

珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程与芦花坑水厂一期工程管路补偿接头采购项目

补充通知（一）

（招标编号：SSWWQZ12211212）

各潜在投标人：

现对 2022 年 9 月 2 日在东莞市公共资源交易网发布招标公告的《珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程与芦花坑水厂一期工程管路补偿接头采购项目》招标项目的招标文件作如下答疑澄清：

1、问：“第二章 用户需求书 第二节设备采购清单要求 7 涂层保护”中的：（2）接头在装配前和装配过程中应作如下的防锈处理：a、铸件的非加工表面去除铁锈和油污后涂防锈漆；b、接头表面底漆喷丸处理，底漆刷富锌环氧树脂厚 0.04mm，接头表面刷丙烯酸磁漆（GB3181-82），厚 0.06mm。不得使用腻子。所有暴露在大气中未加工部件表面经处理后，刷两层防锈底漆，涂层厚度大于 200 μm ，小于 350 μm ，喷涂标准应符合国际和制造厂所在国的标准。（5）除特殊要求外，设备所有与水接触的铁金属表面，应涂无毒环氧涂料或静电喷涂环氧树脂工艺，干漆漆膜厚度 0.25~0.35mm。外表面应涂防锈底漆和还氧面漆，或采用静电喷涂环氧树脂工艺，干漆漆膜厚度 0.15~0.20mm。此 2 条冲突，请明确以哪条为准。

答：此 2 条无冲突，第二条为装配前和装配过程的要求，第五条为对应出厂后覆盖“第二条基础上”的现场验收的条件。

2、问：第二章用户需求书 1.2 芦花坑水厂管路补偿接头采购清单中：序号 9-19 没有注明压力等级。请明确。

答：第二章用户需求书 1.2 芦花坑水厂管路补偿接头采购清单，序号 9-19 项安装位置为“厂平面”其设备压力等级与芦花坑水厂管路补偿接头采购清单中序号 1-8 项安装位置为“厂平面”的设备压力等级相同，为 PN10。

以下无正文。

本补充通知内容作为招标文件的一部分，与招标文件不相符之处，以本补充通知为准。

招标单位：东莞市水务集团供水有限公司

招标代理：广东中凯工程管理咨询有限公司

2022 年 9 月 14 日

注：请各投标人于投标会前自行在东莞市公共资源交易网（网址：<http://ggzy.dg.gov.cn/>）下载本补充通知及相关资料，逾期未下载，将视为已经清楚并认同本补充通知。