

珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程 10kV 变频器采购项目
(招标编号: SSWWQZ12211295)

评 标 报 告

珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程 10kV 变频器采购项目评标委员会

二〇二二年十二月二十日

目 录

一、评标工作回顾.....	2
1、工程概况.....	2
2、开标.....	2
3、评标时间及地点.....	2
4、评标程序.....	2
5、评委守则.....	2
6、参加评标会议的部门及人员.....	2
二、评标委员会组成情况.....	3
1、评标委员会的组建.....	3
2、评标委员会成员名单.....	3
3、评标委员会负责人.....	3
4、各评委的签到情况.....	3
三、无效标情况说明.....	3
四、澄清、说明事项纪要.....	3
五、有效投标文件评审后的投标人.....	3
六、评标结果和推荐的中标候选人.....	4
七、评标办法.....	4
八、附件.....	4

一、评标工作回顾

1、工程概况

- (1) 工程名称: 珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程 10kV 变频器采购项目
- (2) 建设地点: 东莞松山湖环湖路
- (3) 建设单位: 东莞市水务集团供水有限公司
- (4) 招标代理机构: 江西银信工程造价咨询有限公司
- (5) 建设规模: 珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程设计规模为 110 万 m³/d。
- (6) 招标范围: 珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程 10kV 变频器采购项目, 包括供货范围内所有 10kV 变频器及其附件的采购、制造及系统集成、测试、试验、运输(至招标人指定的仓库或工地现场)、保险、装卸, 指导及配合安装、单机试运转、联合试运转(含耗材)、验收, 技术资料、知识产权、设计联络、招标人所在地及工地现场培训、备品备件及专用工具、质保期保修服务、日常技术指导等; 具体范围和-content 见招标文件第二章用户需求书。
- (7) 本次招标项目的投资金额: 9,754,866.66 元。
- (8) 招标方式: 公开招标(综合评估法)
- (9) 完工期: 1、中标人应在招标人发出书面供货通知之日起 120 天内将所有货物运至交货地点, 并按合同约定完成交接验收合格。2、中标人应在交接验收合格后按合同约定完成货物的指导安装、单机试运转, 并按合同约定完成初步验收合格。

2、开标

- (1) 开标时间: 2022 年 12 月 19 日 09:30 时, 开标地点: 东莞市公共资源交易中心开标室(4)。
- (2) 参加单位及开标情况详见《评标收标会议情况记录表》、《招标工程投标及资审结果表》。
- (3) 开标会议结束后, 招标人将所有已解密的电子投标文件按要求打包相关评标数据, 并同步到交易系统。通过交易系统辅助审查有效且解密成功的投标人才能进入评标程序。

3、评标时间及地点

- (1) 评标时间: 2022 年 12 月 20 日 09:30 时至 2022 年 12 月 20 日 16:30 时。
- (2) 评标地点: 东莞市公共资源交易中心评标室(12)。

4、评标程序

详见评标报告附表。

5、评委守则

详见评标报告附表。

6、参加评标会议的部门及人员

评标委员会成员: 详见第二条“评标委员会组成情况”。

东莞市水务集团供水有限公司 (建设单位)

江西银信工程造价咨询有限公司 (招标代理机构)

东莞市水务局 (监督部门)

广东省东莞市东莞公证处（公证部门）

上述人员签到情况详见评标报告附表。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 5 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 1 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，4 名专家于 2022 年 12 月 19 日从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单详见评标报告附表。其中梁红亮为招标人专家代表，

为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会负责人

评标委员会所有成员一致推举 为评标委员会负责人。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见评标报告附表。

三、无效标情况说明

无。

评审情况详见评标报告附表。

四、澄清、说明事项纪要

无。

五、有效投标文件评审后的投标人

各投标人的投标文件评审最终综合得分汇总及排名如下：

序号	投标人名称	投标文件符合性(有效性)评审	投标文件商务标(含价格)详细性评审	投标文件技术标详细性评审	总得分	名次	备注
1	北京利德华福电气技术有限公司	通过	29.69	28.9	58.59		
2	广州智光电气技术有限公司	通过	57.4	31.5	88.9		

3	苏州汇川技术有限公司	通过	57.93	33.6	91.53	2	第二中标候选人
4	卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	通过	57.22	33.8	91.02		
5	希望森兰科技股份有限公司	通过	54.1	36.4	90.5		
6	新风光电子科技股份有限公司	通过	57.6	35.2	92.8	1	第一中标候选人

以上结果依据评标报告附表得出。

六、评标结果和推荐的中标候选人

评标委员会全体成员根据招标文件第一章《评标办法》向招标人一致推荐中标候选人名单如下：

第一中标候选人：新风光电子科技股份有限公司；

第二中标候选人：苏州汇川技术有限公司。

推荐中标候选人名单详见评标报告附表。

七、评标办法

本项目招标的评标办法为综合评估法，评标办法的具体内容详见招标文件。

八、附件

- 1、投标文件评标程序
- 2、评委守则
- 3、评标委员会专家签到及身份对照表
- 4、评标会议情况记录表
- 5、评审汇总表（符合性（有效性）审查）
- 6、评委意见汇总表（符合性（有效性）审查）（无）
- 7、评审得分汇总表（商务标（含价格）评审）
- 8、评审得分汇总表（技术标评审）
- 9、投标报价得分表
- 10、投标文件评审最终得分汇总表
- 11、评审表（符合性（有效性）审查）
- 12、评审表（商务标（含价格）评审）
- 13、评审表（技术标评审）
- 14、投标文件投标报价记录表

珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程 10kV 变频器采购项目评标委员会

日期：2022 年 12 月 20 日

评标委员会全体成员签名：

珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程10kV变频器采购项目 评标会议情况记录表

招标编号：SSWWQZ12211295

评标会时间：2022年12月20日09时30分至2022年12月20日16时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（12）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团供水有限公司	
	招标代理机构	江西银信工程造价咨询有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	东莞市水务集团供水有限公司监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标会议记录	1、 2022年12月20日进入投标文件评审阶段的投标文件共6份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人推荐中标候选人名单如下： 第一中标候选人：新风光电子科技股份有限公司， 第二中标候选人：苏州汇川技术有限公司， 3、其他需要补充说明的内容：无。		

**珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂
一期工程10kV变频器采购项目
评标委员会专家签到及身份对照表**

招标编号：SSWWQZ12211295

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家一
2					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家二
3					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家三
4					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家四
5					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家五 (组长)

注：

- 1、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
- 2、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2022 年 12 月 20 日

珠三角水资源配置工程东莞配套松山水厂一期工程10kV变频器采购项目
投标文件符合性(有效性)评审 评审汇总表

招标编号: SSWWQZ12211295

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
希望森兰科技股份有限公司	○	○	○	○	○	通过	
新风光电子科技股份有限公司	○	○	○	○	○	通过	
苏州汇川技术有限公司	○	○	○	○	○	通过	
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广州智光电气技术有限公司	○	○	○	○	○	通过	
北京利德华福电气技术有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注:

1、投标人名称/暗标编号: 当前评审为明标评审的显示投标人名称; 为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2022 年 12 月 20 日

珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程10kV变频器采购项目
投标文件商务标（含价格）详细性评审 评审得分汇总表

招标编号：SSWWQZ12211295

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 投标文件商务标（含价格）详细性评审 评审结果（得分）					综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	
希望森兰科技股份有限公司	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1
新风光电子科技股份有限公司	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6
苏州汇川技术有限公司	57.93	57.93	57.93	57.93	57.93	57.93
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	57.22	57.22	57.22	57.22	57.22	57.22
广州智光电气技术有限公司	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4
北京利德华福电气技术有限公司	29.69	29.69	29.69	29.69	29.69	29.69

注：1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2022 年 12 月 20 日

珠三角水资源配置工程东莞配套松山水厂一期工程10kV变频器采购项目
投标文件技术标详细性评审 评审得分汇总表

招标编号: SSWWQZ12211295

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 投标文件技术标详细性评审 评审结果 (得分)					综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	
希望森兰科技股份有限公司	40	38	37	35	32	36.4
新风光电子科技股份有限公司	33	38	37	36	32	35.2
苏州汇川技术有限公司	32.5	31.5	37	35	32	33.6
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	24	39	37	37	32	33.8
广州智光电气技术有限公司	23	32.5	35	35	32	31.5
北京利德华福电气技术有限公司	17	34.5	29	34	30	28.9

注:

1、投标人名称/暗标编号: 当前评审为明标评审的显示投标人名称; 为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2022 年 12 月 20 日

珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程10kV变频器采购项目
投标文件评审最终得分汇总表

招标编号: SSWWQZ12211295

序号	投标人名称	投标文件符合性 (有效性) 评审	投标文件商务标 (含价格) 详细 性评审	投标文件技术标 详细性评审	总得分	名次	备注
1	北京利德华福电气技术有限公司	通过	29.69	28.9	58.59		
2	广州智光电气技术有限公司	通过	57.4	31.5	88.9		
3	苏州汇川技术有限公司	通过	57.93	33.6	91.53	2	第二中标候选人
4	卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	通过	57.22	33.8	91.02		
5	希望森兰科技股份有限公司	通过	54.1	36.4	90.5		
6	新风光电子科技股份有限公司	通过	57.6	35.2	92.8	1	第一中标候选人

注: 1. 技术标、商务标否决投标的投标单位将不进行排名。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2022 年 12 月 20 日

珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程10kV变频器采购项目-投标报价得分

招标编号：SSWWQZ12211295

序号	投标人名称	投标报价（元）	基准价	投标报价得分	备注
1	广州智光电气技术有限公司	7522123.89	7497093.47	29.90	
2	苏州汇川技术有限公司	7480000.00		29.93	
3	新风光电子科技股份有限公司	7971600.00		28.10	
4	卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	7942000.00		28.22	
5	希望森兰科技股份有限公司	6147344.00		24.60	
6	北京利德华福电气技术有限公司	7044250.00		28.19	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2022 年 12 月 20 日

珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程10kV变频器采购项目
投标文件投标报价记录表

招标编号：SSWWQZ12211295

序号	投标人名称	投标报价(Gn)	备 注
1	广州智光电气技术有限公司	7522123.89	
2	苏州汇川技术有限公司	7480000	
3	新风光电子科技股份有限公司	7971600	
4	卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	7942000	
5	希望森兰科技股份有限公司	6147344	
6	北京利德华福电气技术有限公司	7044250	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2022 年 12 月 20 日