

东莞市水务集团管网有限公司2022年移动
排水泵采购项目（重新采购）

公开招标文件

招标编号：0832-SFCX22DG114A

招标人：东莞市水务集团管网有限公司

招标代理机构：三方诚信招标有限公司

2023年3月22日

目 录

第一篇 招标公告	4
第二篇 投标人须知	6
一、 总则	6
1 资金来源：企业自筹资金。	6
2 合格的投标人	6
3 合格的货物和服务	6
4 其它说明	7
二、 招标文件	8
5 招标文件的构成	8
6 招标文件的异议	9
7 招标文件的澄清及修改	9
三、 投标文件的编制	10
8 投标使用的文字及度量衡单位	10
9 投标文件的组成	10
10 投标函	11
11 投标报价	11
12 投标报价货币	13
13 证明投标人的合格性和资格的声明文件	13
14 证明货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件	13
15 投标保证金	14
16 投标有效期	15
17 投标文件的式样和签署	15
四、 投标文件的递交	16
18 投标文件的密封和标记	16
19 递交投标文件的截止日期	16
20 迟交的投标文件	16
21 投标文件的修改和撤回	16
五、 开标与评标	17
22 开标	17
23 评标过程的保密性	17
24 评标委员会	17
25 投标文件的初审	18
26 投标文件的澄清	18
27 对投标文件的比较和评价	18
28 评标原则及方法	18
29 评标结果公示及异议、投诉	18

30	真实性审查	19
六、	授予合同	20
31	授予合同的准则	20
32	中标通知	20
33	签署合同	20
34	履约担保	20
35	在合同履行中变更采购货物范围的权利	23
36	中标服务费	23
37	发票	23
第三篇	用户需求书	24
第四篇	合同条款格式	35
第五篇	相关保函格式	52
第六篇	投标文件格式	55
附件一：	评标工作大纲	83

第一篇 招标公告

三方诚信招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞市水务集团管网有限公司（以下简称“招标人”）的委托，对东莞市水务集团管网有限公司2022年移动排水泵采购项目（重新采购）（招标编号：0832-SFCX22DG114A）进行国内公开招标，详情请参见本招标文件。欢迎符合条件的合格投标人参加投标，有关事项如下：

1 邀请合格投标人就下列招标范围内所有内容提交密封投标：

本项目采购一批便携式移动排水泵，配套专用控制电箱、变频器、动力装置等，以确保泵站泵池检修期间污水能通过可移动水泵导排至释放井，避免上游管道发生溢流。（具体内容详见：第三篇用户需求书）

2 合格投标人资格要求：

- 2.1 在中华人民共和国境内依法登记注册、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；
- 2.2 本项目不接受联合体投标。

3 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

3.1 获取招标文件时间：2023年3月22日至2023年4月10日，工作日9:00-12:00，14:00-17:30（法定节假日除外）；

3.2 获取招标文件地点：东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦706室；

3.3 获取招标文件方式：（潜在投标人凭以下资料的复印件加盖法人公章购买招标文件）

- （1）多证合一营业执照（或事业单位法人证书）复印件；
- （2）开户许可证复印件（基本存款账户），如投标人企业银行账户开户所在地区已取消企业银行账户许可，投标人应提供基本存款账户开户名称、开户银行、账号、编号等信息及相关备案证明（如有）或其他能证明其为基本存款账户的资料复印件；
- （3）购买招标文件经办人，需提供：

经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；经办人如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。

3.4 招标文件售价：招标文件每份人民币150.00元整，售后不退。

3.5 购买了招标文件，而不参加投标的潜在投标人，请在开标日期三日前以书面形式通知招标代理机构。

4 招标代理机构在递交投标文件截止时间前通过“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）查询投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）信用

记录。招标代理机构对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的投标人，做好相关记录（处罚期限届满的除外）。

5 投标、开标时间及地点：

5.1 投标文件递交时间：2023年4月12日09:00至09:30

5.2 投标截止及开标时间：2023年4月12日09:30

投标及开标地点：东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦601室。

6 招标代理机构只接受由投标人法定代表人或其授权代表于递交投标文件截止时间前亲自递交的投标文件。电报、传真形式的投标概不接受。

7 项目相关公告在以下媒体发布：东莞市公共资源交易网（<http://ggzy.dg.gov.cn/>）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、东莞市水务集团有限公司网（<http://www.dgswjt.cn/>）、招标代理公司网站（www.sfcx.cn）上发布。

8 招标人联系方式

招标人：东莞市水务集团管网有限公司

地址：广东省东莞市东城街道东城运河路5号108室

联系人：陈方凯

电话：0769-22001387

9 招标代理机构联系方式

招标代理机构：三方诚信招标有限公司

地址：东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦706室

联系人：卢静娴

电话：0769-21682600

第二篇 投标人须知

一、 总则

1 资金来源：企业自筹资金。

2 合格的投标人

2.1 合格的投标人条件见第一篇《招标公告》中第2条的“合格投标人资格要求”及本条以下2.2款至2.6款的通用要求。

2.2 投标人在参加本项目投标前的三年内不得在投标活动中存在《中华人民共和国招标投标法》第五十三条（相互串通投标或者与招标人串通投标，以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标）、第五十四条（以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标）、第六十条（中标人不履行与招标人订立的合同）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十六条（将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包）、第七十七条（捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉）规定的违法行为，而受到各级管理部门的处罚。投标人在投标文件中必须主动按招标文件的要求填报“最近3年企业牵涉的主要诉讼案件或其他处罚（失信和违法）说明格式”，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标（中标）资格，并按有关规定从重处理。

2.3 投标人符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条的规定。

2.4 投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

2.5 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目投标。上述情况一经发现，相关投标均无效。

2.6 投标人必须在售卖招标文件期间在招标代理机构处报名购买了招标文件，方能参与本项目的投标。

3 合格的货物和服务

3.1 本款所述的“原产地”指最终供货货物生产制造地方。所述的货物是指制造、加工或使用重要的和主要的原材料制作而成的货物，必须是全新、原装、符合国家质量检测标准和国家安全技术标准，且在商业上公认其基本特征、性能或功能与部件（或原材料）

有着实质性区别的产品。

- 3.2 投标人中标后提供的货物必须是合法生产、合法来源的原厂生产的、全新的、未使用过的，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准和招标文件要求、投标文件承诺。涉及进口产品或原材料的，中标人负责办理所有货物的进口及商检手续，并承担相关费用。
- 3.3 “服务”是指投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物和工程，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。
- 3.4 投标人必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式版本。
- 3.5 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门的检验。中标人负责办理所有货物的进口及商检手续，并承担相关费用，还应提供原产地证书、报关资料及检验检疫证明、完税证明。
- 3.6 投标人应保证招标人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在招标文件中附有相关证明文件。如有违反，造成招标人任何经济损失或其他损失的，由投标人承担全部赔偿责任。
- 3.7 无论投标人是否在投标报价表中明示，均视为投标报价已包含所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。如投标人未依法向第三方支付应缴版税的，造成招标人任何经济损失的，由投标人承担全部赔偿责任。

4 其它说明

4.1 投标费用

无论招标过程中的做法和结果如何，投标人须承担所有与编写和递交投标文件有关的费用，招标人和招标代理机构在任何情况下不负担这些费用。

4.2 踏勘现场

- (1) 本项目不组织集中踏勘现场和答疑，投标人报名购买招标文件后应自行到实地踏勘考察。
- (2) 潜在投标人应承担踏勘现场自身所发生的费用。
- (3) 招标人和招标代理机构在踏勘现场中介绍的有关现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
- (4) 潜在投标人可为踏勘需要而进入招标人的项目现场，但潜在投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。潜在投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3 纪律与保密事项

- (1) 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。
若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。
- (2) 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。
- (3) 开标后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
- (4) 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从递交投标文件截止之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及招标人联系。
- (5) 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和招标代理机构施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。
- (6) 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱采购市场，破坏公平竞争原则。

二、 招标文件

5 招标文件的构成

5.1 招标文件包括：

- 第一篇 招标公告
- 第二篇 投标人须知
- 第三篇 用户需求书
- 第四篇 合同条款格式
- 第五篇 相关保函格式
- 第六篇 投标文件格式
- 附件一：评标工作大纲

5.2 投标人应审阅招标文件中所有须知、格式、条款和规格。投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件作出实质性响应（★标志的部分为投标人、投标拟供货物、服务必备的条件或重要指示），那么投标人的投标文件将有可能被拒绝接收或评审为无效投标文件。带▲标志的部分为投标人、投标拟供货物、服务的重要技术参数，不作为★号实质性条款，评审时使用。

5.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

- (1) “招标人”指东莞市水务集团管网有限公司；

- (2) “上级单位”指东莞市水务集团有限公司；
- (3) “招标代理机构”指三方诚信招标有限公司；
- (4) “投标人”指在招标文件获取时间内从招标代理处购买了招标文件，参加东莞市水务集团管网有限公司2022年移动排水泵采购项目（重新采购）所需的货物及有关服务的投标，并向招标代理机构提交投标文件的当事人；
- (5) “评标委员会”是依照《中华人民共和国招标投标法》等法规组建的专门负责本次评标工作的临时性机构；
- (6) “中标人”指其投标被招标人接受，并具有与招标人签订合同义务的当事人；
- (7) “甲方”指在合同条款中指定的购买货物和服务的单位，即东莞市水务集团管网有限公司（含其下属子公司）；
- (8) “乙方”指在合同条款中指定的本合同项下提供货物和服务的公司或实体；
- (9) “招标文件”指由招标代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件；
- (10) “投标文件”指投标人根据本招标文件向招标代理机构提交的全部文件；
- (11) “书面函件”指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真；
- (12) “合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；
- (13) “日期”指公历日，“时间”指北京时间；
- (14) 本招标文件中的“境内”特指中华人民共和国海关关境以内，“境外”特指中华人民共和国海关关境以外。
- (15) “不含税价”指不含《中华人民共和国增值税条例》（国务院令第691号修订版）规定的销售额及销项税之和。本招标文件所称的“不含税价”和“合同价”指不含本采购项目投标人的销项税额，包含了投标人完成合同义务（含采购货物等所产生的价税）的其他全部费用。

6 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标代理机构提出，并将材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对招标文件所有内容无异议。异议书面材料必须加盖投标人法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址。超出提交接收异议截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构可不予答复。
投标人必须在投标文件中提供投标承诺书（格式详见第六篇投标文件格式）。

7 招标文件的澄清及修改

- 7.1 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在招标信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，投标人应于收到该修改文件的当日以内以书面形式给予确认。该

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 项目特定情况下，招标代理机构必须延长投标截止时间和开标时间时，将在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在招标信息发布媒体上发布变更公告。

7.3 必要时，招标人及招标代理机构将召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个购买招标文件的潜在投标人。

三、 投标文件的编制

8 投标使用的文字及度量衡单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。

8.2 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

9 投标文件的组成

9.1 投标文件的组成：**商务文件、技术文件由投标人根据各自文件的实际情况决定是否分册装订，招标文件不做限制。**

9.1.1 商务文件：

目录：

(1) 投标函；

(2) 投标承诺书；

(3) 投标报价表；

1) 投标报价表；

2) 分项报价表；

(4) 投标人资格证明文件：

1) 多证合一营业执照（或事业单位法人证书）复印件；

2) 开户许可证复印件（基本存款账户），如投标人企业银行账户开户所在地区已取消企业银行账户许可，投标人应提供基本存款账户开户名称、开户银行、账号、编号等信息及相关备案证明（如有）或其他能证明其为基本存款账户的资料复印件；

3) 法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人投标时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为投标代表时同时提供法定代表人授权书）；

4) 最近3年企业牵涉的主要诉讼案件或其他处罚（失信和违法）说明；

(5) 投标人基本情况一览表；

(6) 投标人财务状况表；

- (7) 合同条款响应程度（合同条款偏离表）；
- (8) 业绩表；
- (9) 中标服务费承诺书；
- (10) 投标保证金汇入情况说明；
- (11) 投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件复印件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物和服务能力的有关其它商务文件（不做强制要求）。

9.1.2 技术文件：

目录：

- (1) 用户需求偏离表；
- (2) 供货货物清单；
- (3) 所投便携式移动排水泵性能；
- (4) 供货计划及进度保证措施方案；
- (5) 售后服务方案；
- (6) 投标人认为有需要提供其他文件（不做强制性要求）。

9.1.3 投标文件电子文件（详细要求见本篇第17.5款）

- (1) 签字、盖章后的投标文件扫描版 PDF 格式电子文件。

9.1.4 唱标信封（单独密封）

- (1) 投标报价表；
- (2) 投标保证金汇入情况说明（一式两份）；

9.2 投标人按照投标文件的组成目录编制投标文件应包括上述内容，但不限于上述内容。招标文件提供了相关格式的，严格按照招标文件的要求编制，投标文件未含格式的，投标人自行编制。投标文件编制中要求的复印件可为该资料扫描件的打印件。

9.3 投标文件中相关证件、证书、合同、第三方检验报告、发票、照片等证明材料中的原始印章、签名、关键内容必须清晰、可辨认，签字、盖章真实，否则视为无效证明材料；投标文件中存在外文资料的，投标人必须同时提供中文译本，且必须保证中文译本的准确，否则招标人不予认可，视为无效材料；投标人须承担因此对应造成投标无效，或评标时因无效证明材料不得分，或拒绝接受投标的风险。

10 投标函

投标人应完整填写投标文件格式中规定的投标函。

11 投标报价

11.1 货物只允许有一个报价价格，任何有选择的或不是固定价的投标报价将不予接受，作

为非实质性响应投标而予以拒绝。投标人不得以低于企业自身成本的价格竞投。

11.2 本项目投标报价为不含税价，即为《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第六91号修订版）规定的销售额。本招标文件所称的不含税价和合同价是指不含本采购项目投标人的销项税额，包含了投标人完成合同义务（含投标人代缴代扣、分包及委外服务、施工、采购货物等所产生的价税）的其他全部费用。本采购项目的销项税额由招标人承担，不计入投标报价。投标报价均包括但不限于以下内容涉及的费用：

- （1）招标范围内所有货物的研究、设计、采购、制造、标配工具、检验、包装、储存（含现场仓储）、运输（含退换货运输）、称重、装卸（含二次搬运至招标人指定仓储地点）、安全、保险、培训、验收等全部费用；
- （2）货物验收合格前发生的安全事故所产生的一切费用；
- （3）投标货物及其工艺所有制造方、使用方应支付的对专有技术、商标权、专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税；
- （4）日常技术指导，免费的质保服务，包括但不限于免费现场质量问题处理或更换无效产品；
- （5）合理利润、投标人销项税额以外的税费、中标服务费等；
- （6）法律法规、商业公认、招标文件规定由投标人承担的其他直接及间接费用。

11.3 投标人根据第11.2款所报的价格分项仅供评标委员会评审时使用；在任何情况下不限制投标人以不同的条件中标的权利。

11.4 合同项下，招标人需要的货物及服务所需的费用，投标人都应计入投标报价总价。

11.5 投标人的投标报价高于本项目总采购限价的或投标单价报价高于单价采购限价的，该投标人的投标文件将被视为无效投标。本项目的不含税总价采购限价为：1,817,579.68元（大写：人民币壹佰捌拾壹万柒仟伍佰柒拾玖元陆角捌分），其中便携式潜水泵（流量1000m³/h，扬程10m，功率45kW）及配套不含税单价采购限价为：141,031.78元（大写：人民币壹拾肆万壹仟零叁拾壹元柒角捌分），便携式潜水泵（流量800m³/h，扬程10m，功率37kW）及配套不含税单价采购限价为：133,509.66元（大写：人民币壹拾叁万叁仟伍佰零玖元陆角陆分），便携式潜水泵（流量600m³/h，扬程12m，功率37kW）及配套不含税单价采购限价为：113,952.13元（大写：人民币壹拾壹万叁仟玖佰伍拾贰元壹角叁分），便携式潜水泵（流量500m³/h，扬程12m，功率30kW）及配套不含税单价采购限价为：94,014.08元（大写：人民币玖万肆仟零壹拾肆元零捌分），大流量液压轴流泵及配套不含税单价采购限价为：115,442.48元（大写：人民币壹拾壹万伍仟肆佰肆拾贰元肆角捌分），高扬程液压渣浆泵及配套不含税单价采购限价为：60,486.73元（大写：人民币陆万零肆佰捌拾陆元柒角叁分），液压渣浆泵及配套不含税单价采购限价为：107,809.73元（大写：人民币壹拾万零柒仟捌佰零玖元柒角叁分）。

12 投标报价货币

12.1 投标报价表上的价格须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。

13 证明投标人的合格性和资格的声明文件

13.1 根据第2条、第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2 投标人提供的履行合同的资格声明文件应符合：

（1）符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》投标人应当具备的条件。

（2）投标人具有履行本项目所必须的供货、技术力量的证明文件。

（3）投标人证明其相应资格符合或优于招标文件要求的其它文件。

13.3 投标人根据招标文件载明的货物和服务要求的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性专业工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明，并提供他人的资质、能力证明材料。

14 证明货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1 根据第9条规定，投标人须提交证明其拟供货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料，投标人应提供但不限于：

（1）货物清单（货物名称、品牌、规格型号、产地、数量等）。

（2）货物技术性能（含产品详细介绍、生产工艺流程<涉密部分除外>，反映投标货物技术参数、性能、规格的技术支持资料等）。

（3）货物适用的生产国国家检验标准、行业标准（中文/英文对照，以中文为准），并着重标明与本项目有关的相应标准。

（4）根据招标文件规定的技术和服务的要求，逐条对要求的技术规格和服务进行比较，指出自己提供货物和服务是否做出实质性的响应。

（5）用户需求书要求的技术资料。

14.3 为说明第14.2款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对货物的性能配置、技术参数、技术要求所描述的特征或说明只是概括性的，不能理解为所需要的全部产品工序的要求，投标人应按行业技术、质量和以往的研究、货物生产制造、售后服务经验，合格优质的完成采购内容和包含的全部服务。用户需求书中所有列出的相关货物技术要求不是唯一指定，仅作参考，即投标人可就货物提出替代标准，

只要相当于(或优于)规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本招标文件要求的证明材料，则视为合格。但凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。带“▲”标志的部分为投标人、投标拟供货物、服务的重要技术参数，不作为★号实质性条款，评审时使用。

15 投标保证金

15.1 投标人投标时须附有投标保证金为：25,000.00元（大写：人民币贰万伍仟元整）。

15.2 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须通过本单位银行基本账户采用银行转账、电汇形式缴交，投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的或未通过其基本账户提交的投标保证金无效。

15.3 提交保证金时应符合下列规定：

必须通过本单位基本账户采用银行转账、电汇方式提交，且在递交投标文件截止时间前到达以下指定账号以下账户上。

开户名称：三方诚信招标有限公司东莞分公司

开户银行：中国建设银行东莞分行胜和支行

银行账号：44001101129052500294

投标保证金未按本条规定时间前到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标文件。

15.4 任何未按第15.1款、第15.2款和第15.3款规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

15.5 未中标的投标人的投标保证金，将在本项目的《招标结果通知书》发出后5日内，按照其投标保证金支付凭证上注明的收款人名称和账号予以退还，除非投标保证金有效期已延长。

15.6 中标人的投标保证金，满足下列要求，并在合同签订后的5日内退还。

(1) 中标人提交了履约担保；

(2) 中标人支付了中标服务费；

(3) 在投标过程中不存在违反本招标文件或《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等规定的行为。

15.7 若发生下列情况，经招标人同意后，招标代理机构在书面通知投标人（或中标人）后有权不予退还投标保证金：

如果投标人（或中标人）：

(1) 投标人在规定的投标截止时间后至投标有效期满前撤销或修改其投标文件；

- (2) 中标人未能在规定期限内提交履约担保；
- (3) 未根据第33条规定签署合同；
- (4) 拒绝履行合同义务的；
- (5) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目的合同的权利义务转让给第三方的；
- (6) 提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或违反《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章及招标投标相关规定的行为。

16 投标有效期

16.1 投标文件将在递交投标文件截止时间届满后次日起90日内有效。投标有效期比规定时间短的视为无效投标。

16.2 中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长投标文件有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求，招标代理机构将退还其投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17 投标文件的式样和签署

17.1 投标人应准备一份“唱标信封”、一份“投标文件电子文件”、一份正本和五份副本“投标文件”。在每一份投标文件上编上目录(目录内的页码必须与实际内容对应)、页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明“正本”或“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，招标文件提供的格式文件或投标文件中明确要求盖法人公章或签署的，应相应加法人公章或签署。其中签署应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖私章），后者须将“法人授权委托书证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字（或盖私章），并加盖投标人法人公章。

17.4 投标文件的封面应注明“招标项目名称、招标编号、投标人名称、投标日期等”。

17.5 电子文件：电子文件不可设置密码，用DVD或CD-R光盘储存，并密封于“唱标信封”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、投标人单位名称，并加盖投标人法人公章）。

17.6 电报、电传、传真的投标概不接受。

四、 投标文件的递交

18 投标文件的密封和标记

- 18.1 投标人应将所有正本和副本投标文件（本处不含唱标信封、投标文件电子文件）一起密封在一个不透明的外层封装中。
- 18.2 唱标信封应单独密封（“电子文件”密封于“唱标信封”内），与18.1款的投标文件一同提交。
- 18.3 投标文件密封封装标记：
- （1）外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、招标编号、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置的封条上须加盖投标人法人公章；
 - （2）投标文件已密封但不按前述标志封包，由此而引起的提前开封或错放责任由投标人承担。
- 18.4 如果密封封装未按本款规定密封和标记，招标代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构予以拒绝，并退回投标人。
- 18.5 开标前，由投标人代表（第一位递交投标文件的投标人代表及主动自愿参与检查的投标人代表）和招标人代表将对所有的投标文件的密封性进行检查，并签署进行确认。

19 递交投标文件的截止日期

- 19.1 招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于第一篇“招标公告”中规定的截止时间。
- 19.2 招标代理机构可按照第7条的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，已规定的招标代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20 迟交的投标文件

- 20.1 根据第19条规定，招标代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件的截止时间交到的投标文件。

21 投标文件的修改和撤回

- 21.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但招标代理机构须在提交投标文件截止时间前收到该修改或撤回的书面通知。
- 21.2 投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17条和第18条规定进行准备、密封、标注和递送。
- 21.3 递交投标文件截止时间后不得修改投标文件。

- 21.4 投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16条规定的投标文件有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将按第15.7款（1）规定不予退还其投标保证金。

五、 开标与评标

22 开标

- 22.1 招标代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在第一篇“招标公告”规定的地点和时间开标，出席代表需登记以示出席。
- 22.2 按照第21条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。
- 22.3 开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价以及招标代理机构认为合适的其他内容。若招标代理机构宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经有关监督人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件相关内容。若投标人现场未提出异议，则视为投标人确认宣读的结果。
- 22.4 投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。投标报价表内投标报价金额与按综合单价计算的总金额不一致的，以综合单价计算结果为准，综合单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正综合单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
- 22.5 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标代理机构应当当场作出答复，并制作记录。
- 22.6 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括第22.5款发生的异议及答复、按第22.3款的规定在开标时宣读的全部内容。

23 评标过程的保密性

- 23.1 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及意见等，均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。
- 23.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标代理机构和招标人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

24 评标委员会

- 24.1 依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评审过程中必须严格遵守国家及地方招标投标的有关规定。
- 24.2 评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，并向招标人推荐中标候选人。

25 投标文件的初审

- 25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
- 25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26 投标文件的澄清

- 26.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27 对投标文件的比较和评价

- 27.1 评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括商务、技术和价格的详细评审。
- 27.2 对投标文件商务的评审详见评标工作大纲。
- 27.3 对投标文件技术的评审详见评标工作大纲。
- 27.4 对投标价格的评审详见评标工作大纲。
- 27.5 本次评标的评分权重详见评标工作大纲。
- 27.6 根据上述商务、技术及价格综合评价的权重分配计算出各投标人的综合得分。

28 评标原则及方法

- 28.1 对所有投标文件的评审，都采用相同的程序和标准。按步骤先进行初步评审，再进行商务、技术、价格评审。
- 28.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。
在评标时将根据第27条，采用综合评分法的评审方法，对所有实质响应性投标文件进行综合打分。
- 28.3 若有效投标人不足三家，则本项目公开招标失败。

29 评标结果公示及异议、投诉

- 29.1 招标代理机构在招标公告发布媒体公示中标候选人，公示期为3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标代理机构以书面的形式提出，并将完整的异议书面材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构可不予答复。

招标代理机构将拒收未能提供完整异议书面材料的异议，完整的异议书面材料必须同时包含：异议书（加盖法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址）、授权提交异议的法定代表人授权书原件、反映异议人主体资格的营业执照复印件（加盖法人公章）、以及合法来源的证据证明材料。

- 29.2 结果公告后，公示的中标候选人有义务在结果公示之日起3日内提交投标文件中所提供的资格证明文件、业绩证明文件、对招标文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件的原件供招标人核查。招标人如有需要，投标人有义务提供投标文件外其他相关证明资料原件（包括但不限于业绩合同对应的发票）供招标人核查。招标人如发现投标人提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为骗取中标的，招标人有权取消其中标资格，不予退还其投标保证金。涉嫌违法犯罪的，将移交司法机关处理。

必要时，当招标人（或其委托的招标代理机构）向中标候选人发出提供上述投标文件或投标文件外其他相关（包括但不限于业绩合同对应的发票）的证明资料原件进行核查的书面通知后，公示期满之日起三个工作日内中标候选人仍未能提供原件进行核查的，视为其无法提供真实的资料，招标人有权取消其中标候选人资格。

- 29.3 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内，按程序向招标人采购活动的监督部门投诉。投诉应当提供纸质投诉书及必要的证明材料。投诉书应当包括以下内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

投诉部门：东莞市水务集团有限公司，联系人：莫先生，联系电话：0769-28823251。

30 真实性审查

- 30.1 在授予合同前，招标人（或其委托的招标代理机构）、或评标委员会有权组织对投标人的真实性审查。包括对投标人的资格证明文件、业绩证明文件、对招标文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件的真实性进行核查。招标人如有需要，投标人有义务提供投标文件外其他相关证明资料原件（包括但不限于业绩合同对应的发票）供招标人核查。若发现其提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为的，或经审查

确认其经营、财务状况发生较大变化（或者存在违法行为）导致无法按照投标文件的承诺履约的，或其明确表示不按照投标文件承诺履约的，等影响中标结果的行为，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

- 30.2 投标人在招标人（或其委托的招标代理机构）、或评标委员会通知其提供上述投标文件或投标文件外其他相关（包括但不限于业绩合同对应的发票）的证明资料原件进行核查的要求后，未能在约定的时间内提供原件进行核查的，视为投标人无法提供真实的资料，招标人有权按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

六、 授予合同

31 授予合同的准则

- 31.1 除第29条、30条规定外，招标人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对招标人最为有利的投标人。
- 31.2 招标人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。
- 31.3 因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与招标人签订合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

32 中标通知

- 32.1 招标代理机构向中标人发出书面通知，中标通知书是合同的一个组成部分。
- 32.2 招标代理机构向中标人发出书面通知的同时，招标代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。

33 签署合同

- 33.1 中标人在自中标通知书发出之日起30日内，应派法定代表人或其授权代表前往招标人处签订合同。否则招标人有权取消中标资格并按招标文件及法律、法规的规定进行处理。
- 33.2 中标人需根据招标人的实际需求与招标人及其下属分公司或子公司签订合同。

34 履约担保

- 34.1 中标人应在合同签订前，按本招标文件规定金额及形式要求，向招标人提交不可撤销的银行履约保函（或履约保证金，或担保公司履约担保书），作为履约担保（所需费用由中标人自行承担），否则招标人可取消中标人的中标资格，有权不予退还其投标

保证金，并按照合同相关规定处理。其中，采用履约保证金（银行转账形式）的金额
为合同总价的5%，采用不可撤销银行履约保函形式的金额为合同总价的8%，采用担保
公司履约担保书形式的金额为合同总价的10%。合同履行过程中，中标人给招标人造成的
损失超过履约担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人并依法追究
中标人的相应责任。

34.2 履约担保用于补偿招标人因中标人不能完全履行其合同义务而蒙受的损失或其他合
同约定的事项。如发生下列任一情况时，招标人有权依据合同追究中标人给招标人造
成的损失责任外，同时有权提取履约担保并进行相应处理：

- (1) 中标人将本合同部分或全部转包给第三人，或者未经招标人书面同意，将中标项目
的合同的权利义务转让给第三方的，招标人有权没收其履约担保。
- (2) 在合同履行期间，中标人怠于履行合同义务，经招标人通知或要求承担违约金后仍
拒不改正的，招标人可依法没收或适当扣除其履约担保。
- (3) 在合同履行期间，因中标人货物、服务质量问题造成损害、侵权损失（包括但不限
于招标人经济损失、第三人人身财产损失等）、拖欠原材料供应商货款或与其所雇
用员工发生劳资纠纷、上访、闹事或其他影响招标人生产经营等情况而其未及时妥
善处理的，招标人有权使用履约担保予以支付或作出相应处理，由此产生的一切法
律后果由中标人承担。
- (4) 在合同履行期间，中标人违约产生的违约金、赔偿、罚款或其他应付费用等款项，
招标人有权直接从未付款项中直接扣除或启用履约担保予以支付。
- (5) 合同期内，中标人不能及时完成合同某项义务的，招标人有权提取履约担保用于处
理该项工作。
- (6) 其他根据本合同约定或法律规定，招标人可启用履约担保的情形。

34.3 履约担保应符合如下规定：

- (1) 出具履约保函的银行必须是支行一级以上机构，并经招标人同意，如果提交的是国
内非东莞市行政区域的银行出具的履约保函需经担保银行所在地公证机关公证并
出具公证书（格式参见第五篇），执行本款时所发生的费用由中标人承担。
- (2) 履约担保格式应采用招标文件中提供的（格式参见第五篇），投标人如以履约保函
（或履约担保书）形式提供履约担保的，投标前应当自行向其拟申请开具保函的银
行（或担保）机构落实履约保函（或履约担保书）格式情况，以确保能按本招标文
件规定的格式提供保函。如使用其他格式的履约保函（或履约担保书），须事先经
招标人的书面同意。
- (3) 提供担保的担保机构经济性质须为本市国有企业，并经招标人同意，执行本款时所
发生的费用由中标人承担。如招标人合同条款接受担保公司预付款担保函的，对担
保机构要求参照本条执行。

- (4) 如果中标人提交的履约担保的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，中标人应在原提交的履约担保有效期届满前15日内，无条件办理符合招标人要求的履约担保延期手续，否则视为中标人违约，招标人有权向出具履约担保的机构提取履约保证金。在银行不可撤销履约保函到期后中标人未按招标人要求重新提供的，招标人有权要求中标人以履约担保金额为限承担违约金，违约金可直接从未付采购合同费用中扣除。
- (5) 在合同履行过程中，不论何种原因导致履约担保金数额不符合招标文件要求的，中标人应当在5日内予以补足。逾期不予补足的，招标人有权按需补足的金额要求中标人承担违约金，并要求限期补足。如中标人仍不补足的，招标人有权解除合同，违约金可直接从未付合同款或履约担保中扣除。
- (6) 不可撤销的银行履约保函（或担保公司履约担保书）应从合同签订之日起至完成全部供货（含最终验收合格）且双方结算完毕后二十八（28）日内保持有效。

34.4 履约担保应用本合同货币。

34.5 中标人也可以按招标文件约定的额度和时间，向招标人交纳同等数额的履约保证金作为履约担保。如中标人提交的履约保证金是其分支机构以转账形式转入的，要提交中标人的法人书面授权，不接受由私人账户和其它单位转入的保证金，也不接受现金形式提交。履约保证金根据招标人要求，存入招标人指定的以下银行账户为准。

履约保证金账户：（特别提醒，本账户非投标保证金汇入账户）

(1) 开户名称：东莞市水务集团管网有限公司

银行账号：2010021309900059537

开户银行：中国工商银行东莞市分行

(2) 开户名称：东莞市东泽水环境投资有限公司

银行账号：2010021309200298822

开户银行：中国工商银行东莞市分行

(3) 开户名称：东莞市清泽水环境投资有限公司

银行账号：2010021309200289818

开户银行：中国工商银行东莞市分行

34.6 中标单位提交了履约担保后，当履约保证金转达招标人指定的履约保证金账户后，中标人将履约保证金的汇款凭证用A4纸复印件（注明招标编号）一式二份并加盖中标人的公章送招标代理机构，[或当中标人采取不可撤销的银行履约保函（或担保公司履约担保书）的方式缴纳履约担保时，中标人将不可撤销的银行履约保函（或担保公司履约担保书）原件交给招标人，由招标人在履约保函一式两份复印件上注明“原件已收”及签收人、日期后，中标人在每份复印件上加盖中标人的公章，送招标代理机构]，

招标代理机构收到中标人提交的履约保证金汇款凭证复印件（或收到招标人已签署的前述银行履约保函或担保公司履约担保书收取凭证）后，办理退还投标保证金手续。

- 34.7 中标人在依法完成本项目的全部供货（含最终验收合格）且双方结算完毕满28天后，经招标人确认，中标人可向招标人提交退回履约担保的申请。招标人审核无异议后，办理履约担保退还手续，履约保证金形式提交的履约担保退回时一律以银行转账的形式无息退回到中标人的帐户。

35 在合同履行中变更采购货物范围的权利

- 35.1 合同履行中，招标人在合同约定的范围内，招标人有权根据项目实际情况（除实质性变更外）及有关法律法规、政策的规定对采购范围进行变更调整，变更采购范围后，投标人应遵照执行。

36 中标服务费

- 36.1 每个中标人应按36.2款规定在领取《中标通知书》原件之前向招标代理机构一次性交纳中标服务费（参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、发改办价格[2003]857号文和发改价格[2011]534号文规定的费用计算方法和标准货物类80%收取），其中以中标通知书的中标价计算合同总价作为中标服务费的计算基数）。
- 36.2 中标人收到中标通知后，须在15日内向招标代理机构交纳中标服务费用及领取《中标通知书》原件。
- 36.3 中标服务费只接受以现金、银行转账、电汇方式交纳。

中标服务费汇入账号（**特别提醒，本账户非投标保证金汇入账户**）：

开户名称：三方诚信招标有限公司东莞分公司

银行账号：2010021309900018461

开户银行：中国工商银行东莞市分行

37 发票

- 37.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向招标人（或招标人的权属分公司、子公司）出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具，本项目中标人向招标人（或招标人的权属分公司、子公司）出具的发票类型为增值税专用发票。

- 38 本次招标活动的最终解释权归招标代理机构及招标人所有。

第三篇 用户需求书

一、招标信息

项目名称：东莞市水务集团管网有限公司 2022 年移动排水泵采购项目（重新采购）

招标人：东莞市水务集团管网有限公司

采购内容：详见“3.1 采购设备清单”

二、项目概况

部分污水提升泵站泵池临时停产检修或泵站出水压力管堵塞时，泵站污水无法正常提升，为解决此类情况导致的污水输送问题，需开展导排工作，确保泵站泵池检修期间污水能通过可移动水泵导排至释放井，避免上游管道发生溢流，需采购一批便携式移动排水泵，配套专用控制电箱、变频器、动力装置等。

三、设备清单及要求

3.1 采购设备清单

序号	名称	型号、规格、技术要求	单位	数量	单价采购 限价(元, 不含税)	总采购限价 合计(元, 不 含税)	备注	参考品 牌
便携式潜水泵（流量1000m³/h，扬程10m，功率45kW）								
1	便携式潜水泵	★1. 规定工况点：流量1000m³/h，扬程10m，流量1000m³/h时的扬程应不低于9m；额定功率=45kW； 2. 单泵重量：≤85kg； 3. 单泵材质：泵体为不锈钢或铝合金；叶轮为不锈钢； 4. 泵体防护等级：≥IP68； 5. 出水口径：DN300mm； 6. 单泵配JHS潜水泵电缆20米； 7. 配浮圈，不锈钢滤网； 8. 出水口方向：垂直向上。	台	2	141,031.78	282,063.56	泵体周径不大于45厘米	或相当于安徽森澜重工、江苏博禹、南方泵业、蓝深
	便携式潜水泵配套控制箱	1. 一泵一柜，户外式防水电箱，使用航空接头连接潜水泵，整体防护等级IP55； ★2. 配套变频器：额定电压380V，额定频率50Hz，配备操作面板，可实时监测运行参数，带有漏电保护、电流	套	2				变频器或相当于：ABB、西门子、施耐德、三菱

	过载保护； 3. 带水位控制器，配套投入式液位计（量程0-10米），能自动开停泵； 4. 可通过电位器手动调节潜水泵运行频率。						
户外施工配电箱	1. 防护等级IP55，三相五线制，带电能表； 2. 配置进线开关C200，3P，1个；出线开关：漏电保护器C100，3P，动作电流30~100mA可调，2个；漏电保护器C32，3P，动作电流10mA，2个；漏电保护器C16，3P，动作电流10mA，2个； 3. 含零线及接地铜排。	套	2				
电力电缆	YJV-3*35+2*16-1.0KV	米	100				
PVC高强水带	DN300PVC双面涂塑高强水带，单卷长20米，配轻便钢制快速接头10套。	卷	10				
便携式潜水泵(流量800m³/h，扬程10m，功率37kW)							
2	★1. 规定工况点：流量800m³/h，扬程10m，功率37kW；流量800m³/h时的扬程应不低于9m；额定功率=37kW； 2. 单泵重量：≤75kg； 3. 单泵材质：泵体为不锈钢或铝合金；叶轮为不锈钢； 4. 泵体防护等级：≥IP68； 5. 出水口径：DN300mm； 6. 单泵配JHS潜水泵电缆20米； 7. 配浮圈，不锈钢滤网； 8. 出水口方向：垂直向上。	台	5			泵体周径不大于45厘米	或相当于安徽森澜重工、江苏博禹、南方泵业、蓝深
	1. 一泵一柜，户外式防水配电箱，使用航空接头连接潜水泵，整体防护等级IP55； ★2. 配套变频器：额定电压380V，额定频率50Hz，配备操作面板，可实时监测运行参数，带有漏电保护、电流过载保护； 3. 带水位控制器，配套投入式液位计（量程0-10米），能自动开停泵； 4. 可通过电位器手动调节潜水泵运行频率。	套	5	133,509.66	667,548.30		变频器或相当于：ABB、西门子、施耐德、三菱

	户外施工配电箱	1. 防护等级IP55，三相五线制，带电能表； 2. 配置进线开关C200，3P，1个；出线开关：漏电保护器C100，3P，动作电流30~100mA可调，2个；漏电保护器C32，3P，动作电流10mA，2个；漏电保护器C16，3P，动作电流10mA，2个； 3. 含零线及接地铜排。	套	5				
	电力电缆	YJV-3*35+2*16-1.0KV	米	250				
	PVC高强水带	DN300PVC双面涂塑高强水带，单卷长20米，配轻便钢制快速接头25套。	卷	25				
便携式潜水泵（流量600m³/h，扬程12m，功率37kW）								
3	便携式潜水泵	★1. 规定工况点：流量600m³/h，扬程12m；流量600m³/h时的扬程应不低于10.8m；额定功率=37kW； 2. 单泵重量：≤66kg； 3. 单泵材质：泵体为不锈钢或铝合金；叶轮为不锈钢； 4. 泵体防护等级：≥IP68； 5. 出水口径：DN250mm； 6. 单泵配JHS潜水泵电缆20米； 7. 配浮圈，不锈钢滤网； 8. 出水口方向：垂直向上。	台	2	113,952.13	227,904.26	泵体周径不大于35厘米	或相当于安徽森澜重工、江苏博禹、南方泵业、蓝深
	便携式潜水泵配套控制箱	1. 一泵一柜，户外式防水配电箱，使用航空接头连接潜水泵，整体防护等级IP55； ★2. 配套变频器：额定电压380V，额定频率50Hz，配备操作面板，可实时监测运行参数，带有漏电保护、电流过载保护； 3. 带水位控制器，配套投入式液位计（量程0-10米），能自动开停泵； 4. 可通过电位器手动调节潜水泵运行频率。	套	2				变频器或相当于：ABB、西门子、施耐德、三菱
	户外施工配电箱	1. 防护等级IP55，三相五线制，带电能表； 2. 配置进线开关C200，3P，1个；出线开关：漏电保护器C100，3P，动作电流30~100mA可调，2个；漏电保护器C32，	套	2				

	3P, 动作电流10mA, 2个; 漏电保护器C16, 3P, 动作电流10mA。2个; 3. 含零线及接地铜排。						
电力 电缆	YJV-3*35+2*16-1.0KV	米	100				
PVC 高强 水带	DN250PVC双面涂塑高强水带, 单卷长20米, 配轻便钢制快速接头10套。	卷	10				
便携式潜水泵（流量500m³/h, 扬程12m, 功率30kW）							
便 携 式 潜 水 泵	★1. 规定工况点：流量500m³/h, 扬程12m; 流量500m³/h时的扬程应不低于10.8m; 额定功率=30kW; 2. 单泵重量：≤52kg; 3. 单泵材质：泵体为不锈钢或铝合金; 叶轮为不锈钢; 4. 泵体防护等级：≥IP68; 5. 出水口径：DN200mm; 6. 单泵配JHS潜水泵电缆20米; 7. 配浮圈, 不锈钢滤网; 8. 出水口方向：垂直向上。	台	2			泵体周 径不大 于35厘 米	或相当 于安徽 森澜重 工、江苏 博禹、南 方泵业、 蓝深
4 便 携 式 潜 水 泵 配 套 控 制 箱	1. 一泵一柜, 户外式防水配电箱, 使用航空接头连接潜水泵, 整体防护等级IP55; ★2. 配套变频器：额定电压380V, 额定频率50Hz, 配备操作面板, 可实时监测运行参数, 带有漏电保护、电流过载保护; 3. 带水位控制器, 配套投入式液位计（量程0-10米）, 能自动开停泵; 4. 可通过电位器手动调节潜水泵运行频率。	套	2	94,014.08	188,028.16		变频器 或相当 于：ABB、 西门子、 施耐德、 三菱
户 外 施 工 配 电 箱	1. 防护等级IP55, 三相五线制, 带电能表; 2. 进线开关C200, 3P, 1个; 出线开关：漏电保护器C100, 3P, 动作电流30~100mA可调, 2个; 漏电保护器C32, 3P, 动作电流10mA, 2个; 漏电保护器C16, 3P, 动作电流10mA, 2个; 3. 含零线及接地铜排。	套	2				

	电力 电缆	YJV-3*35+2*16-1.0KV	米	100				
	PVC 高强 水带	DN200PVC双面涂塑高强水带，单卷长20米，配轻便钢制快速接头10套。	卷	10				
大流量液压轴流泵								
5	大流 量液 压轴 流泵	★1.最大流量：500m³/h；最大扬程：10m；水泵流量达到500m³/h时，扬程不得小于5m； 2.出水口径：DN200mm； 3.输入液压流量：60-80 lpm（升/分钟）； 4.工作压力：≥150 bar； 5.单泵重量：≤25kg； 6.单泵材质：泵体、泵叶为不锈钢材质； 7.泵体可通过最大固体颗粒：≥25mm； 8.出水口方向：垂直向上。	台	1				或相当 于安徽 森澜重 工、 KION、徽 瑞、英哈 德、天津 汉能、山 东立潮、 江苏博 禹
	液压 动力 站	1.液压输出流量：双路30/40lpm（升/分钟），单路60/80lpm（升/分钟）； 2.液压输出压力≥170bar； 3.动力站发动机为柴油机； ★4.发动机功率：≥30hp； 5.液压油箱容积：≥25L； 6.燃油箱容积：≥25L； 7.具备紧急停机功能； 8.配20米液压油管2套（每套含一条送油管及一条回油管，每条20米）。	台	1	115,442.48	115,442.48		
	水带	DN200涂塑高强水带，（配轻便钢制快速接头5套）。	米	100				
高扬程液压渣浆泵								
6	高扬 程液 压渣 浆泵	★1.最大流量：120m³/h；最大扬程：30m；水泵扬程达到30米时，流量不得小于45m³/h； 2.出水口径：DN80mm； 3.输入液压流量：30-40 lpm（升/分钟）； 4.工作压力：≥150 bar； 5.单泵重量：≤30kg； 6.单泵材质：泵体、泵叶为不锈钢材质； 7.泵体可通过最大固体颗	台	2	60,486.73	120,973.46		或相当 于安徽 森澜重 工、 KION、徽 瑞、英哈 德、天津 汉能、山 东立潮、 江苏博 禹

	粒：≥50mm； 8. 出水口方向：垂直向上。						
液压动力站	1. 液压输出流量：30或40lpm（升/分钟）； 2. 液压输出压力≥150bar； 3. 动力站发动机为柴油机； ★4. 发动机功率：≥18hp； 5. 液压油箱容积：≥20L； 6. 燃油箱容积：≥20L； 7. 具备紧急停机功能； 8. 配20米液压油管2套（每套含一条送油管及一条回油管，每条20米）。	台	2				
水带	DN80涂塑高强水带，（配轻便钢制快速接头10套）。	米	200				
液压渣浆泵							
7	★1. 最大流量：280m³/h；最大扬程：20m；水泵流量达到280m³/h时，扬程不得小于6m； 2. 出水口径：DN150mm、DN200mm； 3. 输入液压流量：30-40 lpm（升/分钟）； 4. 工作压力：≥150 bar； 5. 单泵重量：≤40kg； 6. 单泵材质：泵体、泵叶为不锈钢材质； 7. 泵体可通过最大固体颗粒：≥60mm； 8. 出水口方向：垂直向上。	台	2				或相当于安徽森澜重工、KION、徽瑞、英哈德、天津汉能、山东立潮、江苏博禹
液压动力站	1. 液压输出流量：双路30/40lpm，单路60/80lpm； 2. 液压输出压力≥170bar； 3. 动力站发动机为柴油机； ★4. 发动机功率：≥30hp； 5. 液压油箱容积：≥25L； 6. 燃油箱容积：≥25L； 7. 具备紧急停机功能； 8. 配20米液压油管2套（每套含一条送油管及一条回油管，每条20米）。	台	2	107,809.73	215,619.46		
水带	DN200涂塑高强水带（若出水口径为DN150mm，需配置变径接头）（配轻便钢制快速接头10套）。	米	200				

不含税总价（元）	1,817,579.68
----------	--------------

3.2 通用技术要求

★投标人在投标阶段须提交拟供水泵的生产厂家盖章确认的性能参数证明文件（文件内容含水泵性能试验曲线和水泵性能试验表，水泵性能试验曲线必须有流量-扬程关系曲线，水泵性能试验表必须有流量、扬程参数）。

3.2.1 水泵主要结构及性能

（1）泵的设计及要求

应符合GB/T24674-2021《污水污物潜水电泵》、GB 32031-2015《污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级》相关要求。

（2）泵体

泵的主体外壳表面须平滑，无砂眼或其他铸造缺陷，所有外露的螺栓螺母均由304不锈钢或更高级别的其他防腐材料制成。

泵壳应有足够的厚度来承受所有的负荷，包括要求的静水试验压力及连续工作压力。

（3）电缆进线密封

电缆进线密封设计应能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。电缆进线应有一个圆柱高弹性衬套，外侧垫圈等组成。电缆进线弹性衬套应能被电缆进线室挤压并消除拉紧应力。进线装置应保证能方便地更换电缆。

（4）电机

★电机的种类应为永磁式电动机，配套变频控制柜额定工作电压为三相380VAC，电机及变频控制柜为整体配套，应能满足变频工况的需要，在设备性能参数表要求的工况下，电机必须能输出足够的转矩使水泵正常运行。

电机应允许电压的偏差范围为 $\pm 10\%$ 。应提供一份能显示转矩、电流、功率因数、输入/输出功率和效率的性能图。

潜水式水泵的电机应能在水下20m处连续使用而不失去其防水性能，防护等级不低于IP68。电机应有足够的轴功率，以保证泵在其整个性能曲线范围内运行时不过载。

电泵电机的定子绕组对机壳的绝缘电阻冷态时，对电压660V及以下者应不低于 $50M\Omega$ ；热态时应不低于 $1M\Omega$ 。

（5）潜水电泵电缆

电缆机械柔性能承受电缆进线处的压力。电缆至少能在水下20m处连续使用而不失其防水性能。电缆自由终端应在潜水电机制造完毕时做好密封，使其在库存、运输、直至接至现场接线箱前有效防止潮气浸入。

3.2.2 液压动力站主要性能

(1) 动力站可通过控制阀调节液压油输出流量的大小，输出液压流量范围可匹配液压水泵工作液压流量。还可为其它作业工具提供持续稳定的液压动力。

(2) 液压动力站输出液压压力范围可匹配液压水泵工作液压压力，并有过压保护。

(3) 动力站为电启动式，并具有液压油流量调节开关、液压油散热器。

(4) 配备蓄电池电压显示器、液压油温度计、运行计时器，方便检修保养。

(5) 配备推拉把手、轮子。

(6) 动力站与液压水泵为同一厂家制造或能很好匹配，保证两者能够互相兼容和匹配。

(7) 以上细节应提供实物照片。

(8) 动力站正常工作时，运行噪声应小于80dB（动力站周围1m处测量值），若运行噪声超过80dB，应加装静音罩保证达标。

3.2.3 便携要求

(1) 水泵需配置提手，使用过程可以提泵，不用时不占空间，不易损坏。

(2) 动力站需配置专用扶手或把手、滚轮，便于移动。

3.3 产品质量要求

(1) 所有采购设备应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

(2) 所有采购设备必须是全新的，所有设备运输到达现场时的包装必须是原厂完整的，由招标人签收后方可拆包安装。

(3) ★所有设备须满足国家及行业环保和质量标准。

(4) 设备的规格、参数必须和清单要求一致。

四、交货要求

(1) 交货期：供货单位在签订合同后 50 个自然日内完成合同内设备供货、试运行并通过最终验收。对于部分货源不充足需要订购的设备，供货单位需跟招标人进行沟通并经招标人同意后，可延长交货期。

(2) 供货及安装界限：所供货物除了设备采购清单中所含货物，还应包含：技术文件和图纸资料、维护维修手册，包含维护项目和周期，备件型号清单、水泵性能参数文件。所采购设备的运输、安装调试、试运行工作由中标人负责。

(3) 交货地点及责任：

供货单位负责供货水泵运输至东莞市水务集团管网有限公司或东莞市内指定地点，包括到场设备搬卸和安全措施。设备相关运输、装卸、安装调试试运行、保险等费用已包含在投标报价总价中。招标人如需变更交货地点，招标人应在原定的最后交货日 1 天前通知供货单位。供货单位负责将货物运输至招标人指定位置。

供货单位所供的货物送至现场，如招标人检查发现有任何质量问题（如外观有损伤），供货单位必须立即以同样型号的货物在招标人商定的时间内更换，确保其使用。

合同范围内所供货物在移交给招标人并经招标人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供货单位自行承担。

五、验收

1、由招标人组织安排，中标人参与，共同对货物进行到货、安装、试运行验收。验收分为货到交货地点的初步验收和最终验收。

（1）初步验收：货物运抵交货地点后【3】日内，招标人（含招标人委托的第三方）、中标人代表共同开箱验货。招标人按照国家相关法律法规以及规范、本合同、采购文件的要求等相关规定，对货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料等进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

初步验收如发现货物与合同不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，招标人有权拒绝收货并拒绝付款，或由中标人在招标人规定的时间内立即、无条件为招标人免费调换或补齐，调换或补齐后的货物，招标人有权按照本条有关验收的规定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由中标人负担，与招标人无关。

若中标人所提供的货物是国外制造的，应提供原产地证书、报关资料等必备证明材料。根据法律法规的规定，在货物入境过程中需要实施检验检疫的入境商品，经入境管理部门检验后，如有相关证明的，中标人应提供入境货物检验检疫证明。

初步验收合格后，招标人出具相关签收手续。

（2）最终验收：供货设备在完成安装调试、性能测试合格后，招标人、中标人对设备调试的测试结果进行检验。中标人在货物安装、调试过程中，应做好详细的检验、测试记录和试验结果。

2、最终验收应在双方共同参加下进行，货物设备验收应符合国家相关法律法规、规范的要求以及符合合同文件的要求。

货物经招标人根据上述约定验收符合全部要求，设备试运行正常且中标人移交完所有资料文档后，招标人向中标人出具书面的验收合格报告。在最终验收前（出具验收报告前）发现不符合验收要求的，招标人仍有权要求中标人限期整改。

3、由于非招标人原因而引起货物的修理或更换的时间，应以不影响招标人生产为原则，且修理或更换应在合同规定的交货期内完成，否则将视为中标人逾期交货。交接并验收合格后，中标人向招标人出具相关签收手续。

4、招标人在进行任何一次验收时发现货物不符合相关要求的，可拒绝收货或要求中标人承担更换或退货责任。中标人应将该等货物在3日内自行运回，招标人不承担因验收造

成的货物损耗且不对货物承担保管责任，由此产生的费用及风险由中标人承担；若招标人发现安装不符合相关要求的，可要求中标人返工，由此产生的所有费用由中标人自行承担。

5、招标人根据本条规定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不视为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，中标人仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

6、货物在全部经验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由中标人承担，如因发生前述情形，导致中标人所供应的货物不能通过招标人验收的，中标人应按招标人要求予以免费更换、补齐或无条件退货。

7、验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托招标人认可的具有检测资质的第三方检验机构进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

六、质保及售后要求

（1）货物质保期为 24 个月，自验收合格之日起算。质保期内供货单位对设备出现的不符合合同要求的、有问题的地方应免费提供维修以及其它售后服务，质保期内所有服务由供货单位上门进行，且不得另行收取任何费用。

（2）质保期内，若货物维修时间超过 1 个月或经 1 次维修后仍不能正常使用的，供货单位应免费给予更换，被更换的货物的质保期为从更换日起重新计算。

（3）供货单位必须具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍，在合同规定的质保期内，供货单位承诺将在接到招标人的故障报警后 4 小时内响应，48 小时内到达项目现场进行维修等服务。

（4）招标人在使用货物时所遇技术问题，供货单位应按招标人要求及时向招标人无偿提供技术指导服务。

（5）培训服务：

供货单位为招标人免费提供操作及维护培训，包括现场培训和课堂培训，培训时长各不低于 4 小时。主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。现场培训是指在安装、调试和试运行期间，供货单位派专人对招标人操作人员进行培训，使受训人员能胜任这些设备的运行和维护工作。

（6）供货单位未按上述要求提供售后服务的，招标人有权要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由供货单位承担。

七、投标报价及款项支付

（1）投标报价须对需求书分项进行分项报价，投标人中标后，招标人与中标单位签订合同，招标人有权由公司下属子公司与中标单位签订合同。

（2）总价不含销项税额，包含但不限于所供货物及其配备的附件、备品备件的采购、制造、检测、试验、送货、装卸（含二次搬运至招标人指定交货或仓储地点）、人工费、材料费、包装费、运费、供货单位销项税额以外的税费、保险、现场仓储、培训服务、质保期免费上门提供售后服务等相关服务的全部费用。在合同履行过程中，合同价（即销售额，不含供货单位销项税额）不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经招标人书面确认，供货单位无权增加任何费用。若出现合同约定的销售折扣情形，由双方协商一致后降低合同价。

（3）所有货物最终验收合格后，15个工作日内供货单位将相关验收及结算等资料移交招标人，并在结算经双方确认后15个工作日内提交完整的结算款请款资料，经审核确认后，由供货单位开具合法等额的增值税专用发票（价款由招标人内部各方按照其内部约定的价款比例承担，供货单位对此知悉并明确表示同意且无任何异议。供货单位需按招标人内部各方约定的价款承担比例向招标人各方分别开具相应金额的增值税专用发票），招标人在收到发票后20个工作日内支付合同价款的95%作为服务费用，剩余的5%合同价款作为质保金。在质保期满后，相关货物无质量问题，由供货单位提供相关请款资料，招标人将质保金支付给供货单位。供货单位逾期提交请款资料及发票或提交资料不符合招标人要求的，招标人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于供货单位提供的发票不符合税法规定，给招标人造成的损失由供货单位承担赔偿责任。

（4）供货单位按相应运营项目采购需求清单提供招标人（含甲方子公司）增值税专用发票、请款报告等请款资料，未按要求开发票的将无法支付货款。

八、其他要求

（1）采购清单的货物有参考品牌、规格型号要求的，供货单位应优先采用采购清单中的参考品牌、规格型号投标及供货。

（2）所供货物须符合国家现行有效的法律法规、行业规范及相关的质量标准并达到使用要求。

（3）供货单位提供的货物必须是原厂生产的、非组装的、全新的、未使用过的产品（含零部件、配件、随机工具等），随机配备的所有配件必须为原厂原配，表面无划伤、无碰撞的痕迹。有原厂包装的，应附有合格证、货物出厂质量合格证明书、技术说明等。

第四篇 合同条款格式

合同编号：

东莞市水务集团管网有限公司 2022年移动排水泵采购项目（重新 采购）

合同书

甲方（买方）：_____

乙方（卖方）：_____

甲方（买方）：_____

乙方（卖方）：_____

根据《中华人民共和国民法典》及____年____月____日通知的东莞市水务集团管网有限公司2022年移动排水泵采购项目（重新采购）中标结果（招标编号：0832-SFCX22DG114A）和招标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 合同项目

1、合同货物清单：详见附件。

2、本合同的交货期

乙方在签订合同后50个自然日内完成合同内设备供货、试运行并通过最终验收。对于部分货源不充足需要订购的设备，乙方需跟甲方进行沟通并经甲方同意后，可延长交货期。

第二条 合同价款及销项税额

1、本合同价（即销售额，不含乙方销项税额）为_____元（大写人民币_____），包含但不限于所供货物及其配备的附件、备品备件的采购、制造、检测、试验、送货、装卸（含二次搬运至甲方指定交货或仓储地点）、人工费、材料费、包装费、运费、乙方销项税额以外的税费、保险、现场仓储、培训服务、质保期免费上门提供售后服务等相关服务的全部费用。在本合同履行过程中，合同价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。若出现合同约定的销售折扣情形，甲、乙双方协商一致后降低合同价。

2、依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为_____%，对应的销项税额为_____元（大写人民币_____）。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定工期完工、未根据合同约定提供合法、完整的请款资料、项目验收不合格导致的返工或退货、项目验收合格前的非正常损耗等原因导致销项税额增加的，相应损失由

乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等乙方原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

3、合同价税合计为_____元（大写人民币_____），合同履行期间根据本条第2项规定调整销项税额的，结算合同价税合计对应调整。

第三条 付款方式

1、合同的履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，乙方必须先向甲方支付相关款项后，甲方才根据本合同向乙方支付合同价和税额。若因乙方未能支付前述费用，影响项目实施的，甲方有权启用履约担保或直接从未付合同款项、质量保证金中直接扣除，且乙方必须按照扣除前述费用前的合同价（销售额）开具增值税专用发票，保证增值税税额符合法律规定。

2、本项目的合同价为包干价，未经甲方书面确认，乙方无权另行收取其它任何费用。

3、所有货物最终验收合格后，15个工作日内乙方将相关验收及结算等资料移交给甲方，并在结算经双方确认后15个工作日内提交完整的结算款请款资料，经审核确认后，由乙方开具合法等额的增值税专用发票（价款由甲方内部各方按照其内部约定的价款比例承担，乙方对此知悉并明确表示同意且无任何异议。乙方需按甲方内部各方约定的价款承担比例向甲方各方分别开具相应金额的增值税专用发票），甲方在收到发票后20个工作日内支付合同结算价款的95%作为服务费用，剩余的5%合同结算价款作为质保金。在质保期满后，相关货物无质量问题，由乙方提供相关请款资料，甲方将质保金支付给乙方。乙方逾期提交请款资料及发票或提交资料不符合甲方要求的，甲方付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任，同时乙方应继续履行合同义务。由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。

4、乙方按相应运营项目采购需求清单提供甲方（含甲方子公司）增值税专用发票、请

款报告等请款资料，未按要求开发票的将无法支付货款。

第四条 合同组成

详细价格组成、技术说明及其它有关合同货物的特定信息可由合同附件说明。所有附件及本项目的招标文件、答疑文件、投标文件及相关承诺、协议等均为本合同不可分割之一部分，该等文件与本合同正文约定不一致的，以利于甲方的约定为准。

第五条 产品质量要求

1、乙方保证所提供货物必须是原厂生产的、非组装的、全新的、未使用过的产品(含零部件、配件、随机工具等)，随机配备的所有配件必须为原厂原配，表面无划伤、无碰撞的痕迹，并完全符合甲方招标文件、用户需求书要求及乙方投标文件承诺的质量、规格标准；同时乙方所提供货物，必须符合国家有关法律法规和环保、主管部门要求及甲方的技术要求，不存在侵犯第三人知识产权及其他合法权益的情况。有原厂包装的，应附有合格证、货物出厂质量合格证明书、技术说明等。乙方应当提供货物的质量检验单位出具的检验报告原件（检验报告合格）、出厂合格证明材料、产品性能使用说明书，并具备主管部门的质量认证文件等。

2、所有货物应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

3、所有货物必须是全新的，所有设备运输到达泵站时的包装必须是原厂完整的，由甲方签收后方可拆包安装。

4、所有货物、设备须满足国家及行业环保和质量标准。

5、货物的规格、参数必须和《用户需求书》规定及投标文件响应内容要求一致。

第六条 包装、运输

1、本合同项下货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，且货物的包装、运输方式均应符合国家及行业相关标准及规定。

2、乙方运输的所有货物要符合有关标准规定的具有适合长途运输、多次搬运和装卸的

坚固包装。包装应按设备特点，按需要分别采取对应的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵甲方指定收货地点。

3、每件包装箱内，应附有装箱单、合格证、产品出厂质量合格证明书、技术说明以及甲方要求的其他合格证明文件或资料。

4、各种设备的松散零星部件应采用可靠安全的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运。栅格式箱子或类似的包装，只能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

5、本合同项下货物由于包装不良、运输方式不当或非法运输造成的事故、损失、行政处罚和由此产生的其他全部费用均由乙方全部承担。

6、运输过程中发生的货物毁损、灭失等所有相关风险和责任由乙方自行承担。

第七条 货物的交付

1、供货及安装界限：所供货物除了设备采购清单中所含货物，还应包含：技术文件和图纸资料、维护维修手册，包含维护项目和周期，备件型号清单、水泵性能参数文件。所采购设备的运输、安装调试、试运行工作由乙方负责。

2、交货地点及责任：

乙方负责供货水泵运输至东莞市水务集团管网有限公司或甲方于东莞市内指定地点，包括到场设备搬卸和安全措施。设备相关运输、装卸、安装调试试运行、保险等费用已包含在投标报价总价中。甲方如需变更交货地点，甲方应在原定的最后交货日1天前通知乙方。乙方负责将货物运输至甲方指定位置。

乙方所供的货物送至现场，如甲方检查发现有任何质量问题（如外观有损伤），乙方必须立即以同样型号的货物在甲方商定的时间内更换，确保其使用。

合同范围内所供货物在移交给甲方并经甲方验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由乙方自行承担。

第八条 验收

1、由甲方组织安排，乙方参与，共同对货物进行到货、安装、试运行验收。验收分为货到交货地点的初步验收和最终验收。

（1）初步验收：货物运抵交货地点后【3】日内，甲方（含甲方委托的第三方）、乙方代表共同开箱验货。甲方按照国家相关法律法规以及规范、本合同、采购文件的要求等相关规定，对货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料等进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

初步验收如发现货物与合同不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，甲方有权拒绝收货并拒绝付款，或由乙方在甲方规定的时间内立即、无条件为甲方免费调换或补齐，调换或补齐后的货物，甲方有权按照本条有关验收的规定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由乙方负担，与甲方无关。

若乙方所提供的货物是国外制造的，应提供原产地证书、报关资料等必备证明资料。根据法律法规的规定，在货物入境过程中需要实施检验检疫的入境商品，经入境管理部门检验后，如有相关证明的，乙方应提供入境货物检验检疫证明。

初步验收合格后，甲方出具相关签收手续。

（2）最终验收：供货设备在完成安装调试、性能测试合格后，甲方、乙方对设备调试的测试结果进行检验。乙方在货物安装、调试过程中，应做好详细的检验、测试记录和试验结果。

2、最终验收应在双方共同参加下进行，货物设备验收应符合国家相关法律法规、规范的要求以及符合合同文件的要求。

货物经甲方根据上述约定验收符合全部要求，设备试运行正常且乙方移交完所有资料文档后，甲方向乙方出具书面的验收合格报告。在最终验收前（出具验收报告前）发现不符合验收要求的，甲方仍有权要求乙方限期整改。

3、由于非甲方原因而引起货物的修理或更换的时间，应以不影响甲方生产为原则，且修理或更换应在合同规定的交货期内完成，否则将视为乙方逾期交货。交接并验收合格后，

乙方向甲方出具相关签收手续。

4、甲方在进行任何一次验收时发现货物不符合相关要求的，可拒绝收货或要求乙方承担更换或退货责任。乙方应将该等货物在3日内自行运回，甲方不承担因验收造成的货物损耗且不对货物承担保管责任，由此产生的费用及风险由乙方承担；若甲方发现安装不符合相关要求的，可要求乙方返工，由此产生的所有费用由乙方自行承担。

5、甲方根据本条规定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不视为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，乙方仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

6、货物在全部经验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由乙方承担，如因发生前述情形，导致乙方所供应的货物不能通过甲方验收的，乙方应按甲方要求予以免费更换、补齐或无条件退货。

7、验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托货物交付地的权威的第三方检验机构联合进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

第九条 权利保证

乙方应保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标、版权以及其它权利，否则，乙方须承担因此产生的全部责任及费用，如因此造成甲方损失的，乙方应予以足额赔偿。

第十条 质保及售后要求

1、货物质保期为24个月，自验收合格之日起算。质保期内乙方对设备出现的不符合合同要求的、有问题的地方应免费提供维修以及其它售后服务，质保期内所有服务由乙方上门进行，且不得另行收取任何费用。

2、质保期内，若货物维修时间超过1个月或经1次维修后仍不能正常使用的，乙方应免费给予更换，被更换的货物的质保期为从更换日起重新计算。

3、乙方必须具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍，在合同规定的质保期内，

乙方承诺将在接到甲方的故障报警后4小时内响应，48小时内到达项目现场进行维修等服务。

4、甲方在使用货物时所遇技术问题，乙方应按甲方要求及时向甲方无偿提供技术指导服务。

5、培训服务：

乙方为甲方免费提供操作及维护培训，包括现场培训和课堂培训（具体培训时间由甲方书面通知，乙方予以配合），培训时长各不低于4小时。主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。现场培训是指在安装、调试和试运行期间，乙方派专人对甲方操作人员进行培训，使受训人员能胜任这些设备的运行和维护工作。

6、乙方未按上述要求提供售后服务的，甲方有权要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由乙方承担。

第十一条 履约担保

1、乙方应当根据招标文件的规定在签订本合同前向甲方提供履约担保，履约担保形式及金额由乙方从以下方式中任选一种：

☐ 履约保证金（银行转账形式）金额为合同价的5%；

☐ 银行不可撤销履约保函金额为合同价的8%。

☐ 担保公司履约担保书金额为合同价的10%。

2、履约担保用于补偿甲方因乙方不能完全履行其合同义务而蒙受的损失或其他合同约定的事项，如发生下列任一情况时，甲方除有权依合同追究乙方给甲方造成的损失责任外，同时有权提取履约担保并进行相应处理：

（1）未经甲方书面同意，乙方将本合同部分或全部的权利义务转让给第三人，甲方可依法没收其履约担保。

（2）在合同履行期间，乙方怠于履行合同义务，经甲方通知或要求承担含税合同价5%的违约金后仍拒不改正的，甲方可依法没收或适当扣除其履约担保。

(3) 在合同履行期间，因乙方货物、服务质量问题造成损害、侵权损失（包括但不限于甲方（含其人员）经济损失、乙方所雇人员及第三人人身财产损失等）、拖欠供应商货款或与其所雇用员工发生劳资纠纷、上访、闹事或其他影响甲方生产经营等情况而其未及时处理，甲方有权使用履约担保予以支付或作出相应处理，由此产生的一切法律后果由乙方承担。

(4) 在合同履行期间，乙方违约产生的违约金、赔偿、罚款或其他应付费用等款项，甲方有权直接从未付货物款项中扣除或使用履约担保予以支付。

(5) 合同期内，乙方不能及时完成合同某项义务的，甲方有权使用履约担保用于处理该项目工作。

(6) 其他根据本合同约定或法律规定，甲方可使用履约担保的情形。

3、在乙方完成本合同项下全部货物的供货，经甲方最终验收合格后二十八（28）日内，经甲方确认，乙方可向甲方提交退回履约担保的申请。甲方审核无异议后，办理履约担保退还手续，履约保证金形式提交的履约担保余额退回时一律以银行转账的形式无息退回到乙方的账户。

4、如乙方提供不可撤销银行履约保函或担保公司履约担保书作为履约担保的，不可撤销银行履约保函或担保公司履约担保书期限应从合同签订之日起至完成全部供货（含最终验收合格）且双方结算完毕后28日内保持有效。如不可撤销银行履约保函或担保公司履约担保书在规定有效期届满时而乙方未完成全部供货（含最终验收合格）的，乙方必须在不可撤销银行履约保函或担保公司履约担保书到期15日前无条件办理办妥符合甲方要求的延期手续或重新提供不可撤销银行履约保函或担保公司履约担保书；否则视为乙方违约，甲方有权在不可撤销银行履约保函或担保公司履约担保书到期前向出具履约担保的机构提取履约担保金。在不可撤销银行履约保函或担保公司履约担保书到期后乙方未按甲方要求重新提供的，甲方有权要求乙方以履约担保金额为限承担违约金，违约金甲方可直接从未付款项中扣除。

5、在合同履行过程中，不论何种原因导致履约担保数额不符合招标文件要求的，乙方应当在5日内予以补足。逾期不予补足的，甲方有权按需补足的金额要求乙方承担违约金，并要求限期补足。如乙方仍不补足的，甲方有权单方解除合同。

第十二条 技术资料

1、乙方需向甲方提供但不限于下述技术资料：

- (1) 出厂试验报告、质量检验报告、质量合格证、供货单据；
- (2) 质量说明书；
- (3) 与货物使用相关的其他文件；
- (4) 甲方要求提供的其他检验报告等。

2、乙方需将上述资料以及其他甲方在使用货物过程中所需的技术资料（若上述资料为复印件的，则须加盖乙方公章）在交货时交给甲方，有关资料的收集和整理由乙方负责，甲方予以配合。

3、乙方提供的货物必须达到招标文件用户需求书货物技术要求中各项指标参数和投标文件承诺的质量标准。

第十三条 不可抗力

任何一方因不可抗力引起的履行延迟或履行不能的，不需承担违约责任。不可抗力指战争、动乱、瘟疫、洪水、地震或其他灾害，以及其他不可预见、不可防止并不能避免或克服的事件。受不可抗力影响的一方应尽快通知另一方，并在不可抗力事件发生后7日内，提供政府相关部门出具的证明文件。如果不可抗力事件发生后，乙方不能按甲方要求最迟交货期交货的，则甲方有权解除本合同并不承担任何责任。

第十四条 索赔

1、在货物验收、使用过程中，甲方如对货物（包括但不限于其规格、数量、质量等）有异议的，有权向乙方提出索赔，乙方应在甲方发出索赔通知后7日内作出答复，并与甲方现场确认货物的质量问题后进行理赔；乙方根据合同约定应承担更换或退货责任的，乙方

应立即根据本合同的约定承担免费更换或退货责任。逾期更换或退货，乙方需按第十五条第2款承担违约责任。

2、如双方对货物的质量问题存在争议的，双方同意在质量问题发生后7日内提交货物交付地的权威的第三方检验机构进行质量鉴定后确认，鉴定费由乙方先行垫付，鉴定结果确定后，质量符合合同（含附件）约定的，鉴定费由甲方承担，否则由乙方承担。

3、如果乙方对甲方提出的异议及索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)根据甲方要求予以退货，在甲方发出退货通知后7日内将退货货物运回，返还甲方已支付的全部货款（含合同价及税费），并承担因此产生的全部费用和本合同约定的违约金，以及赔偿因此给甲方造成的损失。

(2)根据甲方要求承担货物的更换责任，乙方应于甲方发出更换通知后7日内更换全新并符合本合同的规定的货物，乙方应承担因此产生的全部费用并赔偿甲方因此遭受的损失，更换货物的质保期应按本合同的相关规定重新计算。

(3)甲方可根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，要求乙方降低货物的价格，即按销售折扣减少合同价（销售额）。

(4)当甲方损失无法计算时，乙方同意按含税合同价的20%计算赔偿金。

(5)如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作书面答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将启动履约担保支付或从未付货款中扣除索赔金额。如果该等款项不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

第十五条 违约责任

1、在乙方无违约的情况下，甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，甲方无正当理由迟延支付货款的，经乙方书面催告后仍未支付的，每拖延一天乙方可向甲方加收迟延付款金额的0.5%的违约金，违约金总额不超过迟延付款金额的 5%。

2、乙方未在约定的时间内完成交货并经甲方验收合格的，或未在规定的时间内承担相

应的更换、退货责任的，或退换的货物未能在合同约定的交货期内完成交货并经甲方验收合格的，每逾期一日，应按含税合同价的5%向甲方支付违约金。乙方逾期超过30日的，甲方有权单方解除本合同，无论甲方是否解除本合同，乙方除支付前述逾期违约金外，还应按含税合同价的5%向甲方支付赔偿金。该部分金额不足以弥补甲方损失的，甲方还有权另行追偿。

3、乙方未按约定履行培训或质保期及售后服务义务的，甲方有权要求限期改正，如逾期仍未改正的，甲方有权单方解除合同，且剩余款项（含税额）无需再支付，同时甲方有权没收履约担保或质保金。

4、乙方知晓甲方签署本合同的目的（东莞市水务集团管网有限公司负责全市污水管网运营管理，移动排水泵采购是污水管网运营重要板块；对于甲方的日常经营极为重要），无论是否在质保期内，因货物质量问题发生安全事故或引起其他损失、造成不良后果的，乙方应承担全部责任及损失赔偿。

5、乙方不得拖欠第三方任何款项，否则，甲方有权从合同应付款中或启动履约担保直接支付给第三方。若造成甲方参加诉讼，甲方产生所有费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、交通住宿费等全部）及损失全部由乙方承担。

6、在本合同履行过程中，乙方不得消极怠工或拒不履行合同义务（包括但不限于按合同要求交货、换货、培训、技术支持、售后等），否则将视为乙方违约，每发生一次，甲方有权要求乙方支付违约金人民币【 】元，同时甲方有权就违约事宜提出改正，如乙方在甲方限期内仍未完成整改或违约行为超过【 】次的，甲方有权单方解除合同，要求乙方按含税合同价的5%支付违约金，并有权依法委托有资质的第三方继续履行本合同义务，由此造成的一切损失（包括但不限于再行采购的费用、委托第三人继续履行时超出本合同费用部分等）由乙方全部承担。

7、甲方按本合同约定解除合同的，乙方应在收到解除合同书面通知之日起30日内与甲方共同确认已完成的供货量及金额，未经甲乙双方共同确认的供货不得再要求结算。

8、乙方车辆在甲方指定地点行驶时，必须严格遵守指定地点道路限行，限速和限重要求，如因乙方未遵守前述要求，对甲方（含其人员）、乙方人员、第三方造成损失的，乙方须承担赔偿责任。

9、乙方须做好安全防护措施，合同履行过程中出现的安全事故由乙方自行承担。乙方人员在甲方场所必须遵守甲方的一切规章制度和安全条例，服从甲方的监督。乙方在提供本合同项下所有服务的过程中，如因违反甲方相关规章制度、安全条例，或因不服从甲方监督而发生安全事故的，其结果与责任均由乙方负责，甲方无须承担任何结果与责任。

10、在本合同履行过程中，如乙方存在违约行为的，本合同项下各甲方皆有权按合同之约定（包括但不限于以含税合同价作为违约金的计算基数）单独向乙方追究违约责任；乙方对此同意且没有异议。

第十六条 争议解决

1、双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，如不能通过友好协商解决的，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

2、因一方违约，导致另一方为解决纠纷而产生的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、财产保全担保费、执行费、公证费、鉴定费、差旅费等）均由违约一方承担。

第十七条 送达

1、甲乙双方就本合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

甲方确认其有效的送达地址为【 】；联系人：【 】；联系电话【 】。

乙方确认其有效的送达地址为【 】；联系人：【 】；联系电话【 】。

甲乙双方均承诺，上述确认的送达地址和联系电话真实有效，如有错误，所导致的商业信函和诉讼文书送达不能的后果由自身承担；甲乙双方就本合同中涉及各类通知、协议等文件按上述联系地址发出后生效，并视为送达。

第五篇 相关保函格式

一、不可撤销银行履约保函格式

不可撤销银行履约保函

银行编号：

致：_____（下称“受益人”）

鉴于_____（申请人的名称与地址）（下称“申请人”），已保证按拟签订的东莞市水务集团管网有限公司2022年移动排水泵采购项目（重新采购）（招标编号：0832-SFCX22DG114A）合同（招标文件）中规定的义务履行合同。

根据上述合同（招标文件）规定，申请人应向受益人提供一份金额为人民币（大写）_____（RMB元）的无条件、不可撤销银行履约保函，作为申请人履行上述合同的担保。

我方_____（银行名称），受申请人的委托，无条件和不可撤销地在受益人出具本保函原件且提出因申请人没有履行上述合同规定，而要求我方承担保证责任之日起10个工作日内，在保函限额内向受益人支付不超过人民币（大写）_____（¥_____元）的款项。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求受益人首先向申请人提出上述款项的索赔。

我方还同意，任何受益人与申请人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知或征得我方同意。

本保函应自合同签订之日起至完成全部供货（含最终验收合格）且双方结算完毕后二十八（28）日内保持有效。

担保银行：_____ 银行全称 _____（盖章）

法定代表人或其授权的代表人：_____（职务）

_____（姓名）

_____（签章）

_____年____月____日

二、担保公司履约担保书格式

履约担保书

致：_____（下称“受益人”）

鉴于____（卖方的名称与地址）____（下称“卖方”），已保证按拟签订的东莞市水务集团管网有限公司2022年移动排水泵采购项目（重新采购）（招标编号：0832-SFCX22DG114A）合同（招标文件）中规定的义务履行合同。

根据上述合同（招标文件）规定，卖方应向受益人提供一份金额为人民币_____元（RMB_____元）的无条件、不可撤销履约担保，作为卖方履行上述合同的担保。

我方____（担保公司名称）____，受卖方的委托，无条件 and 不可撤销地在受益人出具本担保书原件且提出因申请人没有履行上述合同规定，而要求我方承担保证责任之日起10个工作日内，在担保书限额内向受益人支付不超过人民币（大写）_____（_____元）的款项。

我方还同意，任何受益人与卖方之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本担保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知或征得我方同意。

本保函应自合同签订之日起完成全部供货（含最终验收合格）且双方结算完毕后二十八（28）日内保持有效。

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖私章）

担保公司盖章：

联系电话：

地址：

日期：_____年_____月_____日

三、公证书格式

公证书

（ ）××字第××号

兹证明××××（银行全称）法定代表人（或法定代表人的代理人）×××于××××年×月×日，在××（签约地点或本公证处），在我的面前，签署了前面的编号为××××的《不可撤销银行履约保函》。

经查，不可撤销银行履约保函上的签字、印章属实。

中华人民共和国××省××市（县）公证处

公证员（签名）

××××年×月×日

第六篇 投标文件格式

一、投标函格式

投 标 函

致：东莞市水务集团管网有限公司

根据贵方为东莞市水务集团管网有限公司2022年移动排水泵采购项目（重新采购）（招标编号：0832-SFCX22DG114A）的投标邀请，我方（投标人名称）作为投标人正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，包括如下内容，并已单独密封封装：

- (一) 唱标信封【_____份】；
- (二) 投标文件【正本_____份，副本_____份】；
- (三) 投标文件电子文件【_____份】。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- (一) 我方决定参加招标编号为【0832-SFCX22DG114A】的投标；
- (二) 本投标文件的有效期自递交投标文件截止时间后90日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
- (三) 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；
- (四) 我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤销投标，则不予退还我方投标保证金；
- (五) 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；
- (六) 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；
- (七) 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；
- (八) 保证投标文件中所有资料均真实有效，否则按无效投标处理或可取消中标资格，并愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并不予退还我方投标保证金；
- (九) 若我方中标后，我方一定按照招标文件的要求和投标文件的承诺签订和履行合同，否则贵方可取消我方中标资格，并依法不予退还我方投标保证金或履约担保，我方愿意接受违约处罚；
- (十) 若我方中标后，核查出投标文件内容前后不一致，我方愿按最高标准的承诺履约义务；
- (十一) 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地 址: _____

邮政编码: _____

电话: _____

传 真: _____

三、投标报价表格式

3-1 投标报价表

投标报价表

项目名称：东莞市水务集团管网有限公司 2022 年移动排水泵采购项目（重新采购）

招标编号：0832-SFCX22DG114A

货物名称	投标报价(元，不含税)	交货时间	备注
移动排水泵采购项目	大写(人民币):_____ 小写(人民币):_____		

备注：

- (1) 本项目投标报价为不含税价，即为《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）规定的销售额。本招标文件所称的不含税价是指不含本采购项目的投标人销项税额，包含了投标人完成合同义务（含投标人代缴代扣、分包及委外服务、施工、采购货物等所产生的价税）的其他全部费用。本采购项目的销项税额由招标人承担，不计入投标报价。
- (2) 投标人的投标报价高于总采购限价的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价作为无效投标处理。
- (3) 总价报价出现小数点的，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。
- (4) 投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
- (5) 本表一式二份，一份随唱标信封一起提交，一份编入投标文件商务文件。

投标人：（加盖投标人法人公章）

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日期： 年 月 日

3-2分项报价表

分项报价表

项目名称：东莞市水务集团管网有限公司 2022 年移动排水泵采购项目（重新采购）

招标编号：0832-SFCX22DG114A

序号	货物名称	品牌	产地	设备型号	单位	数量	单价 (元, 不 含税)	小计 (元, 不 含税)	备注
1	便携式潜水泵（流量1000m³/h, 扬程10m, 功率45kW）				台	2			泵体周径不大于45厘米
	便携式潜水泵配套控制箱				套	2			
	户外施工配电箱	/	/	/	套	2			
	电力电缆	/	/	/	米	100			
	PVC高强水带	/	/	/	卷	10			
2	便携式潜水泵（流量800m³/h, 扬程10m, 功率37kW）				台	5			泵体周径不大于45厘米
	便携式潜水泵配套控制箱				套	5			
	户外施工配电箱	/	/	/	套	5			
	电力电缆	/	/	/	米	250			
	PVC高强水带	/	/	/	卷	25			
3	便携式潜水泵（流量600m³/h, 扬程12m, 功率37kW）				台	2			泵体周径不大于35厘米。
	便携式潜水泵配套控制箱				套	2			

	户外施工配电箱	/	/	/	套	2			
	电力电缆	/	/	/	米	100			
	PVC高强水带	/	/	/	卷	10			
4	便携式潜水泵（流量500m³/h，扬程12m，功率30kW）				台	2			泵体周径不大于35厘米
	便携式潜水泵配套控制箱				套	2			
	户外施工配电箱	/	/	/	套	2			
	电力电缆	/	/	/	米	100			
	PVC高强水带	/	/	/	卷	10			
5	大流量液压轴流泵				台	1			
	液压动力站				台	1			
	水带				米	100			
6	高扬程液压渣浆泵				台	2			
	液压动力站				台	2			
	水带				米	200			
7	液压渣浆泵				台	2			
	液压动力站				台	2			
	水带				米	200			
合计(元，不含税)									

备注：

- （1）此表为投标报价表的分项报价表，投标人应根据分项实际内容的数量填写本报价表。
- （2）本项目投标报价为不含税价，即为《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）规定的销售额。本招标文件所称的不含税价是指不含本采购项目的投标人销项税额，包含了投标人完成合同义务（含投标人代缴代扣、分包及委外服务、施工、采购货物等所产生的价税）的其他全部费用。本采购项目的销项税额由招标人承担，不计入投标报价。

- (3) 投标人的投标报价高于投标最高限价的或投标单价报价高于单价采购限价的，该投标人的投标文件将被视为无效投标。
- (4) 本表一式二份，一份随唱标信封一起提交，一份编入投标文件商务文件。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期： 年 月 日

四、投标人资格证明文件

4-1 多证合一营业执照（或事业单位法人证书）复印件

4-2 开户许可证复印件（基本存款账户），如投标人企业银行账户开户所在地区已取消企业银行账户许可，投标人应提供基本存款账户开户名称、开户银行、账号、编号等信息及相关备案证明（如有）或其他能证明其为基本存款账户的资料复印件

4-3 法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人投标时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为投标代表时同时提供法定代表人授权书）

法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

投标人：（加盖投标人法人公章）

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附 法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面	法定代表人身份证反面
------------	------------

注：法定代表人身份证须在有效期内。

法定代表人授权书

致：东莞市水务集团管网有限公司

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（投标人名称）在下面签名或盖私章的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签名或盖私章的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，签署东莞市水务集团管网有限公司 2022 年移动排水泵采购项目（重新采购）（招标编号：0832-SFCX22DG114A）的投标文件，代表我公司递交投标文件、参与开标会、代表我方应评标委员会的要求对投标文件进行澄清、进行合同谈判和签署合同，以我方的名义处理一切与本次投标有关的事宜，我承认代理人全权代表我所签署的本项目投标文件的内容及所进行的上述活动。

本授权书于_____年____月____日签字生效，有效期至投标文件失效期止。

代理人无转委托权。

投标人：（加盖投标人法人公章）

投标人地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职 务：

被授权人（签名或盖私章）：

职 务：

附 法定代表人、被授权人身份证复印件

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

被授权人身份证正面

被授权人身份证反面

注：上述身份证须在有效期内。

4-4 最近3年企业牵涉的主要诉讼案件或其他处罚（失信和违法）说明格式

最近3年企业牵涉的主要诉讼案件或其他处罚（失信和违法）说明

事项名称	认定时间	处罚期届满/异常名录信息失效时间	备注
是否被认定为失信被执行人			
是否被认定为重大税收违法失信主体			
是否被认定为严重违法失信行为记录名单			

备注：根据投标人及其不具有独立法人资格的分支机构的实际情况自行编写，无相关事项的，在“认定时间”列填“无”；若受到相关处罚的应附处罚相关材料复印件，发生经济诉讼或纠纷的应附法院判决书、仲裁决议等相关材料复印件；若出现相关处罚的处罚期满，但处罚公示没有及时更新的情况，供应商须提供相关材料(复印件)佐证，需原件备查。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期： 年 月 日

五、投标人基本情况一览表

投标人基本情况一览表

1、名称及概况：

(1) 投标人名称：_____

(2) 总部地址：_____

邮政编码：_____

电话号码：_____

传真号码：_____

(3) 成立或注册日期：_____

(4) 法定代表人：_____

(5) 开户银行：_____

(6) 开户账号：_____

(7) 注册资本：_____

(8) 主要负责人姓名：_____

(9) 项目主要联系人（姓名、职务、移动电话号码）：_____

(10) 在中国的代表的姓名和地址（如有）：_____

2、供征询之银行的名称和地址：

3、公司所隶属之国际集团名称（如果是）

4、提交资料（包括但不限于组织架构、公司简介等）：

(1) 公司简介；

(2) 公司组织架构；

(3) 东莞市内设有分支机构情况介绍（应提供该分支机构的多证合一营业执照等证明材料，若无前述分支机构的无需介绍）。

兹证明上述说明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期： 年 月 日

六、投标人财务状况表格式

投标人财务状况表

【价格单位：（人民币）元】

年 度	总资产（元）	净资产（元）	年营业额（元）	年净利润（元）
2019				
2020				
2021				
总计				

备注：

- （1）如投标人此表数据有虚假，一经查实按无效投标处理。
- （2）需提供经会计师事务所审计的财务报表；若投标人为新成立或未进行独立会计师事务所审计的，本表中对应年度的财务信息应填写“/”，投标人的投标文件不作无效投标处理，但存在因不符合评标办法中的评分标准而导致对应项不得分。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期： 年 月 日

七、合同条款响应程度（合同条款偏离表）格式

合同条款偏离表

序号	招标文件要求		投标文件内容	
	条款号	简要内容	偏离情况	具体偏离内容
1	第一条	合同项目		
2	第二条	合同价款及销项税额		
3	第三条	付款方式		
4	第四条	合同组成		
5	第五条	产品质量要求		
6	第六条	包装、运输		
7	第七条	货物的交付		
8	第八条	验收		
9	第九条	权利保证		
10	第十条	质保及售后要求		
11	第十一条	履约担保		
12	第十二条	技术资料		
13	第十三条	不可抗力		
14	第十四条	索赔		
15	第十五条	违约责任		
16	第十六条	争议解决		
17	第十七条	送达		
18	第十八条	其他		
19	附件 1	廉洁协议书		
20	一	不可撤销银行履约保函		
21	二	担保公司履约担保书		
22	三	公证书		

备注：

- （1）投标人应对照招标文件合同格式内合同条款及附件，逐条、如实地填写“偏离情况”项。“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与招标文件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。若发现此表未逐条填写或虚假填写本表，或对合同及其附件响应有负偏离的，按无效投标文件处理。
- （2）偏离情况（对招标文件合同条款的响应程度）分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的服务（或货物、或工程）商务条件优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的服务（或货物、或工程）商务条件不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的服务（或货物、或工程）商务条件完全满足招标文件的要求。
- （3）招标文件“第五篇 相关保函格式”作为重要的商务条款，投标人的响应情况列入本合同条款偏离表。
- （4）如投标人差异内容较多可另附页说明，并在本偏离表“具体偏离内容”项注明其在投标文件中的具体页码。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期： 年 月 日

八、业绩表格式

投标人2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今已完成的便携式潜水污水泵、便携式 液压泵业绩情况表

本项业绩必须为：投标人 2020 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至今已完成的便携式潜水污水泵、便携式液压泵业绩情况表。

一、投标人2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今已完成的便携式潜水污水泵业绩						
序号	项目名称	合同金额	合同期限	签约日期	服务情况	业主联系人及电话
1						
2						
..						
二、投标人2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今已完成的便携式液压泵业绩						
1						
2						
..						

备注：

- （1）业绩须附合同复印件、发票及合同对应的买方出具的验收证明复印件（合同卖方为投标人）加盖投标人公章；
- （2）业绩证明材料必须能反映评分条件[合同签订日期为2020年1月1日或以后，合同标的必须为便携式液压泵/便携式潜水泵、合同金额]，否则，需同时提供购买方（最终用户）出具的书面补充情况说明文件复印件；
- （3）同一合同中包含上述两类排水泵业绩可根据对应合同金额分别计分。
- （4）未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明填报项目属投标人完成的或符合本项评分要求的业绩，在评标时将不予考虑。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期： 年 月 日

九、中标服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

致：三方诚信招标有限公司

在贵司代理的东莞市水务集团管网有限公司2022年移动排水泵采购项目（重新采购）（招标编号：0832-SFCX22DG114A）招标中，我司如获中标，保证在领取中标通知书原件之前按招标文件的规定向贵司即三方诚信招标有限公司指定的银行账号，一次性交纳中标服务费。

特此承诺。

地址：_____

电话：_____

邮箱：_____

传真：_____

邮编：_____

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期： 年 月 日

十、投标保证金汇入情况说明

投标保证金汇入情况说明

三方诚信招标有限公司：

本公司已按东莞市水务集团管网有限公司2022年移动排水泵采购项目（重新采购）（招标编号：0832-SFCX22DG114A）招标文件的要求，于____年____月____日前从我方基本账户以____（付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：____，账号：____，开户银行：____）。

本公司投标保证金的汇款情况：（详见附件一投标保证金进账单）

汇出时间：____年____月____日；

汇款金额：（大写）人民币____元（小写：¥____元），

汇款账户名称：____（必须是投标时使用的账户名）____

账 号：____（必须是投标时使用的账号）____

开户银行：____

本公司谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本公司保证承担赔偿责任等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述账户信息退回。

（投标人法人公章）

年 月 日

公司名称：

公司地址：

联系人：

公司电话： 联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证复印件、（基本存款账户）开户许可证复印件（均须加盖投标人法人公章）

注：本情况说明手写无效。

十一、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件复印件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物和服务能力的有关其它商务文件（不做强制要求）

十二、技术响应文件格式

投标人应按照招标文件投标人须知关于投标文件组成部分的要求编制技术文件，主要包括但不限于以下内容。

- 1、用户需求偏离表（格式见附件12-1用户需求偏离表格式）；
- 2、供货货物清单（格式见附件12-2供货货物清单格式）；
- 3、所投便携式移动排水泵的性能说明（投标人自行编写）；
- 4、供货计划及进度保证措施方案（投标人自行编写）；
- 5、售后服务方案（投标人自行编写）；
- 6、投标人认为有需要提供的其他文件（不做强制性要求）。

12-1 用户需求偏离表格式

用户需求偏离表

序号	招标文件要求		投标文件内容	
	条款号	简要内容	偏离情况	具体偏离内容
1	三	设备清单及要求		
2	四	交货要求		
3	五	验收		
4	六	质保及售后要求		
5	七	投标报价及款项支付		
6	八	其他要求		

备注：

- (1) 投标人应对照招标文件用户需求书（其中“一、招标信息”及“二、项目概况”除外）的响应，逐条逐项、如实地填写“偏离情况”，若发现未填写本表，或虚假填写本表，或伪造、变造证明材料的，按无效投标文件处理。
- (2) 偏离情况分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的产品（或服务）优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的产品（或服务）不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的产品（或服务）完全符合招标文件的要求。
- (3) “偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与招标文件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。投标人可将反映投标货物技术参数的资料作为本表的附件，并在技术参数偏离表“对应证明材料页码”项内注明其在投标文件中的具体页码。
- (4) 如投标人差异内容较多可另附页说明，并在本偏离表注明其在投标文件中的具体页码。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期： 年 月 日

12-2 供货货物清单

序号	货物名称	品牌	产地	单位	数量	规格型号	主要技术参数	备注
1								
...								
...								

备注：

- (1) 投标人应列明按“用户需求书”所要求的全部货物及其服务的明细清单；
- (2) 货物名称、品牌、规格型号、产地、数量等必须与分项报价明细表的名称、品牌、型号、产地完全一致；
- (3) 表格可根据实际货物种类自行扩展。

投标人（加盖投标人法人公章）：_____

日期：_____年____月____日

12-3 所投便携式移动排水泵的性能说明（投标人自行提供书面说明和资料，其中文件必须有生产厂家盖章确认的性能参数证明文件（文件内容含水泵性能试验曲线和水泵性能试验表，水泵性能试验曲线必须有流量-扬程关系曲线，水泵性能试验表必须有流量、扬程参数）

12-4 供货计划及进度保证措施方案（投标人自行编写）

12-5 售后服务方案（投标人自行编写）

12-6 投标人认为有需要提供的其它文件（不做强制性要求）

附件一：评标工作大纲

东莞市水务集团管网有限公司2022年移动排水
泵采购项目（重新采购）

（招标编号：0832-SFCX22DG114A）

评标工作大纲

三方诚信招标有限公司

目录

- 一、 总则
- 二、 投标文件的初审
- 三、 澄清有关问题
- 四、 比较和评价
- 五、 推荐中标候选人名单
- 六、 编写评标报告
- 七、 注意事项

一、总则

1、一般规定

- 1.1 东莞市水务集团管网有限公司2022年移动排水泵采购项目（重新采购）（招标编号：0832-SFCX22DG114A）的采购按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定进行。
- 1.2 评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
- 1.3 招标代理机构（三方诚信招标有限公司）组织评标工作，全过程接受招标人、主管部门的监督、管理和指导。
- 1.4 评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评分法进行评审。
- 1.5 本办法的评审对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、评标组织机构的组成

- 2.1 评标委员会由招标人的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员为5人以上（含5人）单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家依法从专家库中随机抽取产生。
- 2.2 评标工作组由招标人、招标代理机构及有关专家组成。
- 2.3 评标工作组分成评标委员会、招标代理机构秘书组。
- 2.4 评标委员会应相对独立工作，负责评审、撰写评标报告。招标代理机构秘书组负责评标过程中资料的保管、发放、回收，协调技术和评标委员会评标工作的进展和整理、汇总评标资料及复核。

3、评标委员会职责

- 3.1 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- 3.2 要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- 3.3 推荐中标候选人名单及排序；
- 3.4 向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会义务

- 4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- 4.2 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
- 4.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
- 4.4 参与评标报告的起草；
- 4.5 配合有关部门的投诉处理工作；

4.6 配合招标人、招标代理机构答复投标人提出的质疑、异议。

5、评审程序

- 5.1 评审首先由评标委员会对投标人的投标文件做初审，对未能通过初审的投标文件不再进入下一阶段评审。
- 5.2 评标委员会对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作。
- 5.3 依据评分标准以及各项权重，各位评标委员会成员单独就每个投标人的商务状况、技术状况进行比较和评价，分别评出其商务得分和技术得分。
- 5.4 对有效投标人的投标报价进行审查和价格评分。
- 5.5 将各评委对投标人的技术打分的算术平均值、商务打分的算术平均值和价格得分相加得出投标人的总分。
- 5.6 评标委员会将向招标人推荐评标最后综合得分最高的前二名投标人为中标候选人，并标明排列顺序。
- 5.7 评标委员会根据评审结果编写评标报告。

二、投标文件的初审

6、投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

- 6.1 资格性检查是指评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金、投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）信用（评标委员会在评标期间通过“信用中国”网站对投标人信用进行查询，并对查询记录签名确认）等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
- 6.2 符合性检查是指评标委员会依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性响应的投标指的是符合招标文件要求的全部“★”条款和验收标准而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货及服务范围、质量和性能，或指与招标文件有实质不一致，限制了合同项下委托人的权利和承包人的义务，或对该重大偏离的修改对提交实质性响应投标的其他投标人将不公平。

评标委员会决定投标文件的响应性是基于投标文件的内容本身而不靠外部的证据。

对是否符合实质性响应招标文件有争议的投标文件，评标委员会成员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人才有资格进入下一阶段的评审，否则将被认定为无效投标文件。

7、投标文件出现下列情况之一的，被认定为无效投标：

- 7.1 投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的；
- 7.2 投标报价高于投标总采购限价的或投标单价报价高于单价采购限价的；

- 7.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效；
- 7.4 投标人不符合合格投标人的基本条件[含未提供资格证明文件，或投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单（受惩黑名单）]（处罚期限届满的除外）；
- 7.5 投标文件未按照招标文件规定要求密封；投标文件无法定代表人或其授权代表签字（或盖私章），或签字人无法定代表人有效授权的；签字盖章不符合招标文件要求的；
- 7.6 投标有效期限不符合要求；
- 7.7 投标文件未对招标范围内的全部内容进行投标报价或投标方案不是唯一；
- 7.8 未提供或虚假填写《合同条款偏离表》，或对《合同条款偏离表》有负偏离的；
- 7.9 未填写或虚假填写《用户需求偏离表》的；
- 7.10 未响应招标文件提出的实质性要求和条件（标注★的条款）。
- 8、评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在开标评审结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术方案信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

三、澄清有关问题

- 9、在投标文件的商务、技术资格性检查及符合性检查过程中，投标人可应评标委员会要求对投标文件中有关问题进行书面澄清。该书面澄清作为其投标文件的一部分。
- 9.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。
- 9.2 投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
- 9.3 经过澄清后仍不符合要求，则该项目在下一步评审进行评分调整；若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。
- 9.4 投标文件计算错误的修正
- (1) 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

投标总价金额与按单价计算的总金额不一致的，以单价计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；当分项报价明细表内累计与投标报价表内报价不符时，以投标报价表（开标一览表）为准，修正分项报价明细表内的各分项报价。按前述修正原则排序依次进行修正至唯一值后的报价表经双方确认后，作为合同文件的组成部分。对不同文

字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按前述修正原则排序依次进行修正至唯一值后的报价表经双方确认后，作为合同文件的组成部分。

- (2) 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，作为无效投标处理。

四、比较和评价

- 10、评标委员会按招标文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价；评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。

11、评委打分办法

- 11.1 参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。
- 11.2 衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、开标澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。
- 11.3 评分主要是为比较各投标人的商务、技术和价格综合排序。评标委员会专家组的每一位评委根据招标文件评分标准对投标文件分别评审，对有效投标人投标文件的商务、技术、报价分别评分。评标委员会首先对商务标进行评审，按评标标准打分后，取所有评委评分的平均值得出该投标人的商务评分；然后评标委员会对技术标进行评审，按评标标准打分后，取所有评委评分的平均值得出该投标人的技术评分；最后评标委员会对报价进行评审，按评标标准计算得出该投标人的报价评分。
- 11.4 评标委员会打分采取记名形式。
- 11.5 各评委根据招标代理机构秘书组提供的打分表严格按照评标大纲内的评分标准独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。
- 11.6 对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。
- 11.7 评分程序
- (1) 就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。
- (2) 各评委独立完成打分后，将统计好的评分表交给招标代理机构秘书组复核。
- (3) 评分统计表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

12、评分因素及分值

评分因素	分值
(1) 商务	30分

(2) 技术	40分
(3) 价格	30分

(1) 商务:

序号	评审内容	评审细则	满分值
1	财务状况	投标人2019年-2021年三个年度,每具有1个年度净利润无亏损的得1分,满分3分。 备注:评审以投标人提供的经独立会计师事务所出具的审计报告复印件数据为准,因提供的证明材料不清晰等无法反映相关数据的,不得分。	3分
2	标准化程度	(1) 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书得1分; (2) 投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书得1分; (3) 投标人具有有效期内的OHSAS18001 (或GB/T45001-2020, 或ISO45001) 职业健康安全管理体系认证证书得1分。 备注:投标人应提供上述证书复印件及能显示证书有效状态的全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/) 查询结果凭证,否则不得分。	3分
3	业绩	投标人 2020 年 1 月 1 日 (以合同签订时间为准) 至今已完成的便捷式潜水污水泵、便携式液压泵业绩,按下列情况评分,满分 24 分: (1) 投标人已完成的便携式潜水污水泵业绩 (本子项满分18分): ①每具有一个单项合同金额在 140 万元 (含) 以上的潜水污水泵业绩,每项得 3 分; ②具有一个单项合同金额 100 万元 (含) -140 万元 (不含) 的潜水污水泵业绩,每项得 2 分; ③具有一个单项合同金额 50 万元 (含) -100 万元 (不含) 潜水污水泵业绩,每项得 1 分,本小项满分 2 分。 (2) 投标人已完成的便携式液压泵业绩 (本子项满分 6 分): ①每具有一个单项合同金额在 50 万元 (含) 以上的液压泵业绩,每项得 1.5 分; ②每具有一个单项合同金额在 50 万元 (含) 以下的液压泵业绩,每项得 1 分,本小项满分 3 分; 备注: ①业绩必须附合同复印件、发票及合同对应的买方出具的验收证	24分

		明复印件（合同卖方为投标人）加盖投标人公章； ②业绩证明材料必须能反映评分条件[合同签订日期为 2020 年 1 月 1 日或以后，合同标的必须为便携式液压泵/便携式潜水泵、合同金额]，否则，需同时提供购买方（最终用户）出具的书面补充情况说明文件复印件； ③同一合同中包含上述两类排水泵业绩可根据对应合同金额分别计分。	
商务总分			30分

(2) 技术:

序号	评审内容	评审细则	满分值
1	用户需求的响应程度	根据用户需求偏离表的偏离情况进行评审计分，完全满足用户需求的要求得满分：每一处负偏离，扣2分，本项最低分为0分。	18 分
2	所投便携式移动排水泵性能	(1) 对各投标人所投便携式潜水泵（对应采购设备清单序号1-4）功能响应程度，从水泵材质、整泵密封的可靠性、叶轮防堵性能方面进行横向对比，按优 [3-2] 分、良（2-1.5）分、中（1.5-0.5）分、差（0.5-0）分进行评审。 备注：须提供具有CMA认证检测单位出具的检测报告或生产厂家盖章确认的性能参数证明文件。如上述资料未涵盖的技术指标，投标人需在投标文件中做详细解释或介绍并提供厂家权威证明，而不能简单复制招标文件技术要求，否则视为不响应。	3分
		(2) 对各投标人所投便携式潜水泵（对应采购设备清单序号1-4）流量-扬程、流量-功率、流量-效率的性能曲线（标注规定工况点的性能参数）进行横向对比，在规定工况点流量值的正负20%范围内，流量-效率性能曲线更平缓者，即该范围内效率最高值与最低值的差值更小者，为更优。按优 [6-5] 分、良（5-3）分、中（3-2）分、差（2-0）分进行评审。 备注：须提供具有 CMA 认证检测单位出具的检测报告或生产厂家盖章确认的性能参数证明文件。如上述资料未涵盖的技术指标，投标人需在投标文件中做详细解释或介绍并提供厂家权威证明，而不能简单复制招标文件技术要求，否则视为不响应。	6 分
		(3) 对各投标人所投便携式潜水泵（对应采购设备清单序号1-4）的规定点电泵效率性能进行横向对比，按下列情况评分：	4 分

		①每有一类便携式潜水污水泵规定点电泵效率$\geq 65\%$的，每项得1分； ②每有一类便携式潜水污水泵$65\% >$规定点电泵效率$\geq 60\%$的，每项得0.5分； ③规定点电泵效率$< 60\%$的，不得分。 备注：须提供具有CMA认证检测单位出具的检测报告或生产厂家盖章确认的性能参数证明文件。如上述资料未涵盖的技术指标，投标人需在投标文件中做详细解释或介绍并提供厂家权威证明，而不能简单复制招标文件技术要求，否则视为不响应。	
		(4) 对各投标人所投液压泵（对应采购设备清单序号5-7）功能响应程度，从动力站静音性能、泵体可通过最大固体颗粒方面进行横向对比，按优 [3-2] 分、良 (2-1.5] 分、中 (1.5-0.5] 分、差 (0.5-0] 分进行评审。 备注：须提供具有CMA认证检测单位出具的检测报告或生产厂家盖章确认的性能参数证明文件。如上述资料未涵盖的技术指标，投标人需在投标文件中做详细解释或介绍并提供厂家权威证明，而不能简单复制招标文件技术要求，否则视为不响应。	3 分
3	供货计划及进度保证措施方案	根据各投标人所提供的供货计划及进度保证措施方案的可行性、合理性、实用性等方面进行比较评审，按优 [2-1.5] 分、良 (1.5-1] 分、中 (1-0.5] 分、差 (0.5-0] 分进行评审。	2 分
4	售后服务方案	对售后服务机构配置包括技术服务人员数量及水平、备品配件数量，质保期年限、保修部件范围及方式，售后服务的便利性以及维修响应时间、应急处理方式等，按优 [2-1.5] 分、良 (1.5-1] 分、中 (1-0.5] 分、差 (0.5-0] 分进行评审。	2 分
		对售后服务配置包括整机维修手册（包括装配图、零件清单）、培训方案等，按优 [2-1.5] 分、良 (1.5-1] 分、中 (1-0.5] 分、差 (0.5-0] 分进行评审。	2 分
技术总分			40 分

(3) 价格评分方法

1) 经济文件的符合性审查

评标委员会对合格的投标人的投标报价，进行详细分析、核准，检查其是否存在计算错误。评标委员会将按照本评标大纲的规定修正计算错误的投标报价，经投标人代表确认后，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，作为无效投标处理。

若投标人出现超低报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评标委员会将检查报价基础是否一致，是否存在重大漏项，同时将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定投标人是否以低于企业成本价报价。若评标委员会认定投标人以低于企业成本价报价或报价存在重大漏项，且投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料，导致招标人的利益得不到保障，则该投标人的投标作为无效投标处理。

若投标报价表未按招标文件要求完整填写、有严重缺漏项的，影响服务质量和项目的实施的，导致招标人的利益得不到保障的，该投标人的投标作为无效投标处理。

对是否低于企业成本价报价或报价存在重大漏项的事宜有争议的投标文件，评标委员会成员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人才有资格进入下一阶段的评审，否则将按无效投标处理。

2) 价格评分：总分 30 分

A、根据有效投标人的投标报价，最低价作为基准价（Y）。投标人报价（X）等于基准价的得满分30分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格得分} = (\text{基准价} / \text{投标报价}) \times 30$$

B、分数出现小数点，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。

(4) 综合得分

$$\text{评标总得分} = F_1 + F_2 + \dots + F_n$$

F₁、F₂、……F_n分别为各项评分因素的得分。

五、推荐中标人

13、评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列，并向招标人推荐最后综合得分最高的前二名投标人为中标候选人（最后综合得分排名第一、第二的投标人分别为第一、第二中标候选人），招标人将确定第一中标候选人为中标人。

如果有两个或以上的投标人的最后综合得分相同，则在最后综合得分相同的投标人中按投标报价由低到高顺序排出次序，报价低的排前，报价高的排后。如果出现投标人的最后综合得分及投标报价均相同时，则按技术标的评标得分高低排出次序，得分高的排前，得分低的排后。如果出现投标人的最后综合得分、投标报价及技术标得分均相同时，由评标委员会进行投票，得票多的排名在先。当第一轮投票结果为投标人得票数相同时，再次进行投票，如此类推，直到能确定排序次序为止。

六、编写评标报告

14、评标委员会根据评审结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

(1) 开标邀请时间、开标日期和地点；

- (2) 购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- (3) 开标评审方法和标准；
- (4) 开标评审记录和评审情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- (5) 评审结果和中标候选投标人排序表；
- (6) 评标委员会的推荐建议。

七、注意事项

- 15、为确保评审工作的顺利进行，防止因泄密或其它意外而造成的不良后果及影响，凡参加评审工作的人员都必须认真执行本规定：
- (1) 在评审工作期间，所有分发的投标文件、资料等仅限于在评审场所中使用，不得带往其它地方，所有的招标文件、投标文件、资料等一律编号登记；
 - (2) 评审人员及工作人员不得在公共场合谈论有关评审内容；
 - (3) 评审人员及工作人员不得以书信、电讯、口述等方式将有关评审内容（如资料、投标文件、投标报价、评审方式、评标委员会的决定、评审组织机构、评审人员名单等）披露给未参加评审的任何无关人员，包括上级领导、同级和下级人员，任何与评审无关的人员（包括亲朋好友和同事）不得进入评审场所；
 - (4) 在举行与各投标人的澄清会之前评标委员会应明确参加会议的人员及主谈人。任何需要投标人在澄清会上澄清的问题必须经评标委员会成员签字并由主谈人提出。在澄清期间，对于涉及本规定保密范畴的所有内容，主谈人不得向投标人透露；
 - (5) 任何评审人员和工作人员不得对外公布评审的一切内容。

