



6. 架管两端各布置1米管道防爬措施。
7. 材料：
混凝土：混凝土垫层为C15，其余采用C30。
钢筋：~~HP~~HRB400。
保护层厚度：基底：40mm，其余：35mm。
8. 架管允许跨度详见图集07MS101-3第38页。
- 复9. 架管及围堰施工应在枯水季节进行。
10. 未尽事宜按国家现行有关各种施工规范和规程执行。

 中国市政工程中南设计研究总院有限公司				工程名称 东莞市供水设施更新改造项目- 茶山镇供水管网连通工程	
工程设计综合资质甲级 A142001257 工程咨询甲级资质 914200100177668791-182VJ18				子 项 结构	
架管结构设计图				设计号 给06-2021049	
				设计阶段 施工图	
				图 号 施-结10	
				日 期 2023. 03	