

工作联系函

编号：给 06-2021049【01 号】

项目名称	东莞市供水设施更新改造项目—茶山镇供水管网连通工程				
发函单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	联系人	刘嘉靖	电话	18026289133
主 送	东莞市水务集团建设管理有限公司	联系人	万贯强	电话	13717346550
抄 送	-/-	联系人	-/-	电话	-/-
函告主题	关于茶山镇供水管网连通工程路面修复宽度的说明				

业务联系内容


对《东莞市供水设施更新改造项目—茶山镇供水管网连通工程》中路面修复宽度作进一步说明。

《闻宇路路面修复平面图》（施-路 02）中修复宽度 3.4m 系指底基层修复宽度，《混凝土路面修复大样图》（施-路 03）中设计的新旧路面基层衔接处两侧各搭接 0.25m，新旧路面面层衔接处两侧各搭接 0.25m。因此，对路面修复宽度明确如下：

具体以《混凝土路面修复大样图》（施-路 03）为准，即路面底基层（20cm4%水泥稳定石屑底基层）修复宽度为 3.4m，基层（20cm5%水泥稳定石屑基层）修复宽度为 3.9m，路面面层（22cm 混凝土面板）修复宽度为 4.4m。

特此说明。

（以下无正文）



中国市政工程中南设计研究总院有限公司

2023 年 04 月 03 日