

珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程
折板、滤板滤头、集（排）水槽等设备采购与安装项目

招标编号：SSWWQC12311396

补充通知（三）

各投标人：

现对 2023 年 4 月 7 日在东莞市公共资源交易网发布的“珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程折板、滤板滤头、集（排）水槽等设备采购与安装项目（招标编号：SSWWQC12311396）”的招标文件及附件作以下修改补充：

1、新增随本补充通知发出附件《Pam 投加系统附图》，请各投标人自行下载并查阅本补充通知及相关附件。

2、于 2023 年 4 月 24 日对外发布的《珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程折板、滤板滤头、集（排）水槽等设备采购与安装项目招标文件电子版 v3.0.zbs》作废，现以随本补充通知发出的《珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程折板、滤板滤头、集（排）水槽等设备采购与安装项目招标文件电子版 v4.0.zbs》为准。各投标人应采用随本补充通知发出的招标文件及附件编制投标文件。如投标文件未按编制要求编制的，所引起系统无法检索、读取相关信息时，其结果将由投标人自行承担。

3、招标文件第一章投标人须知及投标须知前附表第 21.1 款“投标会时间、地点及投标文件提交截止时间”以及第 24.1 款“开标时间和地点”修改为：

21.1	投标会时间、地点及投标文件提交截止时间	投标会召开时间：2023 年 5 月 15 日 15 时 00 分； 投标会召开地点：东莞市南城区西平社区宏伟三路 45 号东莞市公共资源交易中心开标室（3）； 投标文件提交截止时间：2023 年 5 月 15 日 15 时 00 分； 评审投标文件的时间、地点由相关行政主管部门或监督部门另行安排。
24.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间； 开标地点：东莞市南城区西平社区宏伟三路 45 号东莞市公共资源交易中心开标室（3）。

4、招标文件第三章投标文件格式技术标格式 1、技术规格偏离表 2. 7 滤头、滤板、滤梁、滤柱技术条款 7.3 滤头修改为：

用户需求书标“▲”条款汇总（投标人必须逐条、如实编写，具体要求详见备注）					
2	7 滤头、滤板、滤梁、滤柱技术条款 7.3 滤头	▲滤头的滤帽缝隙总面积与滤池过滤面积之比应为 1.25%~2%，其中砂滤池滤头布置数量不小于 39 个/平方米，炭吸附滤池滤头布置数量不小于 38 个/平方米。实际由投标人根据图纸进行二次设计及选型。投标时应列出详细规格，并根据所提供规格作出计算，证明选型的滤头规格及数量满足项目需求。			

此页无正文

本补充通知作为招标文件的部分，与招标文件不相符之处，以本补充通知为准。请各投标人自行在东莞市公共资源交易网（网址：<http://ggzy.dg.gov.cn>）下载本补充通知，逾期不下载，将视为已清楚并认同本补充通知。



招标单位：东莞市水务集团供水有限公司



招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司

2023年4月28日