编　号	用　　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量(米)	电压种类	参考图号	备　注
	机修间、仓库动力电缆								
CKL-01	动力柜电源	YJV-1，3x95+2x50	配水泵房配电室低压柜	机修间、仓库动力柜	管井	180	0.4KV		
CKL-02	照明配电箱电源	YJV-1 5x10	配水泵房配电室低压柜	机修间、仓库照明配电箱	管井	180	0.4KV		
CKL-03	应急照明箱电源	NH-YJV-1 3x2.5	机修间、仓库照明配电箱	机修间、仓库应急照明配电箱	管	5	0.4KV		
CKL-04									
CKL-05	1#插座箱电源	YJV-1,3x25+2x16	机修间、仓库照明动力柜	1#插座箱电源	桥架、管	30	0.4KV		
CKL-06	2#插座箱电源	YJV-1,3x35+2x16	机修间、仓库照明动力柜	2#插座箱电源	桥架、管	35	0.4KV		
CKL-07	3#插座箱电源	YJV-1,5x4	机修间、仓库照明动力柜	3#插座箱电源	桥架、管	25	0.4KV		
CKL-08	4#插座箱电源	YJV-1,5x4	机修间、仓库照明动力柜	4#插座箱电源	桥架、管	40	0.4KV		
CKL-09	5#插座箱电源	YJV-1,5x4	机修间、仓库照明动力柜	5#插座箱电源	桥架、管	50	0.4KV		
CKL-10	6#插座箱电源	YJV-1,5x4	机修间、仓库照明动力柜	6#插座箱电源	桥架、管	35	0.4KV		
CKL-11	7#插座箱电源	YJV-1,5x4	机修间、仓库照明动力柜	7#插座箱电源	桥架、管	40	0.4KV		
CKL-12									
CKL-13	1#风机电源	YJV-1,4x2.5	机修间、仓库照明动力箱	1#风机启动器	桥架、管	55	0.4KV		
CKL-14	1#风机电源	YJV-1,4x2.5	1#风机启动器	1#风机	管	5	0.4KV		
CKL-15	2#风机电源	YJV-1,4x2.5	机修间、仓库照明动力箱	2#风机启动器	桥架、管	40	0.4KV		
CKL-16	2#风机电源	YJV-1,4x2.5	2#风机启动器	2#风机	管	5	0.4KV		
CKL-17	3#风机电源	YJV-1,4x2.5	机修间、仓库照明动力箱	3#风机启动器	桥架、管	45	0.4KV		
CKL-18	3#风机电源	YJV-1,4x2.5	3#风机启动器	3#风机	管	5	0.4KV		
CKL-19	4#风机电源	YJV-1,4x2.5	机修间、仓库照明动力箱	4#风机启动器	桥架、管	50	0.4KV		
CKL-20	4#风机电源	YJV-1,4x2.5	4#风机启动器	4#风机	管	5	0.4KV		
CKL-21	5#风机电源	YJV-1,4x2.5	机修间、仓库照明动力箱	5#风机启动器	桥架、管	25	0.4KV		
CKL-22	5#风机电源	YJV-1,4x2.5	5#风机启动器	5#风机	管	5	0.4KV		
CKL-23	6#风机电源	YJV-1,4x2.5	机修间、仓库照明动力箱	6#风机启动器	桥架、管	10	0.4KV		
CKL-24	6#风机电源	YJV-1,4x2.5	6#风机启动器	6#风机	管	5	0.4KV		
CKL-25	7#风机电源	YJV-1,4x2.5	机修间、仓库照明动力箱	7#风机启动器	桥架、管	40	0.4KV		
CKL-26	7#风机电源	YJV-1,4x2.5	7#风机启动器	7#风机	管	5	0.4KV		
CKL-27	8#风机电源	YJV-1,4x2.5	机修间、仓库照明动力箱	8#风机启动器	桥架、管	55	0.4KV		
CKL-28	8#风机电源	YJV-1,4x2.5	8#风机启动器	8#风机	管	5	0.4KV		
CKL-29	9#风机电源	YJV-1,4x2.5	机修间、仓库照明动力箱	9#风机启动器	桥架、管	60	0.4KV		
CKL-30	94#风机电源	YJV-1,4x2.5	9#风机启动器	9#风机	管	5	0.4KV		
CKL-31									
CKL-32	单梁起重机电源	YJV-1,5x4	机修间、仓库照明动力柜	单梁起重机启动器	桥架、管	40	0.4KV		

编　号	用　　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量(米)	电压种类	参考图号	备　注
	机修间、仓库仪表自控电缆								
CKY-01	1#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	配水泵房配电室PLC柜UPS	1#摄像机	桥架、管	200	0.4KV		
CKY-02	1#摄像机信号	4芯多模光纤	1#摄像机	摄像机交换机柜	桥架、管	200	0.4KV		
CKY-03									
CKY-04	1#门禁控制器电源	YJV-1 3x2.5	配水泵房配电室PLC柜UPS	1#门禁控制器	沟、桥架、管	240	220		
CKY-05	1#门禁控制器信号	超五类屏蔽双绞线	1#门禁控制器	5#门禁控制器交换机	沟、桥架、管	90			
CKY-06	2#门禁控制器电源	YJV-1 3x2.5	配水泵房配电室PLC柜UPS	2#门禁控制器	沟、桥架、管	210	220		
CKY-07	2#门禁控制器信号	超五类屏蔽双绞线	2#门禁控制器	5#门禁控制器交换机	沟、桥架、管	65			
CKY-08	3#门禁控制器电源	YJV-1 3x2.5	配水泵房配电室PLC柜UPS	3#门禁控制器	沟、桥架、管	220	220		
CKY-09	3#门禁控制器信号	超五类屏蔽双绞线	3#门禁控制器	5#门禁控制器交换机	沟、桥架、管	50			
CKY-10	4#门禁控制器电源	YJV-1 3x2.5	配水泵房配电室PLC柜UPS	4#门禁控制器	沟、桥架、管	240	220		
CKY-11	4#门禁控制器信号	超五类屏蔽双绞线	4#门禁控制器	5#门禁控制器交换机	沟、桥架、管	75			
CKY-12	5#门禁控制器电源	YJV-1 3x2.5	配水泵房配电室PLC柜UPS	5#门禁控制器	沟、桥架、管	230	220		
CKY-13	5#门禁控制器信号	超五类屏蔽双绞线	5#门禁控制器	安防交换机柜	沟、桥架、管	230			

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司	珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程 厂平面、机修电修间、车库仓库 机修间、仓库电缆清册	项目(副)负责人	杨力		校核人	赵　申		阶段	施工图设计
		专业负责人	李亚东　梁毅		审核人	董　威		图号	2021W039-SS0610-DQ08
		设　计　人	贾淑娅		审定人	强百祥		日期	2021.10　比例