会签栏



说明：

1. 单位：尺寸，高程以米计。
2. 周界监管（电子围栏、被动红外线）电源箱信号线根据实际过线管与厂区电缆沟敷设。
3. 安防系统（电子围栏、被动红外线）、厂区对讲（无线WIFI）均采用分变方法分别于厂区供电房引出回路。
4. 厂区所有系统传输信号均不可穿越他。
5. 安防系统的电源由就近的智能分线箱（IP）提供（不多于5米），电源、信号电缆都采用由厂区安防回收线进行它设备。
6. 设备管理系统、车辆管理系统信号接入所在室内的控制主机，控制主机通过接入不已接入监控中心安防系统。
7. 安防摄像机、无线WIFI基站、UWB精确定位基站安装方便相对应的一、其电源、信号电缆都由厂区统一预埋平面图。

序号	符号	名　称	规　格　型　号	单位	数量	备　注
31						
30						
29						
28						
27						
26						
25						
24		智慧水厂系统配套电缆	满足系统安全稳定运行	套	1	智慧水厂(无线覆盖AP\UWB)系统配套
23		安防系统配套电缆	满足安防系统安全稳定运行	套	1	安防系统配套
22		电缆桥架	200x100	套	2800	碳钢热浸镀锌冷弯槽 配套支架及弯通
21		线管管	Φ25	米	1500	
20		镀锌钢管	SC32	米	1000	
19		电缆手孔井	0.6mx0.8m	座	20	做法见图集07SD101-8 P120
18		摄像机前端箱	摄像机（含罩式）提供	套	4	附件、支架、避雷器等配套
17		全景拼接高清摄像机	高清、全景式、户外型	套	4	监控中心高处安装,配套附件、电缆等
16		通信盒	进厂系统配套	套	5	
15		进厂杆	进厂系统配套	套	5	
14		前端信息箱	智慧水厂配套 含摄像机、防雷器、电源、交换机、智能监控等	套	70	附件、支架、避雷器等配套
13		无线覆盖AP	智慧水厂配套	套	28	附件、支架等配套
12		UWB基站	智慧水厂配套	套	62	附件、支架等配套
11		信息钮	黑线式	套	45	距地1.2米安装
10		室外球型网络摄像机	高清、球式、户外型	套	20	配套3.5米钢杆及附件、电缆等
9		前端箱	安防提供	套	35	附件、支架、避雷器等配套
8		红外枪型网络摄像机	高清、枪式、户外型	套	60	配套3.5米钢杆及附件、电缆等
7		电子围栏施工辅材	系统配套	套	1	以实际发生为准
6		设备管理系统	安防系统配套	套	1	
5		报警主机键盘	安防系统配套	套	1	
4		车辆管理系统	安防系统配套	套	2	
3		围栏配件辅料包	安防系统配套，6线制	套	28	含24伏电源、报警箱、信号线等施工辅材 以实际发生为准
2		触网脉冲主机	安防系统配套，6线制	套	28	以实际发生为准
1		电子围栏及检测器	安防系统配套，6线制	套	28	防区子围栏长度2800m 以实际发生为准

北京市市政工程设计研究总院有限公司	珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程	项目(副)负责人	杨力	校核人	赵申	阶段	施工图设计
	厂平面、机修电修间、车库仓库	专业负责人	李家东 梁毅	审核人	董威	图号	2021WD39-SS06(1)-Y202
	厂区安防、无线WIFI、UWB平面图	设 计 人	胡田力	审定人	强百祥	日期	比例