| 编号 | 用　途 | 型号及规格 | 起　点 | 终　点 | 敷设方式 | 数量(M) | 电压(V) | 参考图号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-01 | 一、电气电缆 | | | | | | | | |
| L03-02 | A组炭滤池管廊动力柜(AP1)供电 | YJV-1 5x16 | 分变配电室BP02-02低压柜 | A组炭滤池管廊动力柜 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-03 | B组炭滤池管廊动力柜(AP1)供电 | YJV-1 5x16 | 分变配电室BP02-02低压柜 | B组炭滤池管廊动力柜 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-04 | A组炭滤池管廊照明箱供电 | YJV-1 5x6 | 分变配电室BP02-02低压柜 | A组炭滤池管廊照明箱 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-05 | B组炭滤池管廊照明箱供电 | YJV-1 5x6 | 分变配电室BP02-02低压柜 | B组炭滤池管廊照明箱 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-06 | A组炭滤池管廊应急照明箱供电 | WDZCN-YJV-1 3x2.5 | A组炭滤池管廊照明箱 | A组炭滤池管廊应急照明箱 | 沟、桥架、管 | 2 | | | |
| L03-07 | B组炭滤池管廊应急照明箱供电 | WDZCN-YJV-1 3x2.5 | B组炭滤池管廊照明箱 | B组炭滤池管廊应急照明箱 | 沟、桥架、管 | 2 | | | |
| L03-08 | | | | | | | | | |
| L03-09 | A组炭滤池管廊检修插座箱供电 | YJV-1 5x4 | A组炭滤池管廊动力柜 | A组炭滤池管廊检修插座箱 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-10 | A组炭滤池管廊检修插座箱供电 | YJV-1 5x4 | A组炭滤池管廊动力柜 | A组炭滤池管廊检修插座箱 | 沟、桥架、管 | 60 | | | |
| L03-11 | 屋顶风机供电 | YJV-1 5x4 | A组炭滤池管廊动力柜 | 屋顶风机 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-12 | 1#手电动板阀供电 | YJV-1 5x2.5 | A组炭滤池管廊动力柜 | 1#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-13 | 2#手电动板阀供电 | YJV-1 5x2.5 | A组炭滤池管廊动力柜 | 2#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 40 | | | |
| L03-14 | 3#手电动板阀供电 | YJV-1 5x2.5 | A组炭滤池管廊动力柜 | 3#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 30 | | | |
| L03-15 | 4#手电动板阀供电 | YJV-1 5x2.5 | A组炭滤池管廊动力柜 | 4#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 30 | | | |
| L03-16 | 5#手电动板阀供电 | YJV-1 5x2.5 | A组炭滤池管廊动力柜 | 5#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 30 | | | |
| L03-17 | 6#手电动板阀供电 | YJV-1 5x2.5 | A组炭滤池管廊动力柜 | 6#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-18 | | | | | | | | | |
| L03-19 | B组炭滤池管廊检修插座箱供电 | YJV-1 5x4 | B组炭滤池管廊动力柜 | B组炭滤池管廊检修插座箱 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-20 | B组炭滤池管廊检修插座箱供电 | YJV-1 5x4 | B组炭滤池管廊动力柜 | B组炭滤池管廊检修插座箱 | 沟、桥架、管 | 60 | | | |
| L03-21 | 屋顶风机供电 | YJV-1 5x4 | A组炭滤池管廊动力柜 | 屋顶风机 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-22 | 7#手电动板阀供电 | YJV-1 5x2.5 | A组炭滤池管廊动力柜 | 7#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-23 | 8#手电动板阀供电 | YJV-1 5x2.5 | A组炭滤池管廊动力柜 | 8#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 40 | | | |
| L03-24 | 9#手电动板阀供电 | YJV-1 5x2.5 | A组炭滤池管廊动力柜 | 9#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 30 | | | |
| L03-25 | 10#手电动板阀供电 | YJV-1 5x2.5 | A组炭滤池管廊动力柜 | 10#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 30 | | | |
| L03-26 | 11#手电动板阀供电 | YJV-1 5x2.5 | A组炭滤池管廊动力柜 | 11#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 30 | | | |
| L03-27 | 12#手电动板阀供电 | YJV-1 5x2.5 | A组炭滤池管廊动力柜 | 12#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-28 | 13#手电动板阀供电 | YJV-1 5x2.5 | A组炭滤池管廊动力柜 | 13#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-29 | | | | | | | | | |
| L03-30 | 1#手电动板阀控制 | KVVP-0.5 14x1.5 | 主臭氧配电控制柜 | 1#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-31 | 2#手电动板阀供电 | KVVP-0.5 14x1.5 | 主臭氧配电控制柜 | 2#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 40 | | | |
| L03-32 | 3#手电动板阀供电 | KVVP-0.5 14x1.5 | 主臭氧配电控制柜 | 3#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 30 | | | |
| L03-33 | 4#手电动板阀供电 | KVVP-0.5 14x1.5 | 主臭氧配电控制柜 | 4#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 30 | | | |
| L03-34 | 5#手电动板阀供电 | KVVP-0.5 14x1.5 | 主臭氧配电控制柜 | 5#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 30 | | | |
| L03-35 | 6#手电动板阀供电 | KVVP-0.5 14x1.5 | 主臭氧配电控制柜 | 6#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-36 | 7#手电动板阀供电 | KVVP-0.5 14x1.5 | 主臭氧配电控制柜 | 7#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-37 | 8#手电动板阀供电 | KVVP-0.5 14x1.5 | 主臭氧配电控制柜 | 8#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 40 | | | |
| L03-38 | 9#手电动板阀供电 | KVVP-0.5 14x1.5 | 主臭氧配电控制柜 | 9#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 30 | | | |
| L03-39 | 10#手电动板阀供电 | KVVP-0.5 14x1.5 | 主臭氧配电控制柜 | 10#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 30 | | | |
| L03-40 | 11#手电动板阀供电 | KVVP-0.5 14x1.5 | 主臭氧配电控制柜 | 11#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 30 | | | |
| L03-41 | 12#手电动板阀供电 | KVVP-0.5 14x1.5 | 主臭氧配电控制柜 | 12#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-42 | 13#手电动板阀供电 | KVVP-0.5 14x1.5 | 主臭氧配电控制柜 | 13#手电动板阀 | 沟、桥架、管 | 100 | | | |
| L03-43 | | | | | | | | | |
| L03-44 | | | | | | | | | |
| L03-45 | | | | | | | | | |
| L03-46 | | | | | | | | | |
| L03-47 | | | | | | | | | |
| L03-48 | | | | | | | | | |
| L03-49 | | | | | | | | | |
| L03-50 | | | | | | | | | |

| 编号 | 用　途 | 型号及规格 | 起　点 | 终　点 | 敷设方式 | 数量(M) | 电压(V) | 参考图号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K03-01 | 三、信息化电缆 | | | | | | | | |
| K03-02 | 北侧管廊信息箱电源 | YJV-1 3x4 | UPS3柜 | 仪表间信息箱电源 | 沟、管、桥架 | 160 | 220 | | |
| K03-03 | 北侧管廊信息箱视频信号 | 单芯户外单模光纤 | 控制室交换机柜 | 仪表间信息箱 | 沟、管、桥架 | 160 | ~ | | |
| K03-04 | 北侧管廊信息箱智慧信号 | 单芯户外单模光纤 | 控制室交换机柜 | 仪表间信息箱 | 沟、管、桥架 | 160 | ~ | | |
| K03-05 | 北侧管廊信息箱门禁信号 | 单芯户外单模光纤 | 控制室交换机柜 | 仪表间信息箱 | 沟、管、桥架 | 160 | ~ | | |
| K03-06 | | | | | | | | | |
| K03-07 | A组炭滤池摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 40 | | | |
| K03-08 | A组炭滤池摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 40 | | | |
| K03-09 | A组炭滤池摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 80 | | | |
| K03-10 | A组炭滤池摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 80 | | | |
| K03-11 | A组炭滤池摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 60 | | | |
| K03-12 | A组炭滤池摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 60 | | | |
| K03-13 | A组炭滤池摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 60 | | | |
| K03-14 | A组炭滤池摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 60 | | | |
| K03-15 | A组炭滤池摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 80 | | | |
| K03-16 | A组炭滤池摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 80 | | | |
| K03-17 | 尾气间摄像机电源 | YJV-1 3x2.5 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 90 | | | |
| K03-18 | A组炭滤池管廊摄像机信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 40 | | | |
| K03-19 | A组炭滤池管廊摄像机信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 40 | | | |
| K03-20 | A组炭滤池管廊摄像机信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 80 | | | |
| K03-21 | A组炭滤池管廊摄像机信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 80 | | | |
| K03-22 | A组炭滤池管廊摄像机信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 60 | | | |
| K03-23 | A组炭滤池管廊摄像机信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 60 | | | |
| K03-24 | A组炭滤池管廊摄像机信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 60 | | | |
| K03-25 | A组炭滤池管廊摄像机信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 60 | | | |
| K03-26 | A组炭滤池管廊摄像机信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 80 | | | |
| K03-27 | A组炭滤池管廊摄像机信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 80 | | | |
| K03-28 | A组炭滤池管廊摄像机信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池摄像机 | 沟、桥架、管 | 80 | | | |
| K03-29 | A组炭滤池管廊无线覆盖系统信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池管廊无线覆盖系统 | 沟、桥架、管 | 30 | | | |
| K03-30 | 尾气间无线覆盖系统信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | 尾气间无线覆盖系统 | 沟、桥架、管 | 90 | | | |
| K03-31 | A组炭滤池管廊UWB基站信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池管廊UWB基站 | 沟、桥架、管 | 40 | | | |
| K03-32 | A组炭滤池管廊UWB基站信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池管廊UWB基站 | 沟、桥架、管 | 20 | | | |
| K03-33 | A组炭滤池管廊UWB基站信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组炭滤池管廊UWB基站 | 沟、桥架、管 | 40 | | | |
| K03-34 | A组门禁电源 | YJV-1 3x2.5 | 仪表间信息箱 | A组门禁 | 沟、桥架、管 | 50 | | | |
| K03-35 | A组门禁电源 | YJV-1 3x2.5 | 仪表间信息箱 | A组门禁 | 沟、桥架、管 | 50 | | | |
| K03-36 | A组门禁信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组门禁 | 沟、桥架、管 | 50 | | | |
| K03-37 | A组门禁信号 | 超六类屏蔽双绞线 | 仪表间信息箱 | A组门禁 | 沟、桥架、管 | 50 | | | |
| K03-38 | | | | | | | | | |
| K03-39 | | | | | | | | | |
| K03-40 | | | | | | | | | |
| K03-41 | | | | | | | | | |
| K03-42 | | | | | | | | | |
| K03-43 | | | | | | | | | |
| K03-44 | | | | | | | | | |
| K03-45 | | | | | | | | | |
| K03-46 | | | | | | | | | |
| K03-47 | | | | | | | | | |
| K03-48 | | | | | | | | | |
| K03-49 | | | | | | | | | |
| K03-50 | | | | | | | | | |

会签栏