


[illegible]

编号	用 途	型 号 及 规 格	起 点	终 点	敷 设 方 式	数量 (M)	电压 (V)	参考图号	备 注
K03-01	信息化电缆								
K03-02	次钠控制室信息箱电源	YJV-1 3x4	UPS2 柜	次钠控制室信息箱	沟、管、桥架	60	220		
K03-03	次钠控制室信息箱视频信号	单芯户外单模光纤	控制室交换机柜	次钠控制室信息箱	沟、管、桥架	60	~		
K03-04	次钠控制室信息箱智慧信号	单芯户外单模光纤	控制室交换机柜	次钠控制室信息箱	沟、管、桥架	60	~		
K03-05	次钠控制室信息箱门禁信号	单芯户外单模光纤	控制室交换机柜	次钠控制室信息箱	沟、管、桥架	60	~		
K03-06	次氯酸钠间1#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	UPS2 柜	次氯酸钠间1#摄像机	沟、桥架、管	100			
K03-07	次氯酸钠间2#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	UPS2 柜	次氯酸钠间2#摄像机	沟、桥架、管	120			
K03-08	次氯酸钠间3#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	UPS2 柜	次氯酸钠间3#摄像机	沟、桥架、管	120			
K03-09	次氯酸钠间1#摄像机信号	六类带屏蔽双绞线	次钠控制室信息箱	次氯酸钠间1#摄像机	沟、桥架、管	80			
K03-10	次氯酸钠间2#摄像机信号	六类带屏蔽双绞线	次钠控制室信息箱	次氯酸钠间2#摄像机	沟、桥架、管	60			
K03-11	次氯酸钠间3#摄像机信号	六类带屏蔽双绞线	次钠控制室信息箱	次氯酸钠间2#摄像机	沟、桥架、管	60			
K03-12	次氯酸钠间无线覆盖AP信号	六类带屏蔽双绞线	次钠控制室信息箱	次氯酸钠间无线覆盖AP	沟、桥架、管	60			
K03-13	次氯酸钠间1#UWB信号	六类带屏蔽双绞线	次钠控制室信息箱	次氯酸钠间1#UWB	沟、桥架、管	60			
K03-14	次氯酸钠间2#UWB信号	六类带屏蔽双绞线	次钠控制室信息箱	次氯酸钠间2#UWB	沟、桥架、管	60			
K03-15	次氯酸钠间3#UWB信号	六类带屏蔽双绞线	次钠控制室信息箱	次氯酸钠间3#UWB	沟、桥架、管	60			
K03-16	次氯酸钠间4#UWB信号	六类带屏蔽双绞线	次钠控制室信息箱	次氯酸钠间4#UWB	沟、桥架、管	60			
K03-17	次氯酸钠间1#门禁电源	YJV-1 3x2.5	UPS2 柜	次氯酸钠间1#门禁	沟、桥架、管	80			
K03-18	次氯酸钠间2#门禁电源	YJV-1 3x2.5	UPS2 柜	次氯酸钠间2#门禁	沟、桥架、管	60			
K03-19	次氯酸钠间3#门禁电源	YJV-1 3x2.5	UPS2 柜	次氯酸钠间3#门禁	沟、桥架、管	60			
K03-20	次氯酸钠间4#门禁电源	YJV-1 3x2.5	UPS2 柜	次氯酸钠间4#门禁	沟、桥架、管	40			
K03-21	次氯酸钠间1#门禁信号	六类带屏蔽双绞线	次钠控制室信息箱	次氯酸钠间1#门禁	沟、桥架、管	80			
K03-22	次氯酸钠间2#门禁信号	六类带屏蔽双绞线	次钠控制室信息箱	次氯酸钠间2#门禁	沟、桥架、管	60			
K03-23	次氯酸钠间3#门禁信号	六类带屏蔽双绞线	次钠控制室信息箱	次氯酸钠间3#门禁	沟、桥架、管	60			
K03-24	次氯酸钠间4#门禁信号	六类带屏蔽双绞线	次钠控制室信息箱	次氯酸钠间4#门禁	沟、桥架、管	40			
K03-25									
K03-26	碱铝控制室信息箱电源	YJV-1 3x4	UPS2 柜	碱铝控制室信息箱	沟、管、桥架	60	220		
K03-27	碱铝控制室信息箱视频信号	单芯户外单模光纤	控制室交换机柜	碱铝控制室信息箱	沟、管、桥架	60	~		
K03-28	碱铝控制室信息箱智慧信号	单芯户外单模光纤	控制室交换机柜	碱铝控制室信息箱	沟、管、桥架	60	~		
K03-29	碱铝控制室信息箱门禁信号	单芯户外单模光纤	控制室交换机柜	碱铝控制室信息箱	沟、管、桥架	60	~		
K03-30	碱铝加药间1#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	UPS2 柜	碱铝加药间1#摄像机	沟、桥架、管	80			
K03-31	碱铝加药间2#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	UPS2 柜	碱铝加药间2#摄像机	沟、桥架、管	100			
K03-32	碱铝加药间3#摄像机电源	YJV-1 3x2.5	UPS2 柜	碱铝加药间3#摄像机	沟、桥架、管	100			
K03-33	碱铝加药间1#摄像机信号	六类带屏蔽双绞线	碱铝控制室信息箱	碱铝加药间1#摄像机	沟、桥架、管	80			
K03-34	碱铝加药间2#摄像机信号	六类带屏蔽双绞线	碱铝控制室信息箱	碱铝加药间2#摄像机	沟、桥架、管	60			
K03-35	碱铝加药间3#摄像机信号	六类带屏蔽双绞线	碱铝控制室信息箱	碱铝加药间2#摄像机	沟、桥架、管	60			
K03-36	碱铝加药间无线覆盖AP信号	六类带屏蔽双绞线	碱铝控制室信息箱	碱铝加药间无线覆盖AP	沟、桥架、管	60			
K03-37	碱铝加药间1#UWB信号	六类带屏蔽双绞线	碱铝控制室信息箱	碱铝加药间1#UWB	沟、桥架、管	60			
K03-38	碱铝加药间2#UWB信号	六类带屏蔽双绞线	碱铝控制室信息箱	碱铝加药间2#UWB	沟、桥架、管	60			
K03-39	碱铝加药间3#UWB信号	六类带屏蔽双绞线	碱铝控制室信息箱	碱铝加药间3#UWB	沟、桥架、管	60			
K03-40	碱铝加药间4#UWB信号	六类带屏蔽双绞线	碱铝控制室信息箱	碱铝加药间4#UWB	沟、桥架、管	60			
K03-41	碱铝加药间1#门禁电源	YJV-1 3x2.5	UPS2 柜	碱铝加药间1#门禁	沟、桥架、管	80			
K03-42	碱铝加药间2#门禁电源	YJV-1 3x2.5	UPS2 柜	碱铝加药间2#门禁	沟、桥架、管	60			
K03-43	碱铝加药间3#门禁电源	YJV-1 3x2.5	UPS2 柜	碱铝加药间3#门禁	沟、桥架、管	60			
K03-44	碱铝加药间4#门禁电源	YJV-1 3x2.5	UPS2 柜	碱铝加药间4#门禁	沟、桥架、管	40			
K03-45	碱铝加药间1#门禁信号	六类带屏蔽双绞线	碱铝控制室信息箱	碱铝加药间1#门禁	沟、桥架、管	80			
K03-46	碱铝加药间2#门禁信号	六类带屏蔽双绞线	碱铝控制室信息箱	碱铝加药间2#门禁	沟、桥架、管	60			
K03-47	碱铝加药间3#门禁信号	六类带屏蔽双绞线	碱铝控制室信息箱	碱铝加药间3#门禁	沟、桥架、管	60			
K03-48	碱铝加药间4#门禁信号	六类带屏蔽双绞线	碱铝控制室信息箱	碱铝加药间4#门禁	沟、桥架、管	40			
K03-49									
K03-50									

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	珠三角水资源配置工程东莞配套松山水厂一期工程 加药间、次氯酸钠间、监控中心及主变配电室BP02 电缆表	项目(副)负责人	杨力	校核人	赵申	阶段	施工图设计	
		专业负责人	李亚东 梁毅	审核人	董威	图号	2021W039-SS0603-DQ45	
		设 计 人	王聪聪	审定人	强百祥	日期	2021.10	比例