

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表 采购项目（电磁流量计）

（招标编号：SSWWQZ12311491）

评 标 报 告

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目

（电磁流量计）

评标委员会

二〇二三年七月十一日

目 录

一、评标工作回顾.....	2
1、工程概况.....	2
2、开标.....	2
3、评标时间及地点.....	2
4、评标程序.....	2
5、评委守则.....	2
6、参加评标会议的部门及人员.....	2
二、评标委员会组成情况.....	3
1、评标委员会的组建.....	3
2、评标委员会成员名单.....	3
3、评标委员会负责人.....	3
4、各评委的签到情况.....	3
三、无效标情况说明.....	3
四、澄清、说明事项纪要.....	3
五、评标结果.....	3
六、评标办法.....	3
七、附件.....	3

一、评标工作回顾

1、工程概况

- (1) 工程名称：东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（电磁流量计）
- (2) 建设地点：东莞市
- (3) 建设单位：东莞市水务集团供水有限公司
- (4) 招标代理机构：中国远东国际招标有限公司
- (5) 建设规模：东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（电磁流量计）范围内的 DMA 分区水表，数量约共 12 个，计量仪表类型为电磁流量计。
- (6) 招标范围：东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（电磁流量计），包括供货范围内所有水表及其附件的制造及系统集成、检定、运输（至招标人指定的仓库或工地现场）、保险、装卸、远传调试，验收，技术资料、质保期保修服务、日常技术指导等；不包括安装。具体范围和内容见《设备供货清单》。
- (7) 本次招标项目的投资金额：523,807.95 元
- (8) 招标方式：公开招标
- (9) 完工期要求：分批次供货，中标人应在招标人发出书面供货通知之日起 60 天内将所需货物运至交货地点，并按合同约定完成该批次现场交货验收。

2、开标

- (1) 开标时间：2023 年 7 月 10 日 09:30 时，开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（9）。
- (2) 参加单位及开标情况详见《评标收标会议情况记录表》、《招标工程投标及资审结果表》。
- (3) 开标会议结束后，招标人将所有已解密的电子投标文件按要求打包相关评标数据，并同步到交易系统。通过交易系统辅助审查有效且解密成功的投标人才能进入评标程序。

3、评标时间及地点

- (1) 评标时间：2023 年 7 月 11 日 09:30 时至 2023 年 7 月 11 日 11:30 时。
- (2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（9）。

4、评标程序

详见评标报告附表。

5、评委守则

详见评标报告附表。

6、参加评标会议的部门及人员

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”。

东莞市水务集团供水有限公司（建设单位）

中国远东国际招标有限公司（招标代理机构）

东莞市水务局（监督部门）

广东省东莞市东莞公证处（公证部门）

上述人员签到情况详见评标报告附表。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 5 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 1 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，4 名专家于 2023 年 7 月 10 日从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单详见评标报告附表。其中___为招标人专家代表，_____为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会负责人

评标委员会所有成员一致推举___为评标委员会负责人。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见评标报告附表。

三、无效标情况说明

评审情况详见评标报告附表。

四、澄清、说明事项纪要

无。

五、评标结果

经评标委员会进行符合性（有效性）审查评审，评审结果如下：深圳拓安信物联股份有限公司投标文件中未针对 4.2.7 星号条款提供证明材料，不满足招标文件要求，否决其投标。根据招标文件“30.4 出现下列情形之一的，招标人应当重新招标-30.4.2 有效投标文件少于三个”的规定，本次采购失败。

六、评标办法

本项目招标的评标办法为综合评估法，评标办法的具体内容详见招标文件。

七、附件

- 1、投标文件评标程序
- 2、评委守则
- 3、评标委员会专家签到及身份对照表
- 4、评标会议情况记录表
- 5、符合性（有效性）审查 评审汇总表
- 6、符合性（有效性）审查 审查评委意见汇总表
- 7、符合性（有效性）审查 评审表

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（电磁流量计）评标委员会

日期：2023 年 7 月 11 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（电磁流量计）
投标文件评标程序

招标编号：SSWWQZ12311491

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	符合性（有效性）审查	
5	商务标评审	
6	技术标评审	
7	价格评分	
8	编写评标报告	
9	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出中标人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2023 年 07 月 11 日

评委守则

工程名称：东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（电磁流量计）

招标编号：SSWWQZ12311491

我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。

一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。

二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：

1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；

2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；

3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；

4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；

5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。

三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。

四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。

五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。

六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。

七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。

八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。

九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 07 月 11 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（电磁流量计）
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSWWQZ12311491

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1						
2						
3						
4						
5						

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2023 年 07 月 11 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（电磁流量计）
评标会议情况记录表

招标编号：SSWWQZ12311491

评标会时间：2023年07月11日09时30分至2023年07月11日11时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（9）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团供水有限公司	
	招标代理机构	中国远东国际招标有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	/	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
评标 会议 记录	监督部门	东莞市水务局	
	1、2023年07月11日进入投标文件评审阶段的投标文件共3份； 2、经评标委员会进行符合性（有效性）审查评审，评审结果如下：深圳拓安信物联股份有限公司投标文件中未针对4.2.7星号条款提供证明材料，不满足招标文件要求，否决其投标。根据招标文件“30.4出现下列情形之一的，招标人应当重新招标-30.4.2有效投标文件少于三个”的规定，本次采购失败。 3、其他需要补充说明的内容：无。		

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（电磁流量计）
符合性（有效性）审查 评审汇总表

招标编号：SSWWQZ12311491

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
上海肯特仪表股份有限公司	○	○	○	○	○	通过	
浙江迪元仪表有限公司	○	○	○	○	○	通过	
深圳拓安信物联股份有限公司	×	×	×	×	×	不通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 07 月 11 日

东莞市供水管网更新改造一期工程-计量仪表采购项目（电磁流量计） 符合性（有效性）审查 审查评委意见汇总表

招标编号：SSWWQZ12311491

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	上海肯特仪表股份有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五：通过	通过	/	/	
2	浙江迪元仪表有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五：通过	通过	/	/	
3	深圳拓安信物联股份有限公司	专家一：响应性评审：4.2.7星号条款：未提供相应的通讯协议的证明材料。； 专家二：响应性评审：4.2.7星号条款：未提供相应证明材料，不满足招标要求； 专家三：响应性评审：4.2.7*条款未提供证明材料，不满足招标文件要求； 专家四：响应性评审：4.2.7星号条款未按要求提供证明材料，不满足招标文件要求。； 专家五：响应性评审：星号条款4.2.7未按要求提供相应证明材料；	否决投标	4.2.7*条款未提供证明材料，不满足招标文件要求	投标文件没有对招标文件做出实质性响应	

备注：

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2023 年 07 月 11 日