

东莞市常平西部污水处理厂二期工程等四项工程高效沉淀池系统成套设备采购补充通知（一）

（招标编号：SSWWQK12311523）

各潜在投标人：

现对 2023 年 7 月 6 日在东莞市公共资源交易网发布招标公告的《东莞市常平西部污水处理厂二期工程等四项工程高效沉淀池系统成套设备采购》招标项目的招标文件作如下修改：

一、招标文件第一章“投标须知及投标须知前附表”第 13.4 款“最高限价”修改为：

19	13.4	最高限价	不含税最高限价 <u>15,145,913.28</u> 元。各子项目的不含税最高限价分别为： 1、东莞市常平西部污水处理厂二期工程高效沉淀池系统成套设备采购不含税最高限价为 <u>3,287,862.51</u> 元； 2、东莞市虎门宁洲污水处理厂三期工程高效沉淀池系统成套设备采购不含税最高限价为 <u>4,445,804.86</u> 元； 3、东莞市高埗镇污水处理厂二期工程高效沉淀池系统成套设备采购不含税最高限价为 <u>3,113,883.63</u> 元； 4、东莞市大岭山连马污水处理厂二期工程高效沉淀池系统成套设备采购不含税最高限价为 <u>4,298,362.28</u> 元。 （备注：投标人的投标总报价不得高于最高限价，且投标人的子项目投标报价不得高于对应子项目的最高限价，否则作无效投标处理。）
----	------	------	---

二、招标文件第二章 用户需求“3.2.1. 东莞市常平西部污水处理厂二期工程招标设备清单”中第四项修改为：

序号	名称	规格	单位	数量	安装位置
4	斜管及支撑架	斜长 L=1.5m，直径 D=80mm， $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，倾角 60°，六角形斜管，材质：PP，附 304 不锈钢支架，抗浮绳索，配套提供斜管自动清洗装置（含罗茨风机、冲洗管路、压	m ²	358	高效沉淀池

		力表、气体流量计、配套控制设备及相关配件等)			
--	--	------------------------	--	--	--

三、招标文件第二章 用户需求 “3.2.2. 东莞市虎门宁洲污水处理厂三期工程招
标设备清单” 中第四项修改为:

序号	名称	规格	单位	数量	安装位置
4	斜管及支撑架	斜长 L=1.2m, 直径 D=80mm, $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 倾角 60° , 六角形斜管, 材质: PP, 附 304 不锈钢支架, 抗浮绳索, 配套提供斜管自动清洗装置 (含罗茨风机、冲洗管路、压力表、气体流量计、配套控制设备及相关配件等)	m^2	456	高效沉淀池

四、投标会时间、地点及投标文件提交截止时间、开标地点修改为:

投标会召开时间: 2023 年 8 月 17 日 9:30 分;

投标会召开地点: 东莞市南城区西平社区宏伟三路 45 号东莞市公共资源交易中心开标室 (10);

投标文件提交截止时间: 2023 年 8 月 17 日 9:30 分;

开标地点: 东莞市南城区西平社区宏伟三路 45 号东莞市公共资源交易中心开标室 (10)。

以下无正文。

本次补充通知书作为招标文件内容的一部分，与招标文件的同一内容表述不一致时，以本补充通知为准。投标人应于投标文件递交截止时间之前自行到东莞市公共资源交易网（网址：<http://ggzy.dg.gov.cn>）下载本补充通知书，逾期不下载的，将视为已经清楚并认同本补充通知书。

招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

招标代理机构：广东中凯工程管理咨询有限公司

2023年7月26日