



主管直径 DN (mm)	支管直径 DN (mm)	A、B类巷道井尺寸 (mm)		管顶覆土 H (mm)
		A	B	
80	50	600	600	300
100	80、50	900	900	300
150	100、80、50	1000	1000	300

 中国市政工程东北设计研究总院有限公司						建设单位	东莞市水务集团供水有限公司				
						工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）				
审 定	薛 昆		校 核	刘 健 辉		子项名称	居岐社区				
审 核	崔 壮		设 计	杨 宁		巷道（主管DN≤150）双阀门井工艺图					
项目负责人	袁 琳		制 图	杨 宁		阶 段	施工图	专 业	给排水	比 例	
专业负责人	梁 伟		日 期	2023. 12	图 号	HM-JQ-SS-27	工程编号	DG2023P021S	版 次	A	