



项 目 代 号	=2LA8											
开关柜型号	MNS											
用 途	本期改为备用回路	本期改为备用回路	本期改为备用回路	本期改为备用回路	本期改为备用回路	本期改为备用回路	本期改为备用回路	脱水车间	本期改为备用回路	本期改为备用回路	本期改为备用回路	本期改造回路为 细格栅及旋流沉砂池供电
用 电 设 备 型 号 规 格								~380V 151kVA(近期) 217kVA(中期)				~380V 38.2kVA 55.2A
馈 线 型 号 规 格								YJV22-0.6/1KV 3X185+1X95				YJV-0.6/1KV 3× 50+2× 25
馈 线 编 号								5LA2-1				=C-AP-WD
小 室 高 度	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	24E	8E/2		8E/4	8E/2
设 备 安 装 地 点								脱水车间				细格栅间设备间
开关柜规格	800(宽)X2200(高)X1000(深)											