



| =2LA9 | | | | | | | =2LA10 | | | | =2LA11 | =2LA12 | 项 目 代 号 |
|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| MNS | | | | | | | MNS | | | | MNS | MNS | 开关柜型号 |
| 备用 | 生物池照明 | 厂区照明 | 辅助用房 | 综合楼 | 本期改为备用回路 | 进水泵房 | 自控仪表 | 起重机 | 2#新增磁悬浮风机 | 2#鼓风机 | 2#电容补偿柜 | 2#进线柜(计量) | 用 途 |
| | ~380V 3kW | ~380V 15kW | ~380V 30kW | ~380V 70kW | | ~380V 518A(近期雨季) | ~380V 2kW | ~380V 7.5kW | ~380V 200kW | ~380V 200kW | 12x25kvar 设备成套 | 1291.6kVA | 用 电 设 备 型 号 规 格 |
| | YJV22-0.6/1KV 4X6 | YJV22-0.6/1KV 4X10 | YJV22-0.6/1KV 3X25+1X16 | YJV22-0.6/1KV 3X50+1X25 | | YJV22-0.6/1KV 3X300+1X150 | YJV-0.6/1KV 4X2.5 | YJV-0.6/1KV 4X10 | YJV-0.6/1KV 3X240+2X120 | YJV-0.6/1KV 3X240+1X120 | | | 馈 线 型 号 规 格 |
| | 2NA2-1 | 8NA-1 | 7LA-2 | 6LA-2 | | 1LA2-1 | 2Y-1 | 2QA-1 | AGQ2-WD | 2GA2-1 | | L2 | 馈 线 编 号 |
| 8E/2 | 8E/2 | 8E/2 | 8E | 16E | 8E/2 | 32E | 8E/2 | 8E/2 | 32E | 32E | 72E | 72E | 小 室 高 度 |
| | 生物池 | 大门传达室 | 辅助用房 | 综合楼 | | 进水泵房配电间 | 鼓风机房 | | | | 低压配电室 | 低压配电室 | 设 备 安 装 地 点 |
| 800(宽)X2200(高)X1000(深) | | | | | | | 800(宽)X2200(高)X1000(深) | | | | 800(宽)X2200(高)X1000(深) | 800(宽)X2200(高)X1000(深) | 开关柜规格 |