

企业事业环境信息公开目录明细

一、基础信息

单位名称	东莞市石鼓净水有限公司常平分公司 (常平东部污水处理厂二期工程)		
生产地址	东莞市常平镇沙湖口村松园路 2 号		
法定代表人	陈柱堆	组织机构代码证	91441900MA541RE91E
联系方式	区号	0769	
	电话号码	15969434887	
	联系人	詹鸿侠	
	传真号码	/	
	邮政编码	523427	
生产经营和管理服务的 主要内容 (经营范围)	生活污水处理项目		
主要产品	产品名称	计量单位	实际年产量
	污水	m ³	2190 万

二、排污信息

（一）废水污染物信息表

排污口信息	废水执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准的较严值	允许排放的废水总量（m³/a）	2190 万
	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向
	DW001	厂区北面	有机污染物	仁和水
污染物信息	污染物名称	排放标准	排放浓度	排放总量
	1 COD	DB44/26-2001 一级标准	≤40mg/L	≤876t/a
	2 氨氮	GB18918-2002 一级 A 标准	≤5mg/L	≤109.5t/a
	3 pH	GB18918-2002 一级 A 标准	6~9	/
	4 总磷（以 P 计）	GB18918-2002 一级 A 标准	≤0.5mg/L	≤10.95t/a
	5 总氮（以 N 计）	GB18918-2002 一级 A 标准	≤15mg/L	≤328.5t/a
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2024 年 3 月 22 日	ZML24010167	无（见附件 8）	

（二）废气污染物信息表

排污口信息	废气执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准		
	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向
	DA001	厂区东面	氨、硫化氢、臭气浓度	大气
	DA002	厂区东面	氨、硫化氢、臭气浓度	大气
	DA003	厂区东面	氨、硫化氢、臭气浓度	大气
污染物信息	污染物名称	排放标准	排放浓度	排放总量
	1 硫化氢	GB14554-93 二级标准	≤0.33mg/m³	/
	2 氨	GB14554-93 二级标准	≤4.9mg/m³	/
	3 臭气浓度	GB14554-93 二级标准	≤2000（无量纲）	/
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	

	2024 年 3 月 22 日	ZML24010167	无（见附件 8）	
（三）危险废物信息表				
废物名称	产生量	贮存量	规范转移量	倾倒丢弃量
/	/	/	/	/
（四）噪声污染物信息表				
噪声执行标准：GB12348-2008 3 类标准（昼 65dB,夜 55dB）				
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2024 年 3 月 22 日	ZML24010167	无（见附件 8）	

三、防治污染设施的建设和运行情况

(一) 废水防治污染设施

序号	设施名称	总投资额 (万元)	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (m³/d)	实际处理量 (m³/d)	运行小时 (h/d)
1	常平东部 污水处理厂二期工 程	/	2022 年 3 月	2024 年 2 月	东莞市石鼓净 水有限公司常 平分公司	多级 AO+ 高效沉淀+ 精密过滤	60000	/	24

(二) 废气防治污染设施

序号	设施名 称	总投资额 (万元)	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (m³/h)	实际处理量 (m³/h)	运行小时 (h/d)
1	生物除 臭系统	/	2022 年 3 月	2024 年 2 月	东莞市石鼓净 水有限公司常 平分公司	化学洗 涤+生物滤 池	23000	/	24
2	生物除 臭系统	/	2022 年 3 月	2024 年 2 月	东莞市石鼓净 水有限公司常 平分公司	化学洗 涤+生物滤 池	15000	/	24
3	生物除 臭系统	/	2022 年 3 月	2024 年 2 月	东莞市石鼓净 水有限公司常 平分公司	生物滤池	18000	/	24

(三) 噪声防治污染设施

序号	设施名称	总投资额 (万元)	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	处理工艺
	/	/	/	/	/

四、建设项目环境保护行政许可情况

序号	环保行政许可文件	许可单位	许可日期	文件编号	许可意见	备注
1	关于东莞市常平东部污水处理厂二期工程环境影响报告表的批复	东莞市生态环境局	2021年8月30日	东环建〔2021〕5218号	同意东莞市常平东部污水处理厂二期工程项目在东莞市常平镇沙湖口村常平东部污水处理厂一期工程南侧（北纬23°01′14.984″，东经114°00′51.307″）建设。详细环保要求见附件。	

--	--	--	--	--	--	--

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响表的批复、环保验收文件、排污许可证等。

五、突发环境事件应急预案情况

环境事件应急预案编制情况	已编制（见附件 4-6）
--------------	--------------

六、环境自行监测方案情况

环境自行监测方案编制情况	已编制（见附件 7）
--------------	------------