



说明：

1. 图中高程采用1985年国家高程基准。
2. 图中尺寸标高以米计，其余均以毫米计。
3. 井筒及踏步做法详见国标06MS201-6，16页。
4. 井钢筋保护层厚度：底板50mm；井壁50mm；顶板为30mm。
5. 现状合流管管内底标高以现场实测值为准。
6. 材料：井体混凝土为C30，抗渗等级P6；盖板为C30砼，垫层为C15素混凝土垫层；
7. 井体的砌筑及管道与井体的密封方法详见06MS201-2，56，57页。钢筋 $d < 25$ 时为HRB300， $d \geq 25$ 时为HRB400（\$）。
8. 本图为结构图，请结合施工详图配套施工。

請向棉麻工業部配套廠工程設計研究總院有限公司

业务范围:工程设计综合资质甲级

资质证书编号:A111005439

有效期至:2028年12月22日