广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年06月27日确认图纸

审图 机构名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19079
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、环境卫生、风景园林）工程
有效期至：2026年12月24日
2024年07月02日完成审查

石水口村CA段 设计参数表（一）

序号	位置		管材及道路类型	长度	管径DN	自然地面标高（m）		设计管内底标高（m）		基坑深度H	基坑等级	支护类型	工作宽度b1	支撑宽度b2	基坑宽度B	垫层	参考钻孔	管道所在土层	管槽地基处理	
	起点	终点		（m）	（mm）	起点	终点	起点	终点	（m）			（mm）	（mm）	（m）	（m）			处理方案	桩长/换填厚度
																				（m）
1	0+000	0+001	焊接钢管-混凝土市政支路	1	325	11.184	11.178	9.049	9.119	2.297	三级	槽钢支护（4m）	300	80	1.085	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
2	0+001	0+007	焊接钢管-混凝土市政支路	5	219	11.178	11.256	9.119	9.219	2.248	三级	槽钢支护（4m）	300	80	0.979	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
3	0+007	0+014	球墨铸铁管-混凝土市政支路	7	200	11.256	11.384	9.219	9.351	2.235	三级	槽钢支护（4m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
4	0+014	0+022	球墨铸铁管-混凝土市政支路	9	200	11.384	11.454	9.351	9.512	2.1875	三级	槽钢支护（4m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
5	0+022	0+029	球墨铸铁管-混凝土市政支路	6	200	11.454	11.529	9.512	9.628	2.1215	三级	槽钢支护（4m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
6	0+029	0+045	球墨铸铁管-混凝土市政支路	16	200	11.529	11.724	9.628	9.922	2.0515	三级	槽钢支护（4m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
7	0+045	0+056	球墨铸铁管-A类巷道	11	200	11.724	11.675	9.922	9.960	1.9585	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
8	0+056	0+067	球墨铸铁管-A类巷道	11	200	11.675	11.454	9.960	9.997	1.786	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
9	0+067	0+085	球墨铸铁管-A类巷道	18	200	11.454	11.577	9.997	10.056	1.689	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
10	0+085	0+091	球墨铸铁管-A类巷道	7	200	11.577	11.604	10.056	10.078	1.7235	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
11	0+091	0+131	球墨铸铁管-A类巷道	40	200	11.604	11.635	10.078	10.211	1.675	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
12	0+131	0+132	球墨铸铁管-A类巷道	1	200	11.635	11.646	10.211	10.246	1.612	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
13	0+132	0+144	球墨铸铁管-A类巷道	12	200	11.646	11.711	10.246	10.469	1.521	三级	板式支护（槽钢1.8m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
14	0+144	0+145	球墨铸铁管-A类巷道	1	200	11.711	11.731	10.469	10.493	1.44	三级	板式支护（槽钢1.8m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
15	0+145	0+160	球墨铸铁管-A类巷道	15	200	11.731	12.205	10.493	10.782	1.5305	三级	板式支护（槽钢1.8m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
16	0+160	0+168	球墨铸铁管-A类巷道	7	200	12.205	12.328	10.782	10.902	1.6245	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
17	0+168	0+184	球墨铸铁管-A类巷道	17	200	12.328	12.637	10.902	11.208	1.6275	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
18	0+184	0+186	球墨铸铁管-A类巷道	2	200	12.637	12.675	11.208	11.245	1.6295	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/
19	0+186	0+188	球墨铸铁管-A类巷道	2	200	12.675	12.712	11.245	11.281	1.6305	三级	板式支护（槽钢2.5m）	300	80	0.96	0.2	ZK12	素填土	天然地基	/

会签栏

工程设计出图专用章(05)
单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号:A111005439
有效期至:2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）勘察设计	项目(副)负责人	张亚峰	校核人	戴维	阶段	施工图设计	
	桥头镇 结构工程 李屋、石水口、田头角村	专业负责人	唐云	审核人	唐云	图号	2023N108-SS020202-JG19-38	
	石水口设计参数表(十四)	设 计 人	鲍杰	审定人	杨浩文	日期	2024.06	比例 1:100