

EB0+273 现况200x100电信管道，管内底高：10.437

EB0+280 李屋村EB段DN200给水管道设计终点
设计给水管道管中高程11.085



管道桩号	EB0+200	EB0+250	EB0+276	EB0+278	EB0+280
自然地面高(m)	10.863	10.894	11.054	11.066	11.085
设计管中心标高(m)	9.258	9.559	9.716	9.728	9.741
坡度(%)及距离(m)	80		0.6%		
管顶覆土(m)	1.19	1.22	1.23	1.23	1.23
节点编号		J45	JFM46	J48	
			JPQ47		
管材及管长	DN200球墨铸铁管 L=80m				
施工方式	直槽(板式支护)				

会签栏

广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年06月27日确认图纸

审图 机构名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司
机构类别：给水 认定书编号：19079
业务范围：房屋建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（燃气、热力、道路、桥梁、隧道、轨道交通、环境卫生、风景园林）工程
有效期至：2026年12月24日
2024年07月01日完成审查

图例
- 设计给水管
- 现况给水管道
- 阀门及阀门井
- 复合式排气阀
- 排泥阀
- 排泥湿井
- 支墩
- 盘承/盘插
- 异径管

说明：
1、本图单位除管径为毫米外，其余为米。
2、设计采用大地2000坐标系、85高程系统。
3、管道设计为图上定线，长度为图上量得，施工前应核实管道长度，并复核地面坐标，如有问题应及时与相关部门协商解决。
4、注意保护现况管线。
5、平面图比例1：500。

分幅范围：



图例：
- 复合式排气阀
- 阀门及阀门井
- 盘承/盘插
- 异径管

说明：
1、本图单位除管径为毫米外，其余为米。
2、设计采用大地2000坐标系、85高程系统。
3、纵断图比例横向1：500，纵向1：100。

工程设计出图专用章(05)
单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号:A111005439
有效期至:2028年12月22日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）勘察设计	项目(副)负责人	张亚峰		校核人	卓奇奇		阶段	施工图设计		
桥头镇 给水工程（李屋、石水口、田头角村）	专业负责人	张亚峰		审核人	罗知平		图号	2023N108-SS020102-GS09-27		
李屋村市政给水管道平纵面图(二十七)	设 计 人	刘旭来		审定人	罗知平		日期	2024.06	比例	

北京市市政工程设计研究总院有限公司