



管道桩号	LWB1+800	LWB1+830	LWB1+836	LWB1+844	LWB1+849	LWB1+900	LWB1+950	LWB1+963	LWB1+985	LWB1+989	LWB1+996	LWB2+000
自然地面高(m)	10.422	10.258	10.243	10.192	10.171	9.977	9.786	9.738	9.639	9.619	9.592	9.600
设计管中心标高(m)	8.901	8.782	8.761	8.727	8.708	8.514	8.323	8.275	8.132	8.105	8.062	8.039
坡度(%)及距离(m)		49 0.39%				114 0.38%			37 0.63%			
管顶覆土(m)	1.36	1.31	1.32	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.34	1.35	1.37	1.40
节点编号		LWB77	LWB78	LWB79	LWB80			LWB81	LWB82	LWB83	LWB84	
管材及管长	DN300球墨铸铁管 L=200m											
施工方式	板式支护											

广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司 2024年06月27日确认图纸

审图 机构名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司 机构类别：设计给水管 认定书编号：19079 业务范围：（不限层数（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（含燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共轨道交通、环境卫生、风景园林）工程 有效期至：2028年12月24日 2024年07月01日完成审查

图例：

- 设计给水管
- 现况给水管道
- 阀门及阀门井
- 双孔口高速进排气阀
- 排泥阀
- 排泥湿井
- 支墩
- 盘承/盘插
- 异径管

说 明：

1、本图单位除管径为毫米外，其余为米。
2、设计采用大地2000坐标系、85高程系统。
3、管道设计为图上定线，长度为图上量得，施工前应核实管道长度，并复核地面坐标，如有问题应及时与相关部门协商解决。
4、注意保护现况管线。
5、平面图比例1：500。

分幅范围：



图例：

- 双孔口高速进排气阀
- 阀门及阀门井
- 盘承/盘插
- 流量计
- 异径管

说 明：

1、本图单位除管径为毫米外，其余为米。
2、设计采用大地2000坐标系、85高程系统。
3、纵断图比例横向1：500，纵向1：100。

工程设计出图专用章(05)

单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号:A111005439
有效期至:2028年12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）勘察设计	项目(副)负责人	张亚峰	校核人	卓奇奇	阶段	施工图设计
	桥头镇 给水工程（李屋、石水口、田头角村）	专业负责人	张亚峰	审核人	罗知平	图号	2023N108-SS020102-GS09-12
	李屋村市政给水管道平纵面图(十二)	设 计 人	刘旭来	审定人	罗知平	日期	2024.06 比例