编　号	用　　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量(米)	电压种类	参考图号	备　注
Y510-82	7#周界报警弱电机箱电源	YJV-0.6/1 3x2.5	生物池配电室UPS2系统出线	7#周界报警弱电机箱	沟、井、管	130	220		
Y510-83	7#周界报警弱电机箱信号	4芯单模光纤	生物池配电室W02柜 分光器	7#周界报警弱电机箱	沟、井、管	130	~		
Y510-84	8#周界报警弱电机箱电源	YJV-0.6/1 3x2.5	生物池配电室UPS2系统出线	8#周界报警弱电机箱	沟、井、管	140	220		
Y510-85	8#周界报警弱电机箱信号	4芯单模光纤	生物池配电室W02柜 分光器	8#周界报警弱电机箱	沟、井、管	140	~		
Y510-86									
Y510-87	1#周界报警弱电机箱电源	YJV-0.6/1 3x2.5	脱水机房配电室UPS4系统出线	1#周界报警弱电机箱	沟、井、管	220	220		
Y510-88	1#周界报警弱电机箱信号	4芯单模光纤	脱水机房配电室W04柜 分光器	1#周界报警弱电机箱	沟、井、管	220	~		
Y510-89	6#周界报警弱电机箱电源	YJV-0.6/1 3x2.5	脱水机房配电室UPS4系统出线	6#周界报警弱电机箱	沟、井、管	200	220		
Y510-90	6#周界报警弱电机箱信号	4芯单模光纤	脱水机房配电室W04柜 分光器	6#周界报警弱电机箱	沟、井、管	200	~		
Y510-91	14#周界报警弱电机箱电源	YJV-0.6/1 3x2.5	脱水机房配电室UPS4系统出线	14#周界报警弱电机箱	沟、井、管	270	220		
Y510-92	14#周界报警弱电机箱信号	4芯单模光纤	脱水机房配电室W04柜 分光器	14#周界报警弱电机箱	沟、井、管	270	~		

编　号	用　　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量(米)	电压种类	参考图号	备　注

会签栏

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类　　认定书编号：19078
业务范围：房屋建筑(含超限高层)工程;市政基础设施(给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林)工程
有效期至：2027年01月17日

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2023年12月31日

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程 安防系统设计图 厂平面电缆清册（二）	项目(副)负责人	程树辉		校核人	李亚东		阶段	施工图设计		
		专业负责人	胡田力		审核人	董威		图号	2021W231-SS0513-YZ59		
		设 计 人	胡田力		审定人	强百祥		日期	2023.11	比例	1:100