编号	用　　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量(M)	电压(V)	参考图号	备注
	一、弱电电缆								
L01-01	粗格栅1#监控摄像机电源	YJV-1 3x2.5	粗格栅弱电信息机箱	粗格栅1#监控摄像机	管线、桥架	20			
L01-02	粗格栅弱电信息机箱电源	YJV-1 3x4	主变配电室PLC1柜UPS1	粗格栅弱电信息机箱	管线、桥架	80			
	二、信号电缆								
Y01-01	粗格栅1#监控摄像机信号	超五类带屏蔽双绞线	粗格栅弱电信息机箱	粗格栅1#监控摄像机	管线、桥架	20			
Y01-02	粗格栅弱电信息机箱信号	四芯单模光纤	主变配电室PLC1柜	粗格栅弱电信息机箱	管线、桥架	100			
Y01-03									

会签栏

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类　　认定书编号：19078
业务范围：房屋建筑（含超限高层）工程；市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2023年12月31日

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程	项目(副)负责人	程树辉		校核人	李亚东		阶段	施工图设计
	安防系统设计图	专业负责人	胡田力		审核人	董威		图号	2021W231-SS0513-YZ03
	粗格栅及进水泵房电缆清册	设 计 人	胡田力		审定人	强百祥		日期	2023.11　比例