编　号	用　　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量(米)	电压种类	参考图号	备　注
	一期鼓风机房								
一、	自控、仪表电缆								
08DL-01	视频GF1-SP-1电源	YJV-0.6/1 3x2.5	信息箱GF1-XB-1	视频GF1-SP-1	沟、管	90	220		
08DL-02	视频GF1-SP-1信号	超五类屏蔽双绞线	信息箱GF1-XB-1	视频GF1-SP-1	沟、管	90	~		
08DL-03	门禁GF1-MJ-1电源	YJV-0.6/1 3x2.5	信息箱GF1-XB-1	门禁GF1-MJ-1	沟、管	70	220		
08DL-04	门禁GF1-MJ-1信号	超五类屏蔽双绞线	信息箱GF1-XB-1	门禁GF1-MJ-1	沟、管	70	~		

编　号	用　　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量(米)	电压种类	参考图号	备　注
	三期鼓风机房								
一、	自控、仪表电缆								
08DL-01	信息箱GF3-XB-1电源	YJV-0.6/1 3x4	主变配电室 UPS1柜	信息箱GF3-XB-1	沟、管	140	220		
08DL-02	信息箱GF3-XB-1信号	4芯单模光纤	主变配电室 W01柜	信息箱GF3-XB-1	沟、管	140	~		
08DL-03	视频GF3-SP-1电源	YJV-0.6/1 3x2.5	信息箱GF3-XB-1	视频GF3-SP-1	沟、管	40	220		
08DL-04	视频GF3-SP-1信号	超五类屏蔽双绞线	信息箱GF3-XB-1	视频GF3-SP-1	沟、管	40	~		
08DL-05	门禁GF3-MJ-1电源	YJV-0.6/1 3x2.5	信息箱GF3-XB-1	门禁GF3-MJ-1	沟、管	40	220		
08DL-06	门禁GF3-MJ-1信号	超五类屏蔽双绞线	信息箱GF3-XB-1	门禁GF3-MJ-1	沟、管	40	~		
08DL-07									

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：广东科宋工程咨询有限公司
机构类别：一类　　认定书编号：19078
业务范围：房屋建筑(含超限高层)工程;市政基础设施(给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林)工程
有效期至：2027年01月17日

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2023年12月31日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程	项目(副)负责人	程树辉	程树辉	校核人	李亚东	李亚东	阶段	施工图设计
	安防系统设计图	专业负责人	胡田力	胡田力	审核人	董威	董威	图号	2021W231-SS0513-YZ35
	一期鼓风机房及三期鼓风机房电缆清册	设　计　人	胡田力	胡田力	审定人	强百祥	强百祥	日期	2023.11　比例