景观	总体
水工	环卫
道路	桥梁
设备	暖通
电气	仪表
建筑	结构
给水	排水
会签	

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19078
业务范围：房屋建筑（含超限高层）工程；市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日

门禁控制系统主要设备材料表

序号	设备名称	规格	单位	数量	备注
1	计算机监控工作站	工业级32"双显示器，CPU：12核2.1GHZ以上，2.1GHZ以上；内存不小于32GB；硬盘不小于256G SSD；显示器分辨率不小于1920×1080；显示器尺寸32寸4K，配置键鼠套件，预装配套正版操作系统；	套	1	
2	人脸门禁一体机	1. 触摸显示屏不小于7英寸，屏幕分辨率不低于600*1024；2.200万高清广角宽动态摄像头；3.1:1对比，人脸比对时间毫秒级；人脸比对准确率不小于99%；4.支持IC卡/身份证卡序列号/CPU卡序列号/指纹（选配）多种认证方式，设备指纹存储容量不小于10000枚；5.防水等级不低于IP65；	套	34	含复合卡
3	四门门禁控制器	处理器：32位处理器	套	6	
4	读卡器	内建声响提示功能，供读卡状态辨识，防护等级IP65	套	18	含复合卡
5	单门磁力锁	最大静态直线拉力不小于280kg；含安装支架	套	52	
6	开门按钮	/	套	52	
7	玻璃破碎开关	/	套	52	
8	发卡器	/	套	1	
9	卡片	/	套	200	暂估
10	核心交换机	不少于12个100/1000BaseSFP 端口，2个10G比特SFP+光口，三层网管型，支持VLAN，支持光口故障隔离，MTBF>200，000小时	套	1	
11	门禁系统以太网交换机	24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口	套	9	
12	光电转换器	1单模光口，1电口	个	30	
13	光纤	阻燃，单模，8芯光纤	米	1500	
14	网线	阻燃、STP-Cat.6	米	2000	
15	电源电缆	ZA-KVVP-450/750V-3×1.5mm2	米	2000	
16	附件辅材	各类接插件、接头、电源线缆、通讯线缆及安装附件辅材等	项	1	

修改说明：

根据《东莞市水务集团智能安防建设指南》相关要求，修改门禁控制系统主要材料表中各项规格参数。

施工图出图
负责人
马　立

工程施工图设计出图
专　用　章（1）
资质证书号：A131000017
有效期至2028年12月22日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

			校　核 CHECKED	徐涛	徐涛	阶　段 STAGE	施工图设计
审　核 AGREED	张伟	张伟	校　对 CHECKED	徐涛	徐涛	专　业 SPECIALITY	自控及仪表
设计负责人 CHIEF DESIGNER	姜序	姜序	设　计 DESIGNED	丁浪	丁浪	比　例 SCALE	/
专业负责人 SPECIALITY SPONSOR	徐涛	徐涛	制　图 DRAWING			日　期 DATE	2023.12.25

SMEDI
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

东莞市清溪厦坭污水处理厂二期工程勘察设计

门禁控制系统主要材料表

项目编号 PROJECT NO.	2022GD158SS
子项名称 SUB ITEM	乙类
图　号 DRAWING NO.	DC00I-05-08
修正号 REV NO.	

N3_38_108544