

项目工作联系单

编号: LXD-K-01

第 1 页 共 1 页

标 题	安防机柜规格及安装位置确认联系单				
项目名称	东莞市塘厦镇大坪污水处理厂一期工程				
项目编号	23-204-1-M	发文时间	2024.05.10	缓急程度	<input checked="" type="checkbox"/> 特急 <input type="checkbox"/> 普通
附 件					
主送单位	东莞市清源净水科技有限公司				
抄送单位					
联系事项:					
<p>1、 安防机柜规格确认: 安防设计图纸 K0-S1-52-02-1/3A《安防设备材料表(一)》中安防机柜的规格描述为“内部放置弱电相关各子系统交换机、光电转换器等”, 经复核, 清单中安防机柜的用途为放置弱电相关各子系统交换机、光电转换器等, 但此开项不含交换机和光电转换器。</p> <p>2、 弱电机箱规格确认: 安防设计图纸 K0-S1-52-02-1/3A《安防设备材料表(一)》弱电机箱的规格描述为“内部放置视频监控子系统交换机、光电转换器等”, 经复核, 清单中弱电机箱的用途为放置视频监控子系统交换机、光电转换器等, 但此开项不含交换机和光电转换器。</p> <p>3、 安防机柜安装位置明确: 安防设计图纸 K0-S1-52-02-1/3A《安防设备材料表(一)》中安防机柜的数量为 8 套, 其安装位置分别为综合处理车间内各低压电房共 7 套、综合楼二层电子设备间 1 套, 详见图纸 K0-S1-52-05《综合处理车间首层安防监控平面图》、K0-S1-52-08-2/3《综合楼安防系统平面图(二)》。</p>					
经办人: 陈国头 (签名)		专业负责: 陈国头 (签名)		项目负责: 何道义 (签名)	

传真: 020-

邮编: 510060