编号	用　　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量(M)	电压(V)	参考图号	备注
L01-01	一、弱电电缆								
L01-02	变配电室1#监控摄像机电源	YJV-1 3x2.5	UPS3	变配电室1#监控摄像机	沟	20			
L01-03	变配电室2#监控摄像机电源	YJV-1 3x2.5	UPS3	变配电室2#监控摄像机	沟	20			
L01-04	变配电室3#监控摄像机电源	YJV-1 3x2.5	UPS3	变配电室3#监控摄像机	沟	50			
L01-05	变配电室4#监控摄像机电源	YJV-1 3x2.5	UPS3	变配电室4#监控摄像机	沟	60			
L01-06	加药间1#监控摄像机电源	YJV-1 3x2.5	UPS3	加药间1#监控摄像机	沟	60			
L01-07	加药间2#监控摄像机电源	YJV-1 3x2.5	UPS3	加药间2#监控摄像机	沟	60			
L01-08	变配电室1#门禁电源	YJV-1 3x2.5	UPS3	变配电室1#门禁	沟	20			
L01-09	变配电室3#门禁电源	YJV-1 3x2.5	UPS3	变配电室2#门禁	沟	63			
L01-10	变配电室3#门禁电源	YJV-1 3x2.5	UPS3	变配电室3#门禁	沟	82			
L01-11									
L01-12	高效沉淀池弱电箱电源	YJV-1 3x4	UPS3	粗格栅弱电箱	沟	100			
L01-13	二沉池弱电箱电源	YJV-1 3x4	UPS3	细格栅弱电箱	沟	160			
L01-14	脱水机房弱电箱电源	YJV-1 3x4	UPS3	生物池弱电箱	沟	190			

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类　　认定书编号：19078
业务范围：房屋建筑（含超限高层）工程、市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日

编号	用　　途	型号及规格	起　点	终　点	敷设方式	数量(M)	电压(V)	参考图号	备注
Y01-01	二、信号电缆								
Y01-02	变配电室1#监控摄像机信号	超五类屏蔽双绞线	变配电室交换机	变配电室1#监控摄像机	沟	20			
Y01-03	变配电室2#监控摄像机信号	超五类屏蔽双绞线	变配电室交换机	变配电室2#监控摄像机	沟	20			
Y01-04	变配电室3#监控摄像机信号	超五类屏蔽双绞线	变配电室交换机	变配电室3#监控摄像机	沟	50			
Y01-05	变配电室4#监控摄像机信号	超五类屏蔽双绞线	变配电室交换机	变配电室4#监控摄像机	沟	60			
Y01-06	加药间1#监控摄像机信号	超五类屏蔽双绞线	变配电室交换机	加药间1#监控摄像机	沟	60			
Y01-07	加药间2#监控摄像机信号	超五类屏蔽双绞线	变配电室交换机	加药间2#监控摄像机	沟	60			
Y01-08	变配电室1#门禁信号	超五类屏蔽双绞线	变配电室交换机	变配电室1#门禁	沟	20			
Y01-09	变配电室3#门禁信号	超五类屏蔽双绞线	变配电室交换机	变配电室2#门禁	沟	63			
Y01-10	变配电室3#门禁信号	超五类屏蔽双绞线	变配电室交换机	变配电室3#门禁	沟	82			
Y01-11									
Y01-12	高效沉淀池弱电箱信号	4芯铠装单模光缆	变配电室交换机	粗格栅弱电箱	沟	100			
Y01-13	二沉池弱电箱信号	4芯铠装单模光缆	变配电室交换机	细格栅弱电箱	沟	160			
Y01-14	脱水机房弱电箱信号	4芯铠装单模光缆	变配电室交换机	生物池弱电箱	沟	160			

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2023年12月31日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程	项目(副)负责人	程树辉	程树辉	校核人	李亚东	李亚东	阶段	施工图设计
	安防系统设计图	专业负责人	胡田力	胡田力	审核人	董威	董威	图号	2021W231-SS0513-YZ50
	分变配电室电缆清册	设 计 人	胡田力	胡田力	审定人	强百祥	强百祥	日期	2023.11　比例