

东莞市石龙镇新城区污水处理厂改扩建工程勘察设计

(招标编号：SHCWQC12400656)

定标报告

东莞市石龙镇新城区污水处理厂改扩建工程勘察设计

定标委员会

二〇二四年八月二十日

目录

一、定标工作回顾.....	1
1、工程概况.....	1
2、开标.....	2
3、评标.....	2
4、定标时间及地点.....	3
5、参加定标会议的部门及人员.....	3
6、定标会议监督小组及人员.....	3
二、定标委员会组成情况.....	3
1、定标委员会的组建.....	3
2、定标委员会成员名单.....	3
3、定标委员会负责人.....	3
三、澄清、说明事项纪要.....	3
四、综合评价后的投标人排序.....	3
五、定标结果.....	4
六、定标办法.....	4

一、定标工作回顾

1、工程概况

(1) 工程名称: 东莞市石龙镇新城区污水处理厂改扩建工程勘察设计

(2) 建设地点: 东莞市石龙镇环岛东路2号

(3) 招标人: 东莞市水务集团建设管理有限公司

(4) 招标代理机构: 广东华迪工程管理有限公司

(5) 建设规模: 本项目为原厂区改扩建项目,一期设计处理规模2万m³/d(K=1.49),扩建工程设计处理规模1万m³/d,达到总设计规模3万m³/d,厂设计变化系数K_Z=1.45。设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段的一级标准中的较严值(其中氨氮浓度不超过1.5mg/L、总磷不超过0.3mg/L),最终执行排放标准以环评或主管部门批复文件为准。本项目出厂污泥含水率需降至60%以下。

(6) 本次招标项目的计划工期: 本次招标项目的勘察设计服务期:80个日历天(以招标人书面中标通知发出之日起算,至取得施工图审查合格书为止,不包含招标人进行图纸审核、评审和审批的时间以及项目实施施工配合服务的时间,配合服务期:自中标通知书发出之日起,至项目范围内所有工程结算完毕之日止。

(7) 本次招标项目的投资金额: 总投资估算5845.01万元,其中建安费1889.96万元,设备费1669.90万元,工程建设其他费1718.94万元(含建设用地费1187.24万元、联合试运转费16.70万元),预备费422.30万元。(投资金额以最终批复的文件为准)。

(8) 招标方式: 公开招标

(9) 招标范围: 东莞市石龙镇新城区污水处理厂改扩建工程勘察设计,包括:

工程勘察,对拟建厂区进行工程勘察(含岩土工程勘察、测量、物探等)以及对用地红线测量,包括苗木的数量和品种清点确认、进水管道线路、尾水排放管道以及接驳井范围的岩土勘察及物探、勘察工作过程中必要的开荒、临时围蔽、控制点及苗木补偿(指勘察工作期间造成损坏的)等第三方协调,勘察阶段包括初步设计阶段勘察及施工图设计阶段勘察。必要时根据实际情况增加氨浓度检测、剪切波检测等内容。另中标人还需办理勘察报告备案,并协助招标人办理各阶段政府方面立项、审批等手续,并在规定期限内提供相关资料。

工程设计,包括初步设计(含说明书、计算书、图纸、设计概算、初步设计评审等)、

施工图设计（含规划报建所需的各类图纸、图册、电子报批资料、管线净距分析、涉及深基坑支护时的岩土工程设计、深基坑设计图纸专家评审、进水（尾水）管道线路接驳方案并应充分考虑不停产接驳等）、设备用户需求书编制、报建手续配合、施工现场配合及竣工图配合服务等。设计内容包括但不限于海绵城市配套措施、水土保持措施、节水措施、指导运营调试直至出水达标等。

其他咨询服务及相关措施：

①负责勘察、设计及相关咨询服务工作各阶段中所需的专家评审、会务等。投标人尚需在规定的期限内提供相关资料并协助招标人办理政府方面的立项、审批、备案、验收等手续（含电子校核、规划报批、施工报建、环保、水务、建设等行政主管部门相关手续等）。

②规划放线测量：项目开工前按照项目规划许可内容开展放线工作，并出具放线测量报告；配合规划管理部门进行核验工作。

③工程质量要求：达到国家或行业质量检验评定的合格标准（其中建设工程勘察设计必须严格执行工程建设强制性标准，符合国家有关质量标准和现行勘察设计文件编制深度的相关规定）。

具体范围和内容见招标文件第五章基础资料和勘察设计任务书。

2、开标

（1）开标时间：2024年08月14日09时30分，开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（11）。

（2）参加单位及开标情况详见《东莞市公共资源交易中心—招标投标资审及解密结果表》和《东莞市公共资源交易中心—评标收标会议情况记录表》。

（3）开标会议结束后，招标人将所有已解密的电子投标文件（含被否决投标人的投标文件）进行加密。通过交易系统辅助审查有效且解密成功的投标人才能进入评标程序。

3、评标

（1）评标时间：2024年08月15日09:30时至2024年08月15日15:30时。

（2）评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（17）。

（3）评标委员会根据招标文件确定的评标方法及原则进行评审，推荐3名定标候选人进入定标环节。

4、定标时间及地点

(1) 定标时间：2024年08月20日15:15时至2024年08月20日17:00时。

(2) 定标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（10）。

5、参加定标会议的部门及人员

定标委员会，成员：详见第二条“定标委员会组成情况”。

东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人）

广东华迪工程管理有限公司（招标代理机构）

广东省东莞市东莞公证处（公证部门）

6、定标会议监督小组及人员

监督小组成员：_____

二、定标委员会组成情况

1、定标委员会的组建

本项目招标人根据本项目招标文件的规定，组建了东莞市石龙镇新城区污水处理厂改扩建工程勘察设计（招标编号：SHCWQC12400656）的定标委员会，定标委员会成员人数确定为_ 人。

2、定标委员会成员名单

2024年08月20日14:40时，在招标人工作人员的见证下及由招标人组成的监督小组的监督下，在东莞市公共资源交易开标室（3），从备选人员共_ 人（应为定标委员会成员人数的2倍或以上）中随机抽取_ 人，直接委派_ 人，参加本工程的定标工作。

定标委员会成员名单：

3、定标委员会负责人

定标委员会负责人为_

三、澄清、说明事项纪要

无。

四、综合评价后的投标人排序

对进入定标环节的定标候选人，定标委员会票决结果汇总如下：

序号	投标人名称	得票汇总	是否推荐中标候选人	备注
1	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	第 1 轮得票：0 第 2 轮得票：7		
2	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	第 1 轮得票：7	是	
3	武汉市政工程设计研究院有限责任公司	第 1 轮得票：0 第 2 轮得票：0		

五、定标结果

定标委员会全体成员确定的中标候选人名单如下：

第一中标候选人：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

第二中标候选人：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

第三中标候选人：武汉市政工程设计研究院有限责任公司

六、定标办法

本项目定标采用票决法（多数且过半），定标办法的具体内容详见招标文件。

东莞市石龙镇新城区污水处理厂改扩建工程勘察设计定标委员会

日期：2024 年 08 月 20 日

定标委员会全体成员签名：

东莞市石龙镇新城区污水处理厂改扩建工程勘察设计
定标会议—会议情况记录表

招标编号：SHCWQC12400656

定标会时间：2024年8月20日15时15分至2024年8月20日17时00分

定标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（10）

参加会议单位	单位名称		参加人员签名
	招标人	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	广东华迪工程管理有限公司	
	公证处	广东省东莞市东莞公证处	
	监督部门	东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局	
	定标委员会成员		
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督小组	监督小组成员	
评标会议记录	1、2024年8月20日在东莞市公共资源交易中心评标室（10）召开定标会议。 2、本次定标会议共有3份投标文件移交定标委员会进行评审。 3、经定标委员会投票，汇总投票得出： （1）中国市政工程中南设计研究总院有限公司：第1轮：7票； （2）中国市政工程西南设计研究总院有限公司：第1轮：0票；第2轮：7票； （3）武汉市政工程设计研究院有限责任公司：第1轮：0票；第2轮：0票。 4、定标委员会全体成员确定的中标候选人名单如下： 第一中标候选人：中国市政工程中南设计研究总院有限公司 第二中标候选人：中国市政工程西南设计研究总院有限公司 第三中标候选人：武汉市政工程设计研究院有限责任公司 5、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容。		

推荐中标候选人选票汇总表（第1轮）

工程名称：东莞市石龙镇新城区污水处理厂改扩建工程勘察设计

招标编号: SHCWQC12400656

选票汇总											
序号	投标人名称	选票编号							本轮得票汇总	排名	是否中标
		001	002	003	004	005	006	007			
1	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
2	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	1	1	1	1	1	1	1	7	1	是
3	武汉市政工程设计研究院有限责任公司	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

定标委员会成员签名：

监督小组成员签名：

时间：2024年8月20日

推荐中标候选人选票汇总表（第2轮）

工程名称: 东莞市石龙镇新城区污水处理厂改扩建工程勘察设计

招标编号: SHCWQC12400656

选票汇总											
序号	投标人名称	选票编号							本轮得票汇总	排名	是否中标
		001	002	003	004	005	006	007			
1	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	1	1	1	1	1	1	1	7	1	否
2	武汉市政工程设计研究院有限责任公司	0	0	0	0	0	0	0	0	2	否

定标委员会成员签名：

监督小组成员签名：

时间：2024年8月20日

中标候选人名单

工程名称：东莞市石龙镇新城区污水处理厂改扩建工程勘察设计
招标编号：SHCWQC12400656

序号	投标人名称	得票汇总	最终排名	是否中标	备注
1	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	第1轮得票：0 第2轮得票：7	2		
2	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	第1轮得票：7	1	是	
3	武汉市政工程设计研究院有限责任公司	第1轮得票：0 第2轮得票：0	3		

定标委员会所有成员签名：

日期：2024年8月20日