

# 企业事业环境信息公开目录明细

## 一、基础信息

单位名称	东莞市石鼓净水有限公司塘厦白泥湖分公司 (东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目)		
生产地址	东莞市塘厦镇南一横路与滨河路交叉口		
法定代表人	殷国财	组织机构代码证	91441900MACQ3E357D
联系方式	区号	0769	
	电话号码	18664977488	
	联系人	刘登平	
	传真号码		
	邮政编码	523000	
生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围)	生活污水集中处理		
主要产品	产品名称	计量单位	实际年产量
	1 污水	m <sup>3</sup>	1825 万
	2		
	3		
	4		

## 二、排污信息

### (一) 废水污染物信息表

排污口信息	废水执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)》一级 A 标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段的一级标准及《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》(DB44/2050-2017) 第二时段排放标准的三者较严值	允许排放的废水量 (m <sup>3</sup> /a)	1825 万
	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向
	WS-BNH001	厂区北面	有机污染物	石马河
污染物信息	污染物名称	排放标准	排放浓度	排放总量
	1 COD	(DB44/26-2001) 第二时段一级	≤40mg/l	≤730t/a
	2 氨氮	(DB44/2050-2017) 第二时段	≤2.0 (4.0) mg/l	≤36.5t/a
	3 pH	GB18918-2002 一级 A	6~9	/
	4 总磷 (以 P 计)	(DB44/2050-2017) 第二时段	≤0.4mg/l	≤7.3t/a
5 总氮 (以 N 计)	GB18918-2002 一级 A	≤15mg/l	≤273.75t/a	
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	1 2024. 06. 05	ZML24050258	无	
	2 2024. 06. 06	ZML24050258	无	

### (二) 废气污染物信息表

排污口信息	废气执行标准	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2		
	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向
	FQ-BNH001	厂区北面	臭气浓度、硫化氢、氨	/
污染物信息	污染物名称	排放标准	排放浓度	排放总量
	1 硫化氢	GB14554-93 表 2	≤0.33mg/m <sup>3</sup>	0.00207t/a
	2 氨	GB14554-93 表 2	≤4.9mg/m <sup>3</sup>	1.020t/a
	3 臭气浓度	GB14554-93 表 2	≤2000	少量
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	

	1 2024. 06. 05	ZML24050258	无
	2 2024. 06. 06	ZML24050258	无

(三) 危险废物信息表

废物名称	产生量	贮存量	规范转移量	倾倒丢弃量

(四) 噪声污染物信息表

噪声执行标准 GB12348-2008 3类标准 昼 65dB, 夜 55dB

监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
	1		
	2		

### 三、防治污染设施的建设和运行情况

#### (一) 废水防治污染设施

序号	设施名称	总投资额 (万元)	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (m <sup>3</sup> /d)	实际处理量 (m <sup>3</sup> /d)	运行小时 (h/d)
1	东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目	32479.43	2022年3月	2024年6月	东莞市石鼓污水处理有限公司塘厦白泥湖分公司	改良AAO+高效沉淀池+反硝化池+精密滤池+紫外消毒	50000	-	24

#### (二) 废气防治污染设施

序号	设施名称	总投资额 (万元)	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (m <sup>3</sup> /h)	实际处理量 (m <sup>3</sup> /h)	运行小时 (h/d)
1	塘厦白泥湖生物除臭系统	384.37	2022年3月	2024年6月	东莞市石鼓污水处理有限公司塘厦白泥湖分公司	生物除臭	51000	-	24

#### (三) 噪声防治污染设施

序号	设施名称	总投资额 (万元)	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	处理工艺

--	--	--	--	--	--

#### 四、建设项目环境保护行政许可情况

序号	环保行政许可文件	许可单位	许可日期	文件编号	许可意见	备注
1	关于东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目环境影响报告表的批复	东莞市生态环境局	2021年9月6日	东环建[2021]5485号	同意我单位在东莞市塘厦镇建设（北纬 22° 49' 3.071"，东经 114° 6' 23.601"）进行塘厦白泥湖水质净化厂建设。详细环保要求见附件。	
2						

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响表的批复、环保验收文件、排污许可证等。

## 五、突发环境事件应急预案情况

环境事件应急预案编制情况	已编制（见附件 4-6）
--------------	--------------

## 六、环境自行监测方案情况

环境自行监测方案编制情况	已编制（见附件7）
--------------	-----------