广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司 2024年08月29日确认图纸
审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2024年08月30日完成审查







??????? ??????? 1:50

| 设备容量 | 1kW |
|---|---|
| 需要系数 | 0.8 |
| 计算负荷 | 0.8kW |
| 计算电流 | 1.5A |




照明箱系统图

说明：

1. 尺寸以毫米计，高程以米计。
2. 所有灯具安装高度均以所在地面±0.000 计。
3. 1.8 米以下安装的插座要求采用安全型。
4. 全部电线均穿PVCΦ25管沿墙、顶板、底板暗敷，具体安装方法详见《建筑电气安装工程图集》。
5. 各灯具外壳要求可靠接地。
6. 电气设备具体安装方法详见《建筑电气安装工程图集》。
7. 本次电气设计仅考虑为脱水系统设备提供主电缆通路，成套设备及以下电控由厂家深化设计完成。
8. 电缆桥架及电缆沟内设置接地干线，所有电气设备的金属外壳、结构钢筋、金属部件、金属管线等均须做好接地。
9. 本次脱水机房改造设计利用现状房间，原则上不考虑照明、接地、暖通动力及防雷等已有内容。

| 序号 | 符号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | 接地干线 | 40x4接地扁钢 | 米 | 150 | |
| 14 | | 电缆竖井 | 300x300，热镀锌 | 米 | 4 | |
| 13 | | 电缆桥架 | 300x150，热镀锌 | 米 | 80 | |
| 12 | | 电缆电线 | YJV-1 3x2.5 | 米 | 20 | |
| 11 | | 照明电线 | BV-0.5 2.5mm² | 米 | 40 | |
| 10 | | 镀锌钢管 | SC32 | 米 | 20 | |
| 9 | | PVC管 | Φ25 | 米 | 30 | |
| 8 | | 暗装双联开关 | 250V 10A | 个 | 1 | 距地面1.4米暗装 |
| 7 | Ⓑ | 壁灯 | 1x15W | 盏 | 1 | LED光源 应急时间90min |
| 6 | | 通道灯 | 1x1W | 盏 | 2 | LED光源 出口上方安装 应急时间180min |
| 5 | | 双管灯 | 2x25W | 盏 | 2 | LED光源 应急时间90min |
| 4 | F | 风机启动器 | MS116-4A 带外壳 | 台 | 1 | 距地1.4米暗装 |
| 3 | TS | 脱水系统成套柜 | 系统成套 | 套 | 1 | 落地安装 |
| 2 | AP | 动力电源柜 | 见系统图 | 面 | 1 | 落地安装 |
| 1 | | 照明箱 | 见系统图 | 台 | 1 | 距地1.4米暗装 |

设备材料表

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段）

排泥水设施标段一市第四水厂设计图

排泥水改造电气平面图

| 项目(副)负责人 | 姚左钢 鲍磊 | 校核人 | 赵申 | 阶段 | 施工图设计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业负责人 | 梁毅 胡田力 | 审核人 | 董威 | 图号 | 2023N121-SS0101-DQ05 | | |
| 设计人 | 章富成 | 审定人 | 董威 | 日期 | 2024.08 | 比例 | |

会签栏：暖通专业 张欣之 林欣欣；给水专业 许春蕾 王金鹏；结构专业 沈鑫杰 孔令帅