



### 气动执行器支架俯视图

### 气动执行器支架正视图

- 说明:
- 1、高程为m, 其余为mm。
  - 2、因缺少原始资料, 改造中各部件的加工尺寸需现场复核。工程量为暂定量, 以现场实际发生数量为准。
  - 3、所有钢结构的交界位置, 满焊连接。
  - 4、各部件材质均采用不锈钢304材质。
  - 5、因吸泥管支架常年泡置在水池内, 应定期检查立柱、横梁, 斜撑, 如锈蚀严重、或连接位置松动, 应及时采取加固修补措施。
  - 6、支架4条竖杆不可以拼接。



### 吸泥管支架正视图