



主视图

说明

- 1、长度单位:mm。
- 2、材料的卫生条件必须符合GB17219—1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。
- 3、邵氏硬度80~85。
- 4、图中橡胶板长度为预估长度,实际长度需根据现场情况调整,切割,下料时应考虑预留。
- 5、橡胶板为整体式平直不弯曲,且不可分割拼凑组合。

|          |        |        |     |       |       |     |                        |
|----------|--------|--------|-----|-------|-------|-----|------------------------|
| 1        |        | 橡胶板    | 1   | 硅胶    |       |     |                        |
| 序号       | 代 号    | 名 称    | 数量  | 材 料   | 单 件   | 总 计 | 备注                     |
| 项目(副)负责人 | 姚左钢 鲍磊 | 姚左钢 鲍磊 | 校核人 | 周川 李晓 | 周川 李晓 | 阶段  | 施工图设计                  |
| 专业负责人    | 鲍 磊    | 鲍磊     | 审核人 | 单晓峻   | 单晓峻   | 图号  | 2023N121-SS0101-JX13-3 |
| 设 计 人    | 鲍 磊    | 鲍磊     | 审定人 | 姚左钢   | 姚左钢   | 日期  | 2024.08                |
|          |        |        |     |       |       | 比例  | 1:5                    |