广东省施工图数字化审查专用

出图
设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年08月29日确认图纸

审图
机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2024年08月30日完成审查



主视图



侧视图

说明
1、长度单位：mm。
2、材料的卫生条件必须符合GB17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。
3、邵氏硬度80~85。
4、图中橡胶板长度为预估长度，实际长度需根据现场情况调整；切割，下料时应考虑预留。
5、橡胶瓣应为整体式平直不弯曲，且不可分割拼凑组合。

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

序号	代　号	名　称	数量	材　料	单 件	总 计	备注
1		橡胶板	1	硅胶			

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段） 排泥水设施标段-高埗水厂设计图 橡胶板大样图	项目(副)负责人	姚左钢　鲍磊	鲍磊	校核人	周川　李晓	周川　李晓
		专业负责人	鲍　磊	鲍磊	审核人	单晓峻	单晓峻
		设　计　人	鲍　磊	鲍磊	审定人	姚左钢	姚左钢

阶段	施工图设计
图号	2023N121-SS0105-JX10-3
日期	2024.08
比例	1:5

会签栏