



说明：

1. 单位：高程为米，其余为毫米。

2. 本图采用1985国家高程系统（同原图纸）。

3. 材料：

    预拌砂浆采用湿式预拌砂浆，墙体采用MU20混凝土实心砖，WM M10水泥砂浆砌筑，砌体的砌筑等级为B级。

    垫层混凝土：C15，圈梁构造柱、基础混凝土、屋面板、电缆沟底板：C30。

    Φ为HPB300级钢筋，Φ为HRB400级钢筋

4. 钢筋保护层：

    地面上结构：梁：25mm，柱：25mm，板：20mm。

    地面下结构：梁：35mm，柱：35mm，板：25mm，基础：40mm。

3. 圈梁及构造柱节点做法详见《建筑物抗震构造详图（多层砌体房屋和底部框架砌体房屋）》《11G329-2》。

新建配电控制室 电缆沟平面布置图 1:50