


图中所用材料均为304不锈钢
用于变配电室所有门位置



说明：

1. 单位：高程为米，其余均为毫米；标高为绝对标高。
2. 材料：混凝土：C30；管沟基础垫层为 C15；
砌体：室内地坪以下为 MU20 非烧结实心砖，水泥砂浆为 M10，1:2 水泥防水砂浆抹面，掺 5% 防水粉。
钢筋：Φ—HPB300；Φ—HRB400。
3. 盖板的数量以沟道的长度现场确定。
4. 沟道穿墙处及沟道 T 形交点处过梁（GL）断面为 240×240，4Φ14，Φ8@200。
5. 电缆敷设完成后，电缆沟道应设置封堵设施，防止小动物从室外沟道进入室内。

