广东省施工图数字化审查专用

出图
设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年08月29日确认图纸

审图
机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2024年08月30日完成审查



1—1断面

说明：1、单位：高程为米，其余为毫米。
2. 一期含2座平流沉淀池，共用1条排泥渠，渠道宽度1.4m，长度120.0m，坡度2.5‰，混凝土用量36m3；二期含4座平流沉淀池，共用2条排泥渠，渠道宽度2.0m，长度122.0m，坡度2.5‰，混凝土用量104m3。
3. 现况渠道西侧底，东侧高，需要改造至西侧高，东侧低，坡度1‰，以东部现况最高点为基准点。
4. 采用C20细石混凝土找坡。

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

会签栏		
结构	闫京涛	闫京涛
电气	胡田力	胡田力

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段） 排泥水设施标段-市第四水厂设计图 渠道改造图纸（二）	项目(副)负责人	姚左钢　鲍磊	姚左钢　鲍磊	校核人	周川　李晓	周川　李晓	阶段	施工图设计
		专业负责人	韩宝平　许春蕾	韩宝平　许春蕾	审核人	单晓峻	单晓峻	图号	2023N121-SS0101-GS10
		设　计　人	乔昕	乔昕	审定人	姚左钢	姚左钢	日期	2024.08　比例