

东莞市常平西部污水处理厂二期工程建设项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）要求，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本工程项目编制了《东莞市常平西部污水处理厂二期工程初步设计说明书》，项目编号：2021-822-005-S，并结合《东莞市常平西部污水处理厂二期工程初步设计图纸》、《东莞市常平西部污水处理厂二期工程初步设计工程概算书》，在实际建设过程中，其生产工艺、内容、规模、投资和地点与初步设计基本一致，作为生活污水集中处理工程项目，初步设计的所有内容均作为环境保护篇章，已落实防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

本工程项目编制了《东莞市常平西部污水处理厂二期工程建设项目环境影响报告表》，并通过了东莞市生态环境局审批，取得《关于东莞市常平西部污水处理厂二期工程环境影响报告表的批复》（东环建〔2021〕5237 号）。项目作为生活污水集中处理工程项目，水处理工程设施及配套的废气处理设施、噪声处理设施、固体废物处理设施均纳入了施工合同，环境保护设施的建设和资金得到保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

表 1 环评批复落实情况对照表

序号	环评批复应当落实的内容	落实情况
1	建设施工期须落实报告表中关于施工期扬尘的控制措施，控制平整场地、开挖基础、运输车辆、施工机械及建筑材料运输、装卸、储存、使用过程中产生的扬尘。各建、构筑物四周在施工过程要设置防护网，粉状建材不得露天堆放。合理安排施工时间，落实噪声防治措施，对高噪声值的固定设备应建设隔声屏障，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工废水经隔油、沉淀处理后回用于施工现场。	经核实，项目施工期采用洒水抑尘，土石方开发后及时回填，土石方外运采取封闭运输，尽量减少扬尘。项目合理选址远离敏感建筑物，施工废渣堆放在指定位置并妥善处理，做好周边的防护设施。施工期间通过采取合理的施工时间、建立临时声屏障、采用先进低噪声设备等措施减小施工噪声。项目在施工期间建设了导流沟、蓄水池，及时排出施工时产生的黄泥水。

2	营运期二期工程项目员工综合生活污水、项目设备冲洗水、污泥浓缩压滤液和管网收集的城镇生活污水经配套设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值后排入寒溪河。	已落实，本次验收监测报告编号为DJCQB240913001 的结果显示：生化处理工艺采用多级 AO 反应池+二沉池工艺，深度处理工艺采用高效沉淀池+纤维板框滤池，消毒工艺采用紫外线消毒+次氯酸钠辅助消毒，污泥处理采用重力浓缩+板框压滤脱水工艺，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值要求后排入寒溪河。
3	严格落实大气污染防治措施，减少废气无组织排放。废水处理系统产生的恶臭气体经配套设施收集处理后高空排放，臭气有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准，无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准。	已落实，本次验收监测报告编号为DJCQB240913001 的结果显示：有组织排放的恶臭气体达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准要求；无组织排放的恶臭气体达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准。
4	厨房炉灶使用清洁能源。油烟经配套设施处理后由专用烟管引至楼顶高空排放，参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）有关标准。	已落实，本次验收监测报告编号为DQ-2024092539 的结果显示项目所产生的油烟废气经过静电油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求（$\leq 2\text{mg}/\text{m}^3$）后由烟道引至屋顶排放。
5	优化厂区布局，选用低噪设备并采取有效的减振、隔声措施，加强设备维护保养，厂界噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。	已落实，项目通过合理布局，选用低噪声设备、隔声、减震、距离衰减等措施进行降噪。本次验收监测报告编号为DJCQB240913001 的结果显示：厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。
6	按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。产生的一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。产生的危险废物在厂内贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单的要求。工业固体废物应委托具有主体资格和技术能力的单位进行运输、利用、处置，	已落实，本项目的固体废物主要有格栅渣、沉砂、污水处理污泥、员工生活垃圾和实验室产生化验废液、废试剂瓶。污水处理过程中产生的栅渣、沉砂和员工生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。污水处理过程中产生的污泥部分回流到生物反应池，剩余污泥经储泥池浓缩沉淀及污泥脱水机脱水后和生物滤池污泥交给东莞市众源环境投资有限公司进行处理。本项目实验室在日常运行过

	危险废物应委托具有许可证的单位收集、贮存、利用、处置，并按国家和省有关规定落实工业固体废物申报登记等管理要求。	程中会产生少量化验废液、废试剂瓶等，分类收集后作为危险废物交由东莞市新东欣环保投资有限公司处理。固体废物已做好分类收集暂存，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）对危险废物进行收集、暂存。
7	按照国家、省和市的有关规定规范设置排污口。对东莞市常平西部污水处理厂的其 他环保要求仍按相应环评审批、环保验收文件及国家、省制定的现行标准执行。	已落实，项目已按照国家、省 和市的有关文件规定，规范合理 设置了排污口，并按相应环评审批、环保验收文件及国家、省制定的现行标准执行。
8	项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。	已落实，项目已严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目已竣工，正在按规定对配套建设的环境保护设施进行验收。
9	报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。	已落实，未涉及建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动。
10	该项目须符合法律、行政法规，涉及须许可的事项，取得许可后方可建设。	基本落实，项目于 2024 年 6 月 21 日取得《全国污染物排放许可证》证书编号：91441900MA54A1XL90002V。

1.3 验收过程简况

建设单位于 2024 年 7 月进行调试，并委托东莞市生态环保研究院有限公司对该项目进行验收，于 2024 年 8 月 30 日~2024 年 8 月 31 日由东莞市东江检测有限公司进行废水、废气、噪声验收监测，于 2024 年 9 月 25 日~2024 年 9 月 26 日由广东德群检测技术有限公司进行油烟验收监测，经核实检测单位相关资质，东莞市东江检测有限公司和广东德群检测技术有限公司资质齐全，设备经过了检定/校准。东莞市东江检测有限公司和广东德群检测技术有限公司具有多年环境检测从业经验，有能力承担本次验收监测任务，验收监测期间，东莞市东江检测有限公司和广东德群检测技术有限公司核对了该项目各项环保手续，进行了现场勘查，对项目废水、废气、噪声进行了达标排放检测，东莞市生态环保研究院有限公司于 2024 年 10 月 30 日出具了验收监测报告，项目于 2024 年 10 月 31 日组织评审组在项目地对废水、废气、噪声、固体废物污染防治设施开展了自主验收评审会议，评审组通过现场核查、查阅资料、查看验收监测报告、现场讨论、提问等方式对项目验收结果进行了确认，同意本项目废水、废气、噪



声、固体废物污染防治设施通过竣工验收。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 环保措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

本项目本身作为生活污水集中处理工程项目，其整体架构即为环保组织机构，由厂长全权负责厂区管理，下设生产部、综合部，明确了各部门岗位职责，详见《东莞市石鼓净水有限公司常平西部污水处理厂二期工程岗位结构及岗位职责》，制定了《工艺运行管理制度》，其中包括生产工艺调整和控制管理办法、污泥计量和外运管理办法、设备维护保养管理制度等，将废水、废气、噪声、固废等各项环保设施的运行纳入了日常管理工作中。

(2) 环境风险防范措施

建设单位已制定应急预案，泄漏风险区域已设置围堰，配备有充足的环境应急物资。

(3) 环境监测计划

根据《东莞市常平西部污水处理厂二期工程建设项目环境影响报告表》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），对项目产生的废水、废气、噪声进行手工监测或委外监测，并在全国排污许可证管理信息平台进行监测结果的公开。同时污水处理厂安装有进出水在线仪表，每日对进出水常规指标进行检测。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能情况。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目无需设置防护距离且不涉及居民搬迁情况。

2.3 其他措施落实情况

环评批复对本项目未提出有其他措施要求。

3、整改工作情况

本项目建设过程中均按要求办理了各环保手续，严格执行了“三同时制度”，竣工

后依据国家相关的验收办法对项目开展了自主验收，验收意见为“同意项目废水、废气、噪声、固体废物环保设施通过竣工环保验收”，不涉及整改措施情况。

东莞市石鼓净水有限公司

2024年10月31日

