广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
2024年11月19日确认图纸
审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2024年11月20日完成审查

序号	电缆编号	电缆起点	电缆终点	电缆型号	长度	单位	保护管规格	敷设方式
1	LWP0401	引自一期提标变电所I段配电柜	泵站控制柜1CB1	YJV -0.6/1 3x70+2x35	80	米	SC100	直埋+穿管
2	LWP0402	引自一期提标变电所I段配电柜	泵站控制柜1CB1	YJV -0.6/1 3x70+2x35	80	米	SC100	直埋+穿管
3	1CB1-W1	泵站控制柜1CB1	1#潜污泵	潜水电缆配套供应	20	米/根	SC80	穿管
4	1CB1-W2	泵站控制柜1CB1	2#潜污泵	潜水电缆配套供应	20	米/根	SC80	穿管
5	1CB1-W3	泵站控制柜1CB1	3#潜污泵	潜水电缆配套供应	20	米/根	SC80	穿管
6	1CB1-W4	泵站控制柜1CB1	动力配电箱1AP1	YJV22-0.6/1 5x10	390	米	SC65	穿管
7	1AP1-W1	动力配电箱1AP1	流量计井2电动蝶阀控制箱1AC1	YJV-0.6/1 5x4	40	米	SC32	穿管
8	1AP1-W2	动力配电箱1AP1	流量计井3电动蝶阀控制箱1AC2	YJV-0.6/1 5x4	40	米	SC32	穿管
9	1AC1-W1	流量计井2电动蝶阀控制箱1AC1	流量计井2电动蝶阀	YJV-0.6/1 5x4	15	米	SC32	穿管
10	1AC1-C1	流量计井2电动蝶阀控制箱1AC1	流量计井2电动蝶阀	KVVP-450/750 14x1.5	15	米	SC32	穿管
11	1AC2-W1	流量计井3电动蝶阀控制箱1AC2	流量计井3电动蝶阀	YJV-0.6/1 5x4	15	米	SC32	穿管
12	1AC2-C1	流量计井3电动蝶阀控制箱1AC2	流量计井3电动蝶阀	KVVP-450/750 14x1.5	15	米	SC32	穿管
13	1CB1-W5	泵站控制柜1CB1	二期进水井电动闸阀	YJV-0.6/1 5x4	15	米	SC32	穿管
14	1CB1-W6	泵站控制柜1CB1	一期进水井电动闸阀	YJV-0.6/1 5x4	15	米	SC32	穿管

注：电缆长度仅供参考，不做落料依据。

施工图出图负责人 曾晶

工程施工图设计出图专用章（1）
资质证书号：A131000017
有效期至2028年12月22日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

			校核 CHECKED	贾祥瑞	贾祥瑞	阶段 STAGE	施工图设计
审核 AGREED	袁征	袁征	校对 CHECKED	贾祥瑞	贾祥瑞	专业 SPECIALITY	电气
设计负责人 CHIEF DESIGNER	姜序	姜序	设计 DESIGNED	韩奕	韩奕	比例 SCALE	1:100
专业负责人 SPECIALITY SPONSOR	贾祥瑞	贾祥瑞	制图 DRAWING			日期 DATE	2024.11.01

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

东莞市望洪污水处理厂再生水利用工程	项目编号 PROJECT NO.	2024GD183SS
	子项名称 SUB ITEM	总图
电缆一览表	图号 DRAWING NO.	DC00E-03
	修正号 REV NO.	

会签 给水 排水 建筑 结构 电气 仪表 设备 暖通 水工 环卫 道路 桥梁 景观 总体

N2_1022_111219