



石碣水厂配水泵房及变配电室

说明：
1.就地控制箱集合水泵电机及阀门一体化操作控制功能，电机控制电缆需重新敷设，阀门控制电缆利旧。
2.高压配电室及低压配电室需根据供电验收要求完成安健环及环氧地坪设置。
3.高压变频器为成套供货，其内部所有电缆、散热装置、地脚螺栓等附件由厂家成套供货。

7						
6						
5		安健环	满足供电局验收要求	平米	100	高压配电室
4		地面平整改造	A级防火地坪漆	平米	100	高压配电室
3		镀锌钢管	SC32	米	180	
2	JDX	就地控制箱	含泵阀控制元件、内部电缆及附件 400x300x500mm(WxDxH)	台	4	
1						
序号	符号	名 称	规格 型号	单位	数量	备 注
设备材料表						

