



三期配水泵房配电室电气平面图 1:100

6						
5		安健环	满足供电局验收要求	平米	150	
4		地面平整改造	环氧树脂地坪	平米	100	
3		低压控制柜拆除	旧设备拆除	面	6	
2	LB01	电能质量柜	详见系统图 800×800×2200mm	面	1	
1	P1~3/19~21	低压控制柜	详见系统图 800×800×2200mm	面	6	
序号	符号	名 称	规 格 型 号	单 位	数 量	备 注
设备材料表						

结构专业

闫京涛

设计

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)

万江水厂电气改造设计图
三期配水泵房配电室电气平面图

项目(副)负责人

姚左钢

姚左钢

校核人

胡田力

胡田力

阶段

施工图设计

专业负责人

梁毅

梁毅

审核人

董威

董威

图号

2023N121-SS0405-DQ04

设 计 人

赵申

赵申

审定人

董威

董威

日期

2024. 09

比例

