


取水泵房及变配电室 改造平面设计图 1:100

 需要重新贴地砖的范围

室内装修做法表

房间名称	地面		踢脚/墙裙		内墙面		顶棚		备注
	编号	材料	编号	材料	编号	材料	编号	材料	
取水泵房及变配电室	地201 (防水地面, 防水涂料选择F3) 燃烧性能: A级	地砖 (清单编制按照600×600考虑) 尺寸同现状地砖尺寸。 瓷砖顶部刷燃烧性能为A级的防静电漆。	踢16 燃烧性能: A级	面砖踢脚	内墙5 燃烧性能: A级	水泥石灰砂浆 水性耐擦洗涂料 (内涂1)	顶9, 国标内墙1 燃烧性能: A级	水性耐擦洗涂料 (内涂1)	

注:

1. 所有装修做法均选自《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15ZJ001)。
2. 室内装修执行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020:
墙面、天花等建筑制品 (除地面铺装材料外) 的阻燃性能不低于 (GB50222-2017) 规定的A级, 且产烟毒性能等级不低于T1级。
燃烧滴落物/微粒的附加等级不低于D1级, 产烟毒性等级不低于T1级。
铺地材料的阻燃性能不低于 (GB50222-2017) 中规定的B1级且产烟毒性不低于T1级。
3. 重新装修的房子需要拆除原装修 (原装修做法参考新建的装修做法), 装饰高度按照6.0m考虑。
4. 由于缺失水厂原设计图纸, 改造单体的门、窗户等面积无法准确计算, 室内墙面的装修做法暂不扣除门窗等面积, 施工过程中扣除此部分工程量; 顶棚装修暂不考虑屋面梁侧面的面积, 发生工程量由现场计量。

