会签栏															

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)

万江水厂电气改造设计图

电缆清册

编　号	用　　途	型 号 及 规 格	起　点	终　点	敷设方式	数量(米)	电压种类	参考图号	备　注
一、	动力电缆								
WJSC-01	1#配水泵电源	2xYJV-1 3x185+1x95	低压柜P01	1#配水泵	沟	180	380		配水泵房
WJSC-02	2#配水泵电源	2xYJV-1 3x185+1x95	低压柜P02	2#配水泵	沟	160	380		配水泵房
WJSC-03	3#配水泵电源	2xBPYJV-1 3x240+1x120	低压柜P03	3#配水泵	沟	140	380		配水泵房
WJSC-04	3#配水泵电机风扇电源	YJV-1 4x6	低压柜P03	3#配水泵电机风扇	沟	70	380		配水泵房
WJSC-05	4#配水泵电源	2xBPYJV-1 3x240+1x120	低压柜P19	4#配水泵	沟	120	380		配水泵房
WJSC-06	4#配水泵电机风扇电源	YJV-1 4x6	低压柜P19	4#配水泵电机风扇	沟	60	380		配水泵房
WJSC-07	5#配水泵电源	2xYJV-1 3x185+1x95	低压柜P20	5#配水泵	沟	100	380		配水泵房
WJSC-08	6#配水泵电源	2xYJV-1 3x185+1x95	低压柜P21	6#配水泵	沟	80	380		配水泵房
WJSC-09									
WJSC-10	1#配水泵控制	KVVP 14x1.5	低压柜P01	1#配水泵控制箱	沟	90	220		配水泵房
WJSC-11	2#配水泵控制	KVVP 14x1.5	低压柜P02	2#配水泵控制箱	沟	80	220		配水泵房
WJSC-12	3#配水泵控制	KVVP 14x1.5	低压柜P03	3#配水泵控制箱	沟	70	220		配水泵房
WJSC-13	4#配水泵控制	KVVP 14x1.5	低压柜P19	4#配水泵控制箱	沟	60	220		配水泵房
WJSC-14	5#配水泵控制	KVVP 14x1.5	低压柜P20	5#配水泵控制箱	沟	50	220		配水泵房
WJSC-15	6#配水泵控制	KVVP 14x1.5	低压柜P21	6#配水泵控制箱	沟	40	220		配水泵房
WJSC-16									
WJSC-17	1#取水泵电源	YJV-1 3x95+1x50	低压柜1AA3	1#取水泵	沟、桥架、管	30	380		取水泵房
WJSC-18	2#取水泵电源	YJV-1 3x95+1x50	低压柜1AA4	2#取水泵	沟、桥架、管	25	380		取水泵房
WJSC-19	3#取水泵电源	YJV-1 3x95+1x50	低压柜1AA5	3#取水泵	沟、桥架、管	20	380		取水泵房
WJSC-20									
WJSC-21	1#取水泵控制	KVVP 14x1.5	低压柜1AA3	1#取水泵控制箱	沟、桥架、管	30	220		取水泵房
WJSC-22	2#取水泵控制	KVVP 14x1.5	低压柜1AA4	2#取水泵控制箱	沟、桥架、管	25	220		取水泵房
WJSC-23	3#取水泵控制	KVVP 14x1.5	低压柜1AA5	3#取水泵控制箱	沟、桥架、管	20	220		取水泵房
WJSC-24									
WJSC-25									
WJSC-26									
WJSC-27									
WJSC-28									
WJSC-29									
WJSC-30									
WJSC-31									
WJSC-32									
WJSC-33									
DJ02-34									
DJ02-35									
DJ02-36									

广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司 2025年01月08日确认图纸

审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：190078
业务范围：一类房屋建筑（含超高层）工程、一类市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日

2025年01月08日完成审查

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

项目(副)负责人	姚左钢		阶段	施工图设计
专业负责人	梁毅		图号	2023N121-SS0405-DQ02
设 计 人	赵申		日期	2024.09
审定人	董威	胡田力	比例	
审核人	梁毅	姚左钢		
校核人	赵申	赵申		
	李成	李成		