


- 1、尺寸以毫米计，高程以米计。
- 2、所有灯具安装高度均以所在地面±0.000计；应急照明箱底距地1.4米安装。
- 3、应急照明电缆NH-YJV-1 2×2.5穿RC20管明敷于顶板、吊顶、地面或墙壁内。
- 4、图中穿线管路由方式仅为示意，施工时依据现场条件可另行选择敷设路由。



设备容量	0.1KW
需要系数	1
计算负荷	0.1KW
计算电流	2A