编号	用途	型号及规格	起点	终点	敷设方式	数量（米）	电压种类	参考图号	备注
	一、动力电缆		取、配水泵房低压系统	取、配水泵房低压进线柜	沟、桥架、管	300	380		
D302-01	取、配水泵房低压进线柜电源	YJV22-1kV 3x300+2x150	取、配水泵房低压系统	阀门电源柜	沟	10	380		
D302-02	阀门电源柜电源	YJV-1kV 3x25+2x16	反冲洗泵房低压系统	4#配水泵就地控制箱	沟、管	60	220		
D302-03	4#配水泵控制	KVVP 14x1.5	2#高压变频器	5#配水泵就地控制箱	沟、管	70	220		
D302-04	5#配水泵控制	KVVP 14x1.5	3#高压变频器						
D302-05									
D302-06	1#配水泵控制	KVVP 14x1.5	配水泵房高压柜G08	1#配水泵就地控制箱	沟、管	100	220		
D302-07	6#配水泵控制	KVVP 14x1.5	配水泵房高压柜G13	6#配水泵就地控制箱	沟、管	50	220		
D302-08									
D302-09	1#反冲洗水泵电源	BP-YJV-1 3x50+1x25	反冲洗水泵低压柜	1#反冲洗水泵	沟、桥架、管	40	380		
D302-10	1#反冲洗水泵电机风扇电源	YJV-1 4x6	反冲洗水泵低压柜	1#反冲洗水泵电机风扇	沟、桥架、管	40	380		
D302-11	2#反冲洗水泵电源	BP-YJV-1 3x50+1x25	反冲洗水泵低压柜	2#反冲洗水泵	沟、桥架、管	50	380		
D302-12	2#反冲洗水泵电机风扇电源	YJV-1 4x6	反冲洗水泵低压柜	2#反冲洗水泵电机风扇	沟、桥架、管	50	380		
D302-13									
D302-14	1#反冲洗鼓风机电源	BP-YJV-1 3x50+1x25	反冲洗水泵低压柜	1#反冲洗鼓风机	沟、桥架、管	60	380		
D302-15	1#反冲洗鼓风机电机风扇电源	YJV-1 4x6	反冲洗水泵低压柜	1#反冲洗鼓风机电机风扇	沟、桥架、管	60	380		
D302-16	2#反冲洗鼓风机电源	BP-YJV-1 3x50+1x25	反冲洗水泵低压柜	2#反冲洗鼓风机	沟、桥架、管	70	380		
D302-17	2#反冲洗鼓风机电机风扇电源	YJV-1 4x6	反冲洗水泵低压柜	2#反冲洗鼓风机泵电机风扇	沟、桥架、管	70	380		
D302-18									
D302-19									
D302-20									
D302-21									
D302-22									
D302-23									
D302-24									
D302-25									
D302-26									
D302-27									
D302-28									
D302-29									
D302-30									
D302-31									
D302-32									
D302-33									
D302-34									
D302-35									
D302-36									

广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2025年01月08日确认图纸

审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程；一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2025年01月08日完成审查

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)

石碣水厂电气改造设计图

电缆清册

项目(副)负责人	姚左钢		校核人	胡田力		阶段	施工图设计
专业负责人	梁毅	梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS0407-DQ02
设 计 人	赵申	赵申	审定人	董威	董威	日期	2024.09 比例