



防鼠板大样图

图中所用材料均为304不锈钢
新建门和更换门的位置设置挡鼠板

会签栏

	北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)	市第四水厂电气改造设计图	挡鼠板大样	项目(副)负责人	姚左钢		校核人	张邓霖		阶段	施工图设计		
					专业负责人	闫京涛		审核人	闫京涛		图号	2023N121-SS0402-JG04		
					设计人	王金鹏		审定人	陈明翰		日期	2024年9月	比例	1:100

