

































安健环名称	图例	安健环名称	图例
禁止标志	<div><div><p>未经许可不得入内</p></div><div><p>禁止攀登 高压危险</p></div><div><p>禁止合闸 有人工作</p></div><div><p>禁止烟火</p></div></div>	电房门牌	<div></div>
警告标志	<div><div><p>止步 高压危险</p></div><div><p>印刷、专门维修、不准、带电检修等</p></div><div><p>当心触电</p></div></div>	电房上墙图牌	<div><div><p>坚决与“违章、麻痹、不负责任”三大安全敌人作斗争</p></div><div><p>电房工作须知 1、未经授权严禁入内，不得私自进入电房； 2、进入电房施工，要有相关许可证件； 3、进入电房禁止吸烟，保持房内清洁卫生，不准杂物； 4、值班人员检查电房时，应按电房检查记录卡内确认填写检查记录； 5、开关操作要按有关操作制度执行，操作时认真核对名称开关位置，每次操作后应记录在开关操作记录簿上。</p></div></div>
其他标志牌	<div><div><p>必须戴安全帽</p></div><div><p>注意通风</p></div><div><p>紧急出口 EXIT</p></div><div><p>紧急出口 EXIT</p></div></div>		<div><div><p>金洲宿舍楼公用配电站10kV-一次接线图</p></div><div><p>北苑大厦配电站0.4kV-一次接线图</p></div></div>
架空线路标志牌 户外刀闸标志牌	<div><div><p>周溪站 10kV XXX 线 # XXX 塔 XXXX 开关</p></div><div><p>周溪站 10kV 顺源线和市支线 # 1 塔 1T11 刀闸</p></div></div>	配电柜顶部标识	<div><div><p>10kV 黑体100号 上下左右居中</p></div><div><p>G01 黑体100号 上下左右居中</p></div><div><p>进线柜 黑体90号 上下左右居中</p></div></div>
10kV电缆线路标志	<div><div><p>110kV白马站 10kV XXX 线</p></div><div><p>110kV白马站 10kV XXX 线</p></div><div><p>110kV白马站 10kV XXX 线</p></div></div>		<div><div><p>0.4kV 黑体100号 上下左右居中</p></div><div><p>P01 黑体100号 上下左右居中</p></div><div><p>计量柜 黑体90号 上下左右居中</p></div></div>
消防设备标识 安全警示线	<div><div><p>灭火器</p></div><div><p>设备屏 300~500</p></div></div>	变压器标志牌 接地端标注牌	<div><div><p>名称:XXXX配电站变压器 馈线:10kV XXFX 型号:S11-MR-500kVAdyn11 10±2×2.5%/0.4kV</p></div><div><p>接地端</p></div></div>

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)

市第四水厂电气改造设计图

安健环制作标示牌

项目(副)负责人	姚左钢	姚左钢	校核人	胡田力	胡田力	阶段	施工图设计
专业负责人	梁毅	梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS0402-DQ21
设计人	赵申	赵申	审定人	董威	董威	日期	2024.09
						比例	

