

室内接地母线安装图 (1:10)

1 - 1 (1:10)

接地母线驳接(1:10)

横向分支线搭接 (1:10)

2 - 2

纵向分支线搭接(1:10)

引至电缆沟接地母排

引至电缆沟接地母排

临时接地点大样(1:5)

室内接地母线与地网引出线断接大样(1:10)

3 - 3 (1:10)

断接卡加工(1:5)

$$-40 \times 4 \times 300$$

外露接地线刷漆大样(1:5)

接地母线进出不同设备基础做法

材料表

序号	名称	规格	单位	数量	总重量(kg)	备注
1	扁钢接地母线	-50*5	米			热镀锌, 数量见地网平面图
2	黄色绝缘子	50*50 φ8	个			每隔1m安装1个
3	射钉	M8 L=85	个			热镀锌
4	连接过渡板	-50*5*200	件			热镀锌
5	断接卡	-40*4*300	件			热镀锌
6	引出线连接板	-50*5*350	件			热镀锌
7	镀锌螺栓	M8, L=35	根			配螺母、垫片、弹簧垫圈
8	地网引出线	φ16	米			详见地网平面图
9	临时接地点	50x5镀锌扁钢制作	个			详见地网平面图

说明:

1、本图参照《中国南方电网10kV及以下业扩受电工程典型设计图集（2018版）》CSG-2018-10YK-AZ-19编号设计。