

塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计

（招标编号：SSCWQQ12500290）

评标报告

塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计评标委员会

2025 年 3 月 27 日

目录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	3
三、开标记录.....	4
四、评标时间及地点.....	4
五、参加评标会议的部门及人员.....	4
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	5
七、否决投标情况说明.....	5
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	5
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	7
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	8
十一、澄清、说明、补正事项纪要.....	8
十二、附件.....	8

一、基本情况和数据

- (1) 工程名称：塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计
- (2) 建设地点：东莞市塘厦镇
- (3) 招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司
- (4) 项目业主：东莞市水务集团供水有限公司
- (5) 招标代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司
- (6) 建设规模：拟新建输水管线管径 DN1400，输水管线规模 25 万立方米/天（即 2.89 立方米/秒），总长约 3.30 公里（具体建设规模及内容以批复的文件为准）。
- (7) 勘察设计服务期：80 个日历天（以委托人书面中标通知发出之日起算，至施工图审查通过（或取得备案凭证，如需办理时）之日为止，不包含委托人进行图纸审核、评审和审批的时间以及项目实施施工配合服务的时间），配合服务期：自中标通知书发出之日起，至项目范围内所有工程竣工结算完毕之日止。
- (8) 项目投资金额：项目总投资约 12088.54 万元，其中建安费用约 7475.49 万元（限额设计，最终投资金额以相关批复文件为准）
- (9) 招标方式：公开招标
- (10) 招标范围：塘厦镇电光村水库输水工程（二期）☐设计、☒勘察设计，包括：
- 1) 工程勘察，对拟建输水管线及周边区域进行工程勘察（含岩土工程勘察、测量、物探、补勘等），包括苗木的数量和品种清点确认、输水管线以及顶管井范围的岩土勘察及物探、勘察工作过程中必要的开荒、占道许可、挖掘许可、临时围蔽、控制点及苗木补偿（指勘察工作期间造成损坏的）等第三方协调，勘察设计单位在开展勘察作业前应主动到相关部门办理开工审批手续，同时在勘察过程中涉及与相关部门、街道、村、社区等单位协调的，委托人予以适当配合，由此产生的费用由承包方承担。必要时根据实际情况增加氡浓度检测、剪切波检测等内容。另中标人还需协助委托人办理各阶段政府方面立项、审批等手续，并在规定期限内提供相关资料。
- ☒2) 工程设计，包括初步设计（含说明书、计算书、图纸、设计概算、初步设计评审等）、施工图设计（含规划报建所需的各类图纸、图册、电子报批资料、管线净距分析、涉及深基坑支护时的岩土工程设计、深基坑设计图纸专家评审、输水管线接驳方案并应充分考虑不停产、不停水接驳等）、设备用户需求书编制、检测及监测用户需求书等相关资

料编制及收集、报建手续配合、施工现场配合、工程变更及竣工图配合服务等。设计内容包括但不限于输水管线敷设及配套的海绵城市配套措施、水土保持措施、节水措施、指导运营调试等。

☒3) 其他, ①负责勘察、设计及相关咨询服务工作各阶段中所需的专家评审、会务等。勘察设计单位尚需在规定期限内提供相关资料并协助委托人办理政府方面的立项、审批、备案、验收等手续(含电子校核、规划报批、施工报建、环保、水务、建设等行政主管部门相关手续等)。②规划放线测量: 项目开工前按照项目规划许可内容开展放线工作, 并出具放线测量报告; 配合规划管理部门进行核验工作。③工程质量要求: 达到国家或行业质量检验评定的合格标准(其中建设工程勘察必须严格执行工程建设强制性标准, 符合国家有关质量标准和现行勘察设计文件编制深度的相关规定)。

具体范围和內容见招标文件第四章(□设计、☒勘察设计)任务书及前期资料。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 5 人评标委员会, 评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建, 其中 1 人(按规定不得超过委员会总人数的三分之一)由招标人自行确定, 其余 4 人专家于 2025 年 3 月 26 日 15:00 时从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单见下表:

评审委员会专家表			
序号	专家姓名	专家类型	备注
1			专家一
2			专家二
3			专家三
4			专家四
5			专家五

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会组长

评标委员会所有成员推举_ _为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

各评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

1、2025年3月21日09时30分在东莞市公共资源交易中心开标室（3）召开开标会。

2、参加投标单位共4家（其中2家为联合体投标），经系统辅助审查及人工复核，符合招标文件要求的有效投标单位共4家。详见：招标工程投标资审及解密结果表、投标会现场应急情况处理表。

3、在线签到的投标人的投标文件解密情况：共有4家投标人解密成功，共0家未解密。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

4、通过资格审查并解密成功的投标人共4家。

5、开标后通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量不超过15名的，全部进入后续评标程序。

6、开启投标文件资信公示部分，并将个人隐私信息，如身份证号码进行遮挡或删除处理，再进行公示。

7、投标会各方均无异议。

四、评标时间及地点

（1）评标时间：2025年3月27日09:30时至2025年3月27日15:00时。

（2）评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（23）。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人）

广东泰通伟业工程咨询有限公司（招标代理机构）

广东省东莞市东部公证处（其他单位）

东莞市水务局（监督部门）

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

(1) 符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司
2	中国市政工程华北设计研究总院有限公司
3	北京市市政工程设计研究总院有限公司, 中佳勘察设计有限公司
4	深圳市水务规划设计院股份有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司
2	中国市政工程华北设计研究总院有限公司
3	北京市市政工程设计研究总院有限公司, 中佳勘察设计有限公司
4	深圳市水务规划设计院股份有限公司

七、否决投标情况说明

开标会议环节：无。

商务标部分：无。

技术标部分：无。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第三章第 3.3 款评标表格（定性评审表），表格如下：

定性评审表

标段名称：

投标单位：

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	对本项目的了解及解读	对本项目的了解详细、清晰及完整性，项目解读的清晰、合理及科学性。	/	/
2	勘察设计进度安排及质量保证体系	对本项目工作计划及进度安排合理可行性，满足各阶段要求情况；进度、质量保证措施合理可行且可操作性。 对比招标文件的工期节点计划（勘察设计工期控制横道图），能承诺提前提交施工图文件送审稿。	/	/
3	勘察设计成果质量	承诺保证后期提交的初步设计和施工图成果资料的质量。承诺保证单个成果文件中数据、文字等错误数量不超过 30 处。 原水管线漏损率和自用水率合计控制在 8%以内，对降低本项目范围内漏损率的分析全面性，条理清晰性，对降低本项目范围内漏损率的有效、可行保证措施情况。	/	/
4	后续服务质量	后续服务人员配备、经验丰富情况，设置现场服务点、配合工程变更、上会汇报、提交工程变更图及预算、应业主需求上门对接等后续服务工作的措施合理、具体可行及可操作性。 承诺变更预算金额在 100 万及以	/	/

		上、200 万以下的，承诺工程变更图、变更预算的提交时间快（以天为单位）。 积极响应业主需求并主动上门对接及向业主提交成果的时间快（以天为单位）。		
5	投资控制	对本项目投资控制内容清晰、完整及合理性。 对比初设概算审定稿与初设概算送审稿，变化率承诺情况（不超过 15%）。	/	/
综合评价等级： ☐ 合格 ☐ 不合格				

评标专家：

评标日期： 年 月 日

备注：

- 1、本表适用于专家独立评审使用；
- 2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
- 3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	投标文件初步评审	投标文件定性评审	结论	备注
1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘察设计公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
2	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
3	北京市市政工程设计研究总院有限公司, 中佳勘察设计公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

4	深圳市水务规划设计院股份有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
---	------------------	----	----	----	---------

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

1、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单（排名不分先后）如下：（1）上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘察院设计有限公司；（2）中国市政工程华北设计研究总院有限公司；（3）北京市市政工程设计研究总院有限公司, 中佳勘察院设计有限公司；（4）深圳市水务规划设计院股份有限公司。

2、合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十一、澄清、说明、补正事项纪要

无需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

见各附表。

塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察院设计评标委员会

日期：2025 年 3 月 27 日

评标委员会全体成员签名：

塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计
投标文件评标程序

招标编号：SSCWQQ12500290

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。 组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持 评标工作。	
4	综合评审	
5	详细性评审	
6	编写评标报告	
7	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出定标候选人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2025 年 03 月 27 日

评委守则

工程名称：塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计

招标编号：SSCWQQ12500290

我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。

一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。

二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：

1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；

2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；

3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；

4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；

5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。

三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。

四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。

五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。

六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。

七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。

八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。

九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 03 月 27 日

塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSCWQQ12500290

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1						
2						
3						
4						
5						

注：

- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
- 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
- 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2025 年 03 月 27 日

塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计
评标会议情况记录表

招标编号：SSCWQQ12500290

评标会时间：2025年03月27日09时30分至2025年03月27日15时00分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（23）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	广东泰通伟业工程咨询有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东部公证处	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
评标 会议 记录	监督部门	东莞市水务局	
	1、2025年03月27日进入投标文件评审阶段的投标文件共4份； 2、评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单（排名不分先后）如下： （1）上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司；（2）中国市政工程华北设计研究总院有限公司；（3）北京市市政工程设计研究总院有限公司, 中佳勘察设计有限公司；（4）深圳市水务规划设计院股份有限公司。 3、其他需要补充说明的内容：无		

塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计
综合评审 评审汇总表

招标编号：SSCWQQ12500290

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司， 深圳市市长勘察设计公司	○	○	○	○	○	通过	
深圳市水务规划设计院股份有限公司	○	○	○	○	○	通过	
北京市市政工程设计研究总院有限公司，中佳勘察设计公司	○	○	○	○	○	通过	
中国市政工程华北设计研究院有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。
评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 03 月 27 日

塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计
综合评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSCWQQ12500290

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标 具体原因	否决投标 依据条款	备注
1	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司	专家一、专家二、 专家三、专家四、 专家五：通过	通过	/	/	
2	深圳市水务规划设计院股份有限公司	专家一、专家二、 专家三、专家四、 专家五：通过	通过	/	/	
3	北京市市政工程设计研究总院有限公司, 中佳勘察设计有限公司	专家一、专家二、 专家三、专家四、 专家五：通过	通过	/	/	
4	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	专家一、专家二、 专家三、专家四、 专家五：通过	通过	/	/	

- 备注：
- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
 - 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
 - 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
 - 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
 - 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
 - 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 03 月 27 日

塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计
详细性评审 评审汇总表

招标编号：SSCWQQ12500290

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司	○	○	○	○	○	合格	
深圳市水务规划设计院股份有限公司	○	○	○	○	○	合格	
北京市市政工程设计研究总院有限公司, 中佳勘察设计有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中国市政工程华北设计研究总院有限公司	○	○	○	○	○	合格	

注：1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 03 月 27 日

埔厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计
技术详细性评审意见汇总表

招标编号：SSCWQQ12500290

序号	投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司,深圳市长勘勘察设计有限公司	专家一：对本项目的了解及解读：对项目总体解读详细、清晰、完整，特别是需水量预测及模型分析、方案比选及论证、BIM新技术的应用、工程设计方案等部分内容详细、完整、且具有一定的针对性、可行性及科学性；勘察设计进度安排及质量保证体系：勘察、设计工作计划及进度安排比较合理，具有可行性，进度、质量保证措施具有一定制操作性；勘察设计成果质量：所做承诺满足招标文件勘察文件勘察设计成果质量的要求，对降低本项目范围内漏损率的措施具有一定可行性；后续服务：后续服务内容响应招标文件要求情况较好，且后续服务内容完整，服务措施具有一定可行性；投资控制：对本项目投资控制内容比较清晰、完整及合理。 专家二：对本项目的了解及解读：对埔厦镇的水资源现状、水厂建设现状、管网建设现状了解详细、清晰完整，并进行了多方案比选，具有专业性和科学性；勘察设计进度安排及质量保证体系：勘察设计进度安排合理，具有较强可行性和操作性，能很好满足招标文件要求；勘察设计成果质量：对管网漏损进行了分析，提出了具体的漏损控制措施，分析全面，条理清晰；后续服务：人员配备合理，后续服务方案可行；投资控制：提出了工程投资具体控制措施，内容完整、合理。 专家三：对本项目的了解及解读：对项目情况熟悉，现场调查详细，收集较多的基础资料；勘察设计进度安排及质量保证体系：工期安排满足要求，勘察、测量流程完善，设计流程不是很清晰，进度安排中有的工作可以再交错安排更加紧凑些；勘察设计成果质量：图纸较详尽，章节整体内容较简单；后续服务：有明确的变更响应，有承诺派专业人员驻场，变更响应较合理，未知目前是否有驻点办事处可做到及时响应；投资控制：总投资控制在招标价以内，人工单价影响造价，其采用有待确认。 专家四：对本项目的了解及解读：对本项目的了解清晰、完整，项目解读清晰、合理；勘察设计进度安排及质量保证体系：本项目工作计划及进度安排基本合理，满足各阶段要求情况；进度、质量保证措施合理可行且可操作性较强；对比招标文件中的工期节点计划，能承诺按招标文件要求及时提交施工图文件送审稿；勘察设计成果质量：承诺保证单个成果文件中数据、文字等错误数量不超过30处、原水管线漏损率和自用水量合计控制在8%以内措施不够完善；后续服务：后续服务未承诺变更预算金额在100万及以上、200万以下的，工程变更图、变更预算的提交时间；投资控制：对本项目投资控制内容清晰、完整。对比初设概算审定稿与初设概算送审稿，变化率承诺情况满足招标文件要求。 专家五：对本项目的了解及解读：对本项目的了解详细、清晰及完整，项目的解读清晰、合理；勘察设计进度安排及质量保证体系：对本项目工作计划及进度安排合理可行，进度、质量保证措施合理可行；勘察设计成果质量：勘察设计成果质量章节中，未提及如何减少错误数量对应的实施措施；后续服务：后续服务：注意：若投标人中标，签订合同前应注意，投标人是否会提交变更图预算及准确率的承诺；投资控制：部分指标过大，设计保守，以及现场场地难以达到放坡开挖的工作面。	合格	

塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计
技术详细性评审意见汇总表

招标编号：SSCWQ12500290

序号	投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
2	深圳市水务规划设计院股份有限公司	专家一：对本项目的了解及解读：对项目总体了解较详细、清晰、及完整，对项目解读较清晰、合理；勘察设计进度安排及质量保证体系：勘察、设计工作计划及进度安排内容比较详细、合理，具有可行性，进度、质量保证措施具有一定可操作性；勘察设计成果质量：所做承诺满足招标文件勘察设计成果质量的要求，对降低本项目范围内漏损率的分析较合理，对降低本项目范围内漏损率的措施具有一定可行性；后续服务质量：后续服务内容响应招标文件要求情况一般，且响应速度相对较慢；投资控制：对本项目投资控制内容比较清晰、完整及合理。 专家二：对本项目的了解及解读：对本项目的解读不太全面，深度不够，重点难点分析没有针对性；勘察设计进度安排及质量保证体系：工作计划及进度安排基本合理、可行；勘察设计成果质量：勘察设计成果承诺目标不明确，质量保证措施不够完善，针对性不强；后续服务质量：后续服务工作措施不完善；投资控制：对本项目投资控制内容不完整。 专家三：对本项目的了解及解读：基本了解，现场调查了解情况一般；勘察设计进度安排及质量保证体系：工期安排满足要求，进度安排不够合理；勘察设计成果质量：有较好的测量、设计流程，未见勘察流程，无相关图纸；后续服务质量：响应时间、变更时间较长；投资控制：无投资估算表，估算粗略。 专家四：对本项目的了解及解读：对本项目的了解清晰、完整，项目解读清晰、合理；勘察设计进度安排及质量保证体系：项目工作计划及进度安排合理，满足各阶段要求情况；进度、质量保证措施合理可行且可操作性强。对比招标文件工期节点计划，未能对承诺提前提交施工图文件送审稿提出有针对性的措施；勘察设计成果质量：能承诺保证后期提交的初步设计和施工图成果资料的质量以及原水管线漏损率和自用水平率合计控制在8%以内，对降低本项目范围内漏损率的分析较全面，对降低本项目范围内漏损率能提出有效、可行保证措施情况。未能承诺保证单个成果文件中数据、文字等错误数量不超过30处；后续服务质量：设置现场服务点、配合工程变更、上会汇报、提交工程变更图及预算、应业主需求上门对接等后续服务工作的措施比较合理，能承诺工程变更图、变更预算能按招标文件要求的时间提交。派驻具备资质要求且经验丰富的勘察设计人员进行后续服务未有细化要求（完成大中型相近专业勘察设计多宗）；投资控制：对本项目投资控制内容完整、合理性及概算编制原则依据等未能清晰表述，缺投资概算总表。 专家五：对本项目的了解及解读：对本项目的了解较详细、清晰及完整，项目的解读较清晰、合理；勘察设计进度安排及质量保证体系：对本项目工作计划及进度安排合理一般，基本满足各阶段要求情况；进度、质量保证措施一般；勘察设计成果质量：勘察设计成果质量章节中，未提及如何减少错误数量对应的实施措施；后续服务质量：响应时间较慢；投资控制：投资控制内容不清晰，不完整。	合格	

塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计
技术详细性评审意见汇总表

招标编号: SSCWQQ12500290

序号	投标人名称	各评审意见汇总	评审结果	备注
3	北京市市政工程设计研究总院有限公司, 中佳勘察设计公司	专家一：对本项目的了解及解读：对项目总体了解详细、清晰、完整，特别是对项目的重点、难点工作预判及采取的相应对策非常有针对性；勘察设计进度安排及质量保证体系：对项目勘察、设计各阶段工作安排详细、清晰、合理，具有可行性；进度、质量保证措施十分具体、细致、科学，具有可操作性；勘察设计成果质量：所做承诺满足招标文件勘察设计成果质量的要求，对降低本项目范围内漏损率的分析全面，条理清晰，对降低本项目漏损率的措施具体、详细、有效、可行；后续服务质量：后续服务内容响应招标文件要求情况非常好，且后续服务内容完整、详细，措施合理，可行性好；投资控制：对本项目投资控制内容比较清晰、完整及合理。 专家二：对本项目的了解及解读：对本项目的建设条件及规划情况较熟悉，重点难点解决措施科学合理；勘察设计进度安排及质量保证体系：对本项目工作计划及进度安排合理可行；勘察设计成果质量：勘察设计成果质量保证措施操作性强，具有可行性；后续服务质量：后续配备人员齐全、经验丰富，能满足本工程需求；投资控制：对本项目投资控制内容清晰、基本完整。本工程为水利工程，报告中投资控制采用定额为市政定额是否合适。 专家三：对本项目的了解及解读：收集资料较多，做过现场调查，调查情况较清楚；勘察设计进度安排及质量保证体系：工期安排满足要求，勘察、初设和施工图设计能同步开展，安排比较紧凑，勘察体系较完善，设计体系不是很清晰；勘察设计成果质量：有结合现场情况罗列平面布置方案比选并进行优缺点分析，有管材比选方案，有基本图纸，未体现纵向设计方案，缺少各布置方案采用同管材的造价比选，测量和勘察方案较简略；后续服务质量：有明确的变更响应，有承诺派专业人员驻场，变更响应能否切合实际有待商榷，未知目前是否有驻点办事处可做到及时响应；投资控制：总投资控制在招标价以内，缺少主要管材单价调查。 专家四：对本项目的了解及解读：对本项目的了解基本清晰、完整，项目解读基本清晰、合理。对主管网初始连接的工程名称未明示，用“XXX工程”不严谨；勘察设计进度安排及质量保证体系：本项目工作计划及进度安排合理，满足各阶段要求情况；进度、质量保证措施合理可行且可操作性强；勘察设计成果质量：能够承诺保证后期提交的初步设计和施工图成果资料的数据、文字等错误数量不超过30处。未明确原水管线漏损率和自用水率合计控制在8%以内的要求，提出的措施有效、可行性不够；后续服务质量：后续服务人员配备合理，设置现场服务点、配合工程变更、上会汇报、提交工程变更图及预算、应业主需求上门对接等后续服务工作的措施比较合理，承诺变更预算金额在100万及以上、200万以下的，承诺工程变更图、变更预算的提交时间满足招标文件要求。积极响应业主要求并主动上门对接及向业主提交成果的时间满足要求；投资控制：对本项目投资控制基本内容清晰、完整。对比初设概算审定稿与初设概算送审稿，变化率承诺情况满足招标文件要求。全部采用市政定额计价不太合理，主要采用广东省水利工程造价定额计价、缺项部分才采用市政定额计价比较合理。 专家五：对本项目的了解及解读：对本项目的了解较详细、清晰及完整，项目的解读清晰、合理；勘察设计进度安排及质量保证体系：对本项目工作计划及进度安排合理可行，满足各阶段要求；进度、质量保证措施合理可行，对比招标文件中数据、文字等错误数量不超过28处。对降低本项目范围内漏损率的分析全面，条理清晰，对降低本项目范围内漏损率的有效、可行，并列举相应的保证措施；后续服务质量：注意事项：若投标人中标，签订合同前应注意，投标人是否会提交变更图预算及准确率的承诺；投资控制：优点：对比初设概算审定稿与初设概算送审稿，变化承诺率为14%。缺点：设计保守，以及现况场地难以达到放坡开挖的工作面。	合格	

塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计
技术详细性评审意见汇总表

招标编号：SSCWQQ12500290

序号		投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
4		中国市政工程 华北设计研究院 总院有限公司	专家一：对本项目的了解及解读：对项目总体情况了解一般，对项目解读情况一般；勘察施工进度安排及质量保证体系：勘察、设计工作计划及进度安排内容比较完整、合理，具有可行性，进度、质量保证措施具有一定可操作性；勘察设计成果质量：所做承诺满足招标文件勘察设计成果质量的要求，对降低本项目范围内漏损率的措施具体、详细、可行，缺乏对项目范围内漏损率的分析；后续服务质量：后续服务内容响应招标文件要求情况比较好，且后续服务计划、保障措施详细、合理，具有一定可操作性；投资控制：对本项目投资控制内容比较清晰、完整及合理。 专家二：对本项目的了解及解读：报告后面附图很多，但报告对本项目的解读深度欠缺，不够详细；勘察施工进度安排及质量保证体系：本项目工作计划及进度安排不够具体，进度和质量保证措施不够完善；勘察设计成果质量：设计成果质量把控方面相对较完整，但欠缺地质勘察相关成果质量把控相关内容；后续服务质量：后续服务人员配备合理，服务措施可行；投资控制：投资控制内容清晰、完整，较合理。 专家三：对本项目的了解及解读：对项目情况熟悉，现场调查详细，收集较多的基础资料；勘察施工进度安排及质量保证体系：工期安排满足要求，勘察、初设和施工图设计能同步开展，测量、地勘、设计均有较详细的进度安排，安排比较紧凑科学合理，整体流程、体系清晰；勘察设计成果质量：有结合现场情况罗列平面布置方案比选并进行优缺点分析，有管材比选方案，管材分析较全面，工程量详细，图纸详尽；后续服务质量：服务人员较全面，响应时间较合理；投资控制：总投资控制在招标价以内，取费费率较详细，估算表较详细，基本预备费较高。 专家四：对本项目的了解及解读：对本项目的了解清晰、完整，项目解读基本清晰、合理；勘察施工进度安排及质量保证体系：本项目工作计划及进度安排合理，满足各阶段要求情况；进度、质量保证措施合理可行且可操作性较强；对比招标文件工期节点计划，能承诺按招标文件要求及时提交施工图文件送审稿；勘察设计成果质量：能承诺保证后期提交的初步设计和施工图成果资料的质量。能承诺保证单个成果文件中数据、文字等错误数量不超过30处以及原水管线漏损率和自用水量合计控制在8%以内，对降低本项目范围内漏损率的分析较全面，对降低本项目范围内漏损率能提出有效、可行保证措施情况；后续服务质量：后续服务人员配备合理，设置现场服务点、配合工程变更、上会汇报、提交工程变更图及预算、应业主需求上门对接等后续服务工作的措施比较合理，积极响应业主需求并主动上门对接及向业主提交成果的时间满足要求。未明确承诺变更预算金额在100万及以上、200万以下的，工程变更图、变更预算的提交时间；投资控制：本项目投资控制内容清晰、完整、合理，变化率承诺情况满足招标文件要求。 专家五：对本项目的了解及解读：对本项目的了解一般，项目解读一般；勘察施工进度安排及质量保证体系：对比招标文件的工期节点计划（勘察设计工期控制横道图），能承诺提前提交施工图文件送审稿；勘察设计成果质量：优点：承诺保证后期提交的初步设计和施工图成果资料的质量。承诺保证单个成果文件中数据、文字等错误数量不超过25处。缺点：未提及如何减少错误数量对应的实施措施；后续服务质量：后续服务人员配备、经验丰富情况，设置现场服务点、配合工程变更、上会汇报、提交工程变更图及预算、应业主需求上门对接等后续服务工作的措施较合理；投资控制：优点：对比初设概算审定稿与初设概算送审稿，变化承诺率为12%。缺点：部分指标过大。	合格	

评标委员会所有成员签名:

塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计
投标文件投标报价记录表

招标编号：SSCWQQ12500290

序号	投标人名称	投标报价(设计服务收费系数)	备 注
1	深圳市水务规划设计院股份有限公司	0.80	
2	北京市市政工程设计研究总院有限公司, 中佳勘察设计有限公司	0.80	
3	上海市政工程设计研究总院（集团）有 限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司	0.80	
4	中国市政工程华北设计研究总院有限公 司	0.80	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 03 月 27 日

塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计定标候选人推荐名单

招标编号：SSCWQQ12500290

序号	投标人名称	备注
1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 深圳市长勘勘察设计有限公司	
2	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	
3	北京市市政工程设计研究总院有限公司, 中佳勘察设计有限公司	
4	深圳市水务规划设计院股份有限公司	

注：以上排序不分先后。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025年3月27日