



图例：

 本次改造范围

说明：

- 1、单位：高程为米，其余为毫米。
- 2、施工时需现场复测。施工前需进一步核实各部位尺寸，无误后方可下料施工。  
如设计图纸与现场实际情况不符，应通知设计人及甲方共同协商解决后再施工。
- 3、图中所示房间壁厚、门窗、楼梯、护栏、高程关系等仅为示意，并非实际尺寸。
- 4、该水泵更替需考虑2次停水，第一次进入池内核实各部位尺寸后再进行采购；第二次更换水泵及电机（含吸水管）。
- 5、水泵电机无调整土建结构的条件，需利用现有安装条件进行安装。

