


说明：  
1、单位：高程为米，其余为毫米。  
2、混凝土基础做法详见结构专业图纸，本图仅表示基础尺寸。  
3、水泵、电机在混凝土基础就位后，再进行二次浇筑。  
4、混凝土基础、二次浇筑尺寸为暂定，施工前需要根据采购的水泵安装导图，对混凝土基础、二次浇筑进行调整。  
5、水泵安装按照GB50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》及设备厂家安装手册进行。

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）									
	石龙黄洲水厂水泵改造设计图									
	1~2#取水泵安装示意图									
项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚左钢 鲍磊	校核人	周川 李晓	周川 李晓	阶段	施工图设计			
专业负责人	鲍磊	鲍磊	审核人	单晓峻	单晓峻	图号	2023N121-SS020801-JX02			
设计人	鲍磊	鲍磊	审定人	姚左钢	姚左钢	日期	2024.08	比例	1:20	

