



- 说明:
1. 工艺专业考虑变频器的循环上下水系统。
 2. 变频冷却水设施改造详见工艺专业图纸。
 3. 流量计、流量开关、电动阀门及测温原件的电源由高压变频器本体提供, 其信号接入高压变频器PLC系统中。
 4. 高压变频器为成套供货, 其内部所有电缆、散热装置、地脚螺栓等附件由厂家成套供货。

- 说明:
1. 单位: 高程为米, 其余为毫米。
 2. 图中所注高程为85高程。

3		镀锌钢管	RC32	米	50	
2		水冷装置	与高压变频器配套	套	2	
1	BP01~2	高压变频器	1600kW, 风水冷	台	2	
序号	符号	名 称	规格 型号	单位	数量	备 注

设备材料表

